



## MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai, tel. (0 443) 98204, el. p. [administracija@mazeikiai.lt](mailto:administracija@mazeikiai.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234.  
Skyriaus duomenys: Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai,  
tel. (0 443) 98215, el. p. [jovita.kontene@mazeikiai.lt](mailto:jovita.kontene@mazeikiai.lt)

---

Tiekėjams

2025-09-05 Nr. VP4-741

### DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO ARBA PATIKSLINIMO

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo supaprastintą atvirą konkursą „*Mažeikių miesto Žemaitės gatvės Nr. M-2-138 kapitalinio remonto ir nuotekų šalinimo tinklų statybos darbai*“ (pirkimo ID 3027624, toliau – pirkimas).

Informuojame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis 2025-09-(03-04) yra gauti tiekėjų klausimai dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo arba patikslinimo:

- 1 Klausimas:** „*Nėra pateiktos TS mažajai architektūrai - suoliukui, šiukšlinei, dviračio stovui. Prašome pateikti TS, kad būtų galima tinkamai įsivertinti.*“
- 2 Klausimas:** „*Susisiekimo žiniaraštyje „Paruošiamieji darbai“ 26 ir 27 punktuose kartojasi darbai. Prašome patikslinti ar tikrai reikia vertinti šiuos darbus du kartus?*“
- 3 Klausimas:** „*Susisiekimo dalyje yra pateikta lentelė Saugomi želdiniai. Šioje lentelėje nurodyta medžių atkuriamoji vertė 11371. Prašome nurodyti į kurią vietą rangovai turi įtraukti šią sumą, kad visi vienodai įsivertintu.*“
- 4 Klausimas:** „*Ar reikia pasiūlyme įsivertinti medžių atkuriamąją vertę?*“
- 5 Klausimas:** „*Pagal gautus atsakymus nurodote, kad mažosios architektūros aprašymai yra pateikti S dalies TS 2.11 dalyje, tačiau įkeltame S dalies projekte šios specifikacijos dalies nerandame. Projekte paskutinė TS yra tik 2.10 PRALAIIDOS. Prašome patikslinti konkrečiai kur ir kokiame puslapyje yra mažosios architektūros aprašymas?*“
- 6 Klausimas:** „*S dalies darbų kiekių žiniaraštyje rašoma: Ryšių kabelių dėžutės perstatymas, įrengiant betono pamatą, perjungiant kabelius (44 jungtys). Kokie tai pamatai – surenkami ar*

*pilami vietoje? Kokių atstumų reikia perkelti dėžutes? Ar reikalingos papildomos medžiagos, jungtys? Patikrinkite koks yra kabelis ir jungtys.“*

**7 Klausimas:** *„Pagal techninį darbo projektą lietaus tinklo atšakos važiuojamojoje dalyje klojamos uždaru būdu pvz. P-1 iki Š-3; P-5 iki P-4 ir t.t. Technologiškai tokiu atveju neįmanoma apšiltinti vamzdyno polistirolo plokštėmis neiškopus tranšėjos. Prašome patvirtinti, kad ten kur technologiškai neįmanoma pakloti tinklų uždaru būdu, būtų galima daryti kasimą, vėliau atstatant gatvės pasluoksnio dalis į ne prastesnę būklę nei buvo.*

*Technologiškai daryti lietaus tinklo atšakų klojimą per gatvę uždaru būdu rizikinga dėl nedidelių gylių 1,1m-1,5m, galimas gatvės dangos pasluoksnių „išjudinimas“. Prašome patvirtinti, kad tokiu atveju galima keisti klojimo būdą iš uždaro į atvirą.“*

**8 Klausimas:** *„Atsižvelgiant į perkamų darbų apimtį bei siekiant tinkamai išanalizuoti pirkimo dokumentus, numatomų darbų pobūdį bei tinkamai paruošti optimaliausią pasiūlymą, prašome pasiūlymų pateikimo terminą nukelti bent iki rugsėjo mėn. 19 d.“*

**9 Klausimas:** *„...sąnaudų kiekių žiniaraščio 26 ir 27 punktai yra vienodi: Minkštų veislių medžių virš 34 cm kelmų rovimas po 28 vnt. Ir yra nenurodyti kertami medžiai. Taip pat sąnaudų kiekių žiniaraščio informacija visiškai nesutampa su Kertamų medžių ir jų atkuriamosios vertės apskaičiavimo žiniaraščio informacija. Prašome patikslinti šią informaciją.“*

**10 Klausimas:** *„Atsakymuose į klausimus nurodėte, kad mažosios architektūros elementų techninė specifikacija pateikta projekto S dalies TS 2.11, tačiau pirkime pateiktame projekte tokio TS skyriaus nėra.“*

**11 Klausimas:** *„Atsakymuose nurodėte, kad gruntų pagerinimas projekte numatytas tik tam atvejui, jei bus rasta silpnų gruntų. Prašom patvirtinti, kad radus silpnų gruntų kuriems reikalingas gruntų pagerinimas už šiuos darbus bus apmokama papildomai.“*

**12 Klausimas:** *„Susisiekimo dalies TS žiniaraštyje bei brėžiniuose nurodytos pilkos spalvos betono trinkelės. Prašome patikslinti ar trinkelė turi būti spalvota (pilkos spalvos) ar bus galima naudoti be papildomos spalvos (natūralaus betono spalva)“*

**13 Klausimas:** *„Projekte nurodyta kertamų medžių atkuriamoji vertė – 11 371 Eur. Prašome patikslinti, ar Rangovai, teikdami pasiūlymus, šią sumą privalo įsivertinti bendroje pasiūlymo kainoje?*

*Jeigu taip, prašome nurodyti, kurioje veiklų sąrašo eilutėje ši suma turėtų būti įskaičiuota.“*

**Perkančioji organizacija į pateiktus tiekėjų klausimus teikia šiuos atsakymus:**

**1 Atsakymas:** Pateikiame technines specifikacijas mažajai architektūrai.

**2 Atsakymas:** Įsivertinti 28 medžius.

- 3 Atsakymas:** Klaida žiniaraštyje, vienoje pozicijoje reikia vertinti medžių pjovimą, vadovautis Kertamų medžių ir jų atkuriamosios vertės apskaičiavimo žiniaraščiu.
- 4 Atsakymas:** Reikia įsivertinti medžių atkuriamąją vertę.
- 5 Atsakymas:** Pateikiame technines specifikacijas mažajai architektūrai.
- 6 Atsakymas:** Vidutinis perkėlimo atstumas 1 m, pamatai nereglamentuoti, gali būti monolitinio ar surenkamo betono. Taip, reikalingos papildomos medžiagos: kabelis atvedimui ir jungtys kabelių perjungimui.
- 7 Atsakymas:** Taip, galimas kasimas, bet reikia įsivertinti dangos atstatymą.
- 8 Atsakymas:** Pasiūlymų pateikimo terminas bus nukeltas.
- 9 Atsakymas:** Įsivertinti 28 medžius.
- 10 Atsakymas:** Pateikiame technines specifikacijas mažajai architektūrai.
- 11 Atsakymas:** Bus apmokama papildomai.
- 12 Atsakymas:** Galima naudoti be papildomos spalvos (natūralaus betono spalva).
- 13 Atsakymas:** Klaida žiniaraštyje, vienoje pozicijoje reikia vertinti medžių pjovimą, vadovautis Kertamų medžių ir jų atkuriamosios vertės apskaičiavimo žiniaraščiu.

Perkančioji organizacija, vadovaudamasi bendrųjų pirkimų sąlygų 5.3 punktu, nusprendė nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iš 2025-09-09 8 val. 30 min. į **2025-09-11 8 val. 30 min.** ir susipažinimo su pasiūlymais terminą iš 2025-09-09 9 val. 00 min. į **2025-09-11 9 val. 00 min.**

PRIDEDAMA. Mažosios architektūros techninės specifikacijos, 2 PDF formato failai.

Šis paaiškinimas yra neatskiriama pirkimo dalis.

Vedėja



Jovita Kontenė

Gabrielė Budžienė, tel. (0 443) 98 226, el.p. [gabriele.budziene@mazeikiai.lt](mailto:gabriele.budziene@mazeikiai.lt)

---

<sup>i</sup> Tiekėjų klausimai neredaguoti