

## DĖL ATSAKYMŲ Į PATEIKTUS KLAUSIMUS

Pranešame, kad gautas klausimas [DPS] 330 kV oro linijų, pastočių rekonstrukcijos ir naujos statybos darbų įprastose ir kultūros paveldo objektų apsaugos zonose pirkime (toliau – Pirkimas), į kurį pateikiamas atsakymas:

**KLAUSIMAS:** ar galėtumėte patikslinti pirkimo sąlygose įtvirtintus kvalifikacinius reikalavimus, konkrečiai dėl energetikos kvalifikacijos atestato – kokias teises šis VERT atestatas turėtų apimti?

Pvz. [DPS] 330 kV oro linijų, pastočių rekonstrukcijos ir naujos statybos darbai įprastose ir kultūros paveldo objektų apsaugos zonose, I KATEGORIJA: 330 kV elektros skirstyklų ir pastočių rekonstravimo, naujos statybos ir kapitalinio remonto darbai.

Ypatingo statinio statybos darbų vadovavimui turi būti skiriamas ne žemesnės kaip VK (vidurinės apsaugos nuo elektros kategorijos) ypatingojo statinio statybos vadovas, turintis teisę eiti šias pareigas pagal žemiau pateiktus reikalavimus:

"Reikalavimas pagal STR 1.01.03:2017:

- statinių kategorija — ypatingieji statiniai;
- statinių grupė — inžineriniai tinklai: elektros tinklai.

2.2. Darbams atlikti paskirtas specialistas turi turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų ypatingojo statinio statybos vadovo ar asistento, kartu dirbant vadovaujamam atestuoto ypatingojo statinio statybos vadovo, atliekant statybos darbus ypatingų statinių inžineriniuose tinkluose, patirtį. Laikoma, kad šio specialisto veikla prasideda nuo jo paskyrimo į šias pareigas ir trunka iki statybos užbaigimo, jei kitaip nenumatyta įsakyme ar kitame tvarkomajame dokumente (nustatytae įmonės įstatuose) arba darbo sutartyje arba kituose lygiaverčiuose dokumentuose.

"PATEIKIAMA:

1. Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro/VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros atestato skaitmeninė kopija. Jeigu tiekėjas yra registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Komisija tikrina duomenis pati ([www.ssva.lt](http://www.ssva.lt)). Jeigu dėl sistemos techninių trikdžių Komisija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją, ji turės teisę prašyti tiekėjo pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui.
2. Tiekėjo vadovo (įgalioto atstovo) pasirašytą pirkimo sąlygų 6 priede nustatytos formos specialistų sąrašo skaitmeninė kopija;
3. Energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatą (ne žemesnės kaip VK (vidurinės apsaugos nuo elektros kategorijos)) ar kitų lygiaverčių dokumentų skaitmeninės kopijas
4. Tiekėjo įsakymų ar kitų tvarkomųjų dokumentų dėl asmens paskyrimo ypatingojo statinio statybos vadovu ar asistentu ir Statybos užbaigimo aktų (nepriklausomai, ar darbai buvo atlikti Perkančiojo subjekto užsakymu), kuriuose nurodytas ypatingo statinio statybos vadovas ar kitų dokumentų (pvz. išrašų iš statybos žurnalų, įmonės vadovo patvirtinimas apie asistento vykdytą veiklą objekte nurodytu laikotarpiu), įrodančių, kad specialistas, turi šiame punkte reikalaujamą ne mažesnę kaip 1 metų patirtį, skaitmenines kopijas."

Energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatas (ne žemesnės kaip VK (vidurinės apsaugos nuo elektros kategorijos)) ar kitų lygiaverčių dokumentų skaitmeninės kopijas; - kokias konkrečiai teises turi apimti šis atestatas? Kokios konkrečios VERT suteikiamos teisės privalo būti (pvz., „eksploatacija“, „bandymai“, „priežiūra“, „montavimas“)?

**ATSAKYMAS:** Paaiškiname, kad ypatingo statinio statybos darbų vadovas privalo turėti kvalifikacijos atestatą, kuriame nurodyta ne žemesnė kaip VK (vidurinės apsaugos nuo elektros kategorijos) kvalifikacija bei tuo pačiu tas pats nurodytas ypatingo statinio statybos vadovas privalo turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų ypatingojo statinio statybos vadovo ar asistento, kartu dirbant vadovaujama atestuoto ypatingojo statinio statybos vadovo, atliekant statybos darbus ypatingų statinių inžineriniuose tinkluose, patirtį.

Taip pat paaiškiname, kad konkrečias VERT suteikiamas teises privalo turėti Tiekėjas, t.y Jūsų nurodytai kategorijai Tiekėjas turi turėti teisę atlikti šiuos (Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 22 str.):

Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos bandymo darbus

Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbus

Elektros tinklo iki 400 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbus

Monika Puidokė, el. p. [monika.puidoke@litgrid.eu](mailto:monika.puidoke@litgrid.eu), tel. +370 656 78627