

Elektroninio dokumento nuorašas

**NUOTEKŲ ŠALINIMO (LIETAUS) TINKLŲ ĮRENGIMO DARBAI DALYJE SODYBOS G.,  
TAURŲ K., TAURAGĖS R.**

**(VIEŠOJO PIRKIMO ID 4241290)**

Tiekėjams

**DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO**

2025 m.

d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) informuoja, kad vykdant viešąjį pirkimą „Nuotekų šalinimo (lietaus) tinklų įrengimo darbai dalyje Sodybos g., Taurų k., Tauragės r.“ (toliau – Pirkimas) CVP IS priemonėmis gauti tiekėjų klausimai.

Išnagrinėjus gautus klausimus, Perkančioji organizacija teikia atsakymus į juos (klausimų kalba netaisyta):

**1. Klausimas.** Žiniaraštyje 24. eilutėje numatyti poliniai pamatai, pateiktame išleistuvo brėžinyje jų nėra. Prašome patikslinti ar reikia juos įrengti, jei taip tai prašome nurodyti armatūros kiekį į m<sup>3</sup> ir patikslinti betono kiekį, pagal pateiktus išmatavimus betono 6 poliams gaunasi ženkliai mažiau.

**Atsakymas.** Informuojame, kad atlikta yra vandentiekio ir nuotekų šalinimo projekto dalis. Polinių pamatų gelžbetonio ir armatūros kiekiai yra priskiriami konstrukciniai projekto daliai, kurios mes neatliekame. Poliniai pamatai yra reikalingi, kad potvynio ar įšalo metu upės srovė neturėtų įtakos išleistuvo konstrukcijai. Projekte yra pateikti geologiniai tyrimai, pagal juos polių įrengimo specialistas gali paskaičiuoti apkrovas ir pateikti jus dominančią informaciją. Betono kiekiai pateikti tik tipiniam išleistuvui ne poliniams pamatams.

**2. Klausimas.** Prašome išskaidyti žiniaraščio 27. eilutės kiekį pagal darbus (viename punkte 3 darbai).

**Atsakymas.** Kiekių žiniaraštyje 27 pozicijos neskaidysime, turite galimybę vertinti šiuos parametrus pagal faktą, jei negalite išskirti atskirai.

**3. Klausimas.** Prašome patikslinti ar aklės D160 mm (16 vnt.) turi būti PVC ar PE (virinamos).

**Atsakymas.** Tinka aklės D160 mm ir PVC, ir PE, nes vamzdis numatytas PE D160mm, tai yra vidinis vamzdžio diametras D160mm, žiniaraštyje nurodyta PVC aklės, nes jos maunamos į vamzdžio vidų, bet galite naudoti ir PE, jos maunamos ant vamzdžio išorės.

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė

Agnė Gendrolienė

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Viešųjų pirkimų skyrius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-09-05 Nr. VPP-150
<b>Adresatas</b>	-
<b>Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data</b>	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius-Specialistė Agnė Gendrolienė 2025-09-05
<b>Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius</b>	0
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

---