

Tiekėjams, dalyvaujantiems Pirkime/

Siunčiama CVP IS elektroninėmis priemonėmis

2024-12-13

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

LITGRID AB (toliau – Perkantysis subjektas) CVP IS elektroninėmis priemonėmis gavo Tiekėjo klausimus **Ypatingos valstybinės svarbos šiaurės vakarų ir rytų elektros perdavimo tinklų sujungimo projekto specialiojo teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugų** pirkime (toliau – Pirkimas).

Perkantysis subjektas teikia atsakymus į juos:

1. Klausimas

Prašome patikslinti, ar Perkantysis subjektas reikalaus atlikti ne tik teisės aktuose numatytas, bet ir papildomas viešinimo procedūras. Atsižvelgiant į tai, kad rengiamas projektas yra ypatingos valstybinės svarbos, tikslinga organizuoti pristatymus/susitikimus iki viešinimo procedūrų pradžios ministerijų ir savivaldybių lygmenyje, o pristatymų organizavimas seniūnijose ir suinteresuotose bendruomenėse iki viešinimo procedūrų pradžios būtų perteklinis. Kad visi Tiekėjai vienodai suprastų ir įsivertintų papildomų viešinimo procedūrų ir papildomų pristatymų kiekį, prašome patikslinti, kiek ir kokių papildomų viešinimo procedūrų Perkantysis subjektas reikalaus.

Atsakymas

Susitikimų (iki viešinimo procedūrų) dalyvai nurodyti techninės specifikacijos 1.2.10 ir 1.3.2 punkuose, o paaiškinimas dėl galimų susitikimo formatų (gyvas ir/ar nuotolinis) buvo pateiktas 2024.12.05 rašte „Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo“. Taip pat papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį, kad susitikimų poreikį ir formatą gali nurodyti savivaldybių administracijos išduodant teritorijų planavimo sąlygas.

2. Klausimas

Ar Perkantysis subjektas pateiks esamų EPL ir planuojamų rekonstruoti TP elektromagnetinio lauko ir triukšmo matavimo duomenis, kurie bus reikalingi rengiant SPAV ir PAV.

Atsakymas

Perkantysis subjektas **nepateiks** esamų EPL ir planuojamų rekonstruoti TP elektromagnetinio lauko ir triukšmo matavimo duomenų.

3. Klausimas

Ar teisingai suprantamas 2024.12.05 rašte „Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo“ 2p. pateiktas atsakymas - bepiločiu orlaiviu (dronu) atliktos ortografinės nuotraukos bus tik kaip pagalbinė priemonė EPL trasos parinkimui ir Perkantysis subjektas nereikalaus ant šio pagrindo rengti žemės sklypų planų ir detalių brėžinių?

Atsakymas

Teisingai, bepiločiu orlaiviu (dronu) atliktos ortografinės nuotraukos bus tik kaip pagalbinė priemonė EPL trasos parinkimui. Bepilotis orlaivis (dronas) bus naudojamas trasos apžiūrai. Apžiūros tikslas - nustatyti ir identifikuoti objektus, darančius įtaką Plano sprendiniams. Jei po trasos apžiūros (bepiločio orlaivio (drono) pagalba) nebus galima identifikuoti objektų, esančių planuojamos EPL trasoje, bus būtina papildomai atlikti įvertinimą vietovėje.

Edita Kazakevičienė, tel. +370 678 2275, el. p. edita.kazakeviciene@litgrid.eu