

Elektroninio dokumento nuorašas

**NUOTEKŲ ŠALINIMO (LIETAUS) TINKLŲ ĮRENGIMO DARBAI DALYJE SODYBOS G.,
TAURŲ K., TAURAGĖS R.**

(VIEŠOJO PIRKIMO ID 4241290)

Tiekėjams

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU KLAUSIMŲ PATIKSLINIMO

2025 m.

d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) informuoja, kad vykdant viešąjį pirkimą „Nuotekų šalinimo (lietaus) tinklų įrengimo darbai dalyje Sodybos g., Taurų k., Tauragės r.“ (toliau – Pirkimas) tikslinami 2025-09-05, VPP-150, pateikti atsakymai:

1. Klausimas. Žiniaraštyje 24. eilutėje numatyti poliniai pamatai, pateiktame išleistuvo brėžinyje jų nėra. Prašome patikslinti ar reikia juos įrengti, jei taip tai prašome nurodyti armatūros kiekį į m³ ir patikslinti betono kiekį, pagal pateiktus išmatavimus betono 6 poliams gaunasi ženkliai mažiau.

Atsakymas. Polinius pamatus reikia įrengti. Polių skaičius 6 vnt., D = 0,25 m, L = 5,0 m.

Įrengimui reikalinga nusimatyti: CFA (betonas pumpuojamas keliant sraigta, palaikomas teigiamas slėgis 50–150 kPa; betonuoti vienu kartu; armatūros karkasas įnardinamas į šviežią betoną; privalomas vertikalumo sekimas). Betonas: C30/37, S4, XC2 (lauko sąlygos).

Karkasas (armatūra): 6Ø12 ilginių; žiedai Ø8 kas 200 mm.

Viso 6 polių įrengimui reikalinga:

- Betono ~ 1,473 m³ (pateikiamas patikslintas sąnaudų ir kiekių žiniaraštis, kuriame patikslinta 24 eilutė) (pridedama);
- Armatūros ~ 0,226 t.

2. Klausimas. Prašome patikslinti ar aklės D160 mm (16 vnt.) turi būti PVC ar PE (virinamos).

Atsakymas. Atsakymas pateiktas 2025-09-05 VPP-149. Aklių nevertinti, kadangi įrengiami prijungimo šuliniai (sąnaudų ir kiekių žiniaraščio Eil. 35)

PRIDEDAMA:

Dokumentas (4. TDP-NŠ-SZ (2).pdf).

CVP IS skiltyje „Pirkimo dokumentai“ įkelti pridedami failai. Nustatomas pasiūlymų pateikimo terminas iki **2025 m. rugsėjo 15 d. 10:00 val.**

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė

Agnė Gendrolienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešųjų pirkimų skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ PATIKSLINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-08 Nr. VPP-152
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius-Specialistė Agnė Gendrolienė 2025-09-08
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
