

Elektroninio dokumento nuorašas

**NUOTEKŲ ŠALINIMO (LIETAUS) TINKLŲ ĮRENGIMO DARBAI DALYJE SODYBOS G.,
TAURŲ K., TAURAGĖS R.**

(VIEŠOJO PIRKIMO ID 4241290)

Tiekėjams

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU KLAUSIMŲ PATIKSLINIMO

2025 m.

d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) informuoja, kad vykdant viešąjį pirkimą „Nuotekų šalinimo (lietaus) tinklų įrengimo darbai dalyje Sodybos g., Taurų k., Tauragės r.“ (toliau – Pirkimas) tikslinami 2025-09-05, VPP-150, pateikti atsakymai:

Klausimas. Techninio darbo projekto specifikacijose nurodytas trisluoksnis PE 100 RC vamzdis. Prašome patvirtinti, kad galima vertintis dvisluoksnį PE 100 RC vamzdį, kuris taip pat tinkamas horizontaliam kryptiniam gręžimui ir atitinka LST EN 12201-2, PAS 1075 standarto reikalavimus.

Atsakymas. Taip, galima naudoti ir dvisluoksnį PE 100 RC vamzdį, tačiau būtina vadovautis gamintojo reikalavimais.

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė

Agnė Gendrolienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešųjų pirkimų skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-09 Nr. VPP-154
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius-Specialistė Agnė Gendrolienė 2025-09-09
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
