

2025-09-09

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama Pirkimo Nr. 4376019 Šviestuvai ir apšvietimo įrangos pirkimą (toliau – Pirkimas) gavo tiekėjų klausimų ir siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir informaciją apie Pirkimo dokumentų patikslinimą. Pateikiami atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Eil. Nr.	Klausimai	Atsakymas / paaiškinimai
1.	Techniniuose reikalavimuose šviestuvams, nurodyti konkretūs išmatavimai. Kas bus jei šviestuvai bus didesni arba mažesni? Tokie reikalavimai negali būti taikomi, nes Perkančioji organizacija galimai nori nupirkti konkrečius gaminius.	Papildome Techninę specifikaciją 3.2.14 punktu ir išdėstome jį taip: „3.2.14. LED panelių ir LED šviestuvų matmenų paklaida (išskyrus 4.1.4 ir 4.1.5 punkto prekių) $\pm 5\%$ „. 4.1.4 ir 4.1.5 punktuose nurodytoms prekių pozicijoms reikalingi tikslūs išmatavimai, kadangi šios LED panelės montuojamos į standartines „Amstrong“ lubų sistemas. Siekiant užtikrinti tinkamą montavimą ir funkcionalumą, matmenų paklaida šioms pozicijoms netaikoma – jos turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus dydžius.
2.	Techninėje specifikacijoje (p. 4.1.6–4.1.8) LED šviestuvų matmenys nurodyti tiksliai (1450×100 mm, 1170×100 mm, 615×100 mm). Prašome patikslinti, ar galima siūlyti šviestuvus su matmenų paklaida, pvz. ± 50 mm ilgiui ir ± 50 mm pločiui, kad būtų užtikrinta platesnė konkurencija. Taip pat p. 4.1.3, LED šviestuvo dydis nurodytas kaip „apie d300 mm“. Prašome patikslinti, kokia paklaida taikoma šiam dydžiui (pvz., ± 50 mm ar kita).	Papildome Techninę specifikaciją 3.2.13. ir 3.2.14 punktais ir išdėstome juos taip: „3.2.13. LED panelių ir LED šviestuvų apšviestumo (lm) paklaida $\pm 10\%$; 3.2.14. LED panelių ir LED šviestuvų matmenų paklaida (išskyrus 4.1.4 ir 4.1.5 punkto prekių) $\pm 5\%$ „.

3.	Atsižvelgiant į tai, kad sutarties galiojimo terminas yra 13 mėnesių, norėtume pasiteirauti, ar esate numatę preliminarį pirmojo užsakymo datą ir ar galėtumėte pasidalinti planuojamu užsakymų grafiku visam sutarties laikotarpiui, jei toks yra. Ši informacija padėtų užtikrinti sklandų tiekimo planavimą ir tinkamą pasirengimą sutarties vykdymui.	Preliminari pirmojo užsakymo data nėra nustatyta. Prekės bus užsakomos pagal poreikį viso sutarties laikotarpio metu, todėl išankstinio užsakymų grafiko nėra.
----	---	---

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjas tikslina pirkimo dokumentus, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 13.2.1 punktu, nukeliamas Pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą Pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

PRIDEDAMA: SPS Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija (Aktuali).

Rengė: Vyresnioji viešųjų pirkimų specialistė Viktorija Soldatenko