



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Visiems pirkime ketinantiems dalyvauti tiekėjams
Siųsti CVP IS

2025-09-10 Nr. (7.35 Mr) S-

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJO KLAUSIMUS

Kelmės rajono savivaldybės administracija pateikia atsakymą į tiekėjo pateiktus klausimus dėl viešojo pirkimo ID 4424454 „Plūduriuojančio vandens fontano įrengimas tvenkinyje, Skogalio g. 5C, Tytuvėnų mieste” (skelbiama apklausa):

Klausimų kalba, įskaitant gramatines, stiliaus, rašybos ir kitokias klaidas, netaisyta.

1. Klausimas. *Nėra informacijos apie elektros galingumus iš ESO ir koks reikalingas giluminio siurblio elektros variklio galingumas.*

Atsakymas. *Techninėje fontano įrengimo specifikacijoje yra nurodyta, kad turi būti 3~400 V, 50 Hz įtampa su bendra fontano instaliuota galia, **atitinkančią būtent įrengiamo fontano galią** su ne mažesniu kaip 0,5 kW rezervu. Specifikacijoje nurodyta, kad purkštukas (-ai) yra atskiri arba daugiasroviai, ir jie fontane turi formuoti ne mažiau kaip 12 čiurkšlių, kurias fontanas (pompa +variklis) esant nominaliai apkrovai privalo išpurkšti į ne mažesnę kaip 8 m aukštį. Pagal šias charakteristikas ir parenkamas siurblio ir variklio galingumas/našumas. Kiekvieno variklio ir vandens siurblio specifikacijos skiriasi, todėl tai priklauso ir nuo modelio bei gamintojo, kurie nurodo savo įrangos parametrus. Žinant šiuos parametrus/poreikį rangovas kreipsis į ESO ir gaus sąlygas, kurias įgyvendins ("Įvado suderinimas ir pajungimas pagal išduotas sąlygas").*

Komisijos pirmininkas

Mantas Ralys

Daiva Šimkutė tel. +370 69186946, el. p. daiva.simkute@kelme.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į tiekėjo klausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-10 Nr. (7.35. Mr) S-2913
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mantas Ralys skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-10 14:11
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-10 14:12
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-15 13:48 - 2029-11-15 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Vaišnorienė vyresnioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-10 14:29
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-08 15:45 - 2027-08-07 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250822.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-09-10)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-09-10 nuorašą suformavo Daiva Šimkutė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-