



MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Budžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai, tel. (0 443) 98 204, el. p. administracija@mazeikiai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234
Skyriaus duomenys: Laisvės g. 8, 89123 Mažeikiai,
tel. (0 443) 98 215, el. p. jovita.kontene@mazeikiai.lt

Tiekėjams

2025-09-10 Nr. VP4- 764

Teikiama CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) vykdo mažos vertės skelbiamos apklausos būdu pirkimą konkurso būdu „*Žemaitijos g. nuo Sedos g. iki M. Daušos g., Mažeikių mieste apšvietimo kapitalinis remontas*“ pirkimą (pirkimo ID 4371432, toliau – pirkimas).

Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis buvo gauti tiekėjų paklausimai dėl pirkimo sąlygų patikslinimo ar paaiškinimo ir Perkančioji organizacija teikia šiuos atsakymus:

Klausimas.¹ „Prašome patikslinti ar teikiant pasiūlymą reikia pateikti: 6_Darbų kiekių žiniaraštis ir 8_Įrenginių poreikio žiniaraštis?“

Atsakymas. Taip.

Klausimas. „Prašome patikslinti kokio aukščio atramos vertintis? Techninėje specifikacijoje 3.1 punktas - 4 m. atramos., žiniaraštyje - 6 ir 9 m. atramos“.

Atsakymas. Įsivertinti 9 m. ir 6 m. aukščio atramos.

Klausimas. „Ar teisingai suprantame, kad žiniaraštyje nurodytos 6 ir 9m. atramos, tai reiškia, kad šviestuvai montuojami 6 ir 9 m. aukštyje? t.y. toks aukštis nurodytas jau atramos (8 m.) ir gembės (1 m.) aukštis?“

Atsakymas. Atramos numatytos 9 m. ir 6 m. aukščio. Atramos 9 m. su gembėmis, vadovautis projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiu.

Klausimas. „Kadangi kelio atkarpa kurią reikia apšviesti patenka į bendrovei VIA Lietuva priklausantį kelią, prašau patikslinti ar montuojamos apšvietimo atramos nebus pasyvios saugos (t. y. saugios). Iš apšvietumo skaičiavimų matyti kad šviestuvų montavimo aukštis bus 10 m. Projektinių sprendinių aprašyme nurodyta kad „Gatvės apšvietimui parinktos 10m aukščio apšvietimo atramos su gembėmis" nors reikalavimuose apšvietimo žibintų atramoms 4 m nuo žemės paviršiaus su 1x1m gembėmis o žiniaraštyje 9m aukščio su 1x1,5 m gembėmis. Prašau patikslinti kuom vadovautis skaičiuojant pasiūlymą. Standartiniai atramų aukščiai yra 8m nuo žemės paviršiaus o naudojant 9m atramas kaip nestandartinį gaminį yra pabranginama įrengimo kaina. Tikslingiau naudoti 8m atramas su 2m aukščio gembėmis. Prašau patvirtinti kad sprendimas naudoti tokių parametru medžiagas atitiks užsakovo poreikį montuoti šviestuvus 10 m aukštyje.“

Prašome patikslinti kokį dizainą derinti su užsakovu jei projekto sprendiniuose yra aprašyta atramų specifikacija. Ačiū.“

Atsakymas. AB „Via Lietuva“ nepateikė reikalavimo naudoti pasyvios saugos atramas. Skaičiuojant pasiūlymą, vadovautis techninio darbo projekto sąnaudų kiekio žiniaraščiais (24-09)-TDP-LE-SŽ puslapiais 1,2. Skaičiuoti 9 m atramas su 1 m. aukščio gembe.

Klausimas. „Prašome patikslinti šviestuvų Technines specifikacijas Techninių specifikacijų 2-ame skirsnyje nurodyta: „Šviestuvai turi būti suderinti su įranga, turinčia šviesos srauto reguliavimo ir valdymo sistemas, kurios leistų reguliuoti šviesos srautą, atsižvelgiant į dienos šviesos kiekį, eismo ir oro sąlygas, kompensuoti laikui bėgant atsirandančius nuo paviršiaus atspindėtos šviesos kiekio pokyčius bei pradinį didesnę įrangos šviesos našumą dėl lempos šviesos srauto išlaikymo faktoriaus“. Prašome patikslinti šviestuvų Technines specifikacijas nurodant ar reikia kad šviestuvas turėtų Zhaga/NEMA standartinį lizdą nuotolinio valdymo valdikliams sumontuoti?“

Atsakymas. Šviestuvas numatytas su „Zhaga“ standartiniu lizdu nuotolinio valdymo valdikliui sumontuoti.

Šie paaiškinimai yra neatskiriama pirkimo dalis.

Vedėja



Jovita Kontenė

Aistė Paplauskienė, tel. (0 443) 42 659, el.p. aiste.paplauskiene@mazeikiai.lt

¹ Tiekėjų klausimai neredaguoti