

## AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-09-11 Nr.

### DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.1

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *KRAŠTO KELIO NR. 154 ŠIAULIAI–GRUZDŽIAI–NAUJOJI AKMENĖ 48,88 KM TILTO PER DABIKINĘ PAPPRASTOJO REMONTO APRAŠO PARENGIMAS IR DARBŲ ATLIKIMAS (Pirkimo ID 4376779)*, atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjo paklausimą.

**Klausimas.** Techninėje specifikacijoje 4.3.3 punkte numatyta suremontuoti atitvarų blokus, sklandžiai suvesti su prietilčių sprendiniais ir padengti agresyviai aplinkai atsparia sistema, įrengti naujus atitvarus ant tilto ir prietilčiuose. Atlikus objekto apžiūrą vietoje nustatyta, kad atitvarų blokų ant tilto nėra yra tik turėkliniai blokai, taip pat ant tilto nėra atitvarų.

Prašome paaiškinti kokius atitvarų blokus reikia suremontuoti ir ar tikrai ant tilto reikia įrengti atitvarus.

**Atsakymas.** Techninė specifikacija (techninė užduotis) patikslinta ir pridedama. Nauji turėklai neįrenginėjami. Vietoje esamų turėklų įrengti naujus kelio atitvarus (pagal KPT TAS 09 reikalavimus). Turėklinius - atitvarinius bortus suremontuoti, pritaikyti atitvarų įrengimui.

PRIDEDAMA. Patikslinta techninė specifikacija (techninė užduotis).

Infrastruktūros projektų skyriaus komandos vadovas

Ernestas Serkevičius

I.Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt