

**TIESOS G. IR MARGIRIO G., TAURAGĖS M., TAURAGĖS R. SAV., KAPITALINIO
REMONTO IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS DARBAI
(VIEŠOJO PIRKIMO ID 4435545)**

Tiekėjams

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO

2025 m. d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdydama viešąjį pirkimą „Tiesos g. ir Margirio g., Tauragės m., Tauragės r. sav., kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai“ (toliau – Pirkimas) CVP IS priemonėmis gavo Tiekėjų klausimus.

Išnagrinėjus gautus klausimus teikiame atsakymus į juos (klausimų kalba netaisyta):

1. Klausimas. Prašome patikslinti ar žiemos laikotarpis išsimeta iš darbų atlikimo termino.

Atsakymas. Žiemos laikotarpis įeina į darbų atlikimo terminą.

2. Klausimas. Projektuose (Tiesos ir Margirio g.) numatytas kvalifikuotas grunto pagerinimas (25 cm). Įvertinus inžinerinių tinklų kiekį ir esamą gylį, matyti, kad galimai nebus galimybės fiziškai atlikti šio darbo. Ar esant objektyvioms aplinkybėms ir negalint Rangovui fiziškai atlikti kvalifikuoto grunto pagerinimo, bus galimybė pagrindų stiprinimą atlikti kitomis priemonėmis (grunto keitimas, geotinklo įrengimas ir t.t.)? Jeigu bus galimas keitimas, prašome pateikti sprendimą.

Atsakymas. Esant objektyvioms aplinkybėms ir negalint atlikti numatytų darbų bus galima leisti A laidą su geotinklais.

3. Klausimas. Tiesos g. – projekte numatyta kirsti 10 medžių, prašome patikslinti ar reikia įsivertinti medžių atstatomąją vertę? Jeigu taip, prašome pateikti sumą su PVM.

Atsakymas. Taip, reikia.

Eil. Nr.	Medžio rūšis	Grupė	Teritorijos indeksas	Kaina €/cm	Kiekis vnt.	Vidutinis naikinamo medžio skersmuo cm. 1,3 m. aukštyje	Atkuriamosios vertės koregavimas (mažinimas proc.) atsižvelgiant į medžio būklę	Suma €
1	Liepa	2	2	9	2	23		828,00 €
			2	9	1	26		468,00 €
			2	9	1	32		576,00 €
2	Šermukšnis	2	2	9	1	15		270,00 €
3	Ažuolas	3	2	14	1	22		616,00 €
			2	14	1	33		924,00 €
			2	14	1	0		0,00 €
			2	14	1	36		1 008,00 €
4	Uosis	3	2	14	1	24		672,00 €
			2	14	1	33		924,00 €
			2	14	1	0		0,00 €
							Iš viso:	6 286,00 €

4. Klausimas. Tiesos g. – prašome pateikti įrengiamų kelio ženklų atspindžio klasę ir ženklų, ir atramų spalvą.

Atsakymas. Visi ženklai 0 grupės, atspindžio klasė RA1. Atramų ir ženklų spalva RAL 9004.

5. Klausimas. Tiesos g. – prašome patikslinti dirvožemio įrengimo sluoksnio storį (žiniaraštyje 6 cm, TS 7.1 Veja – 10 cm, brėžinyje nurodyta ir 10 cm ir 6 cm).

Atsakymas. Tiesos g. rengiamas dirvožemio sluoksnio storis 10 cm.

6. Klausimas. Tiesos g. – prašome patikslinti ar reikia įsivertinti esamų šulinių dangčių keitimą naujais (kiekis 14 vnt.) ar dangčiai turi būti su logotipais (TS 11.2.1.)?

Atsakymas. Taip, reikia įsivertinti esamų šulinio dangčių keitimą naujais. Dangčiai neturi būti su logotipu.

7. Klausimas. Tiesos g. – prašome patikslinti ar drenažo įrengimo darbams žemės darbai ir AŠAS užpylimui yra įtraukti į bendrus kiekius, jeigu ne prašome pateikti darbų kiekius.

Atsakymas. AŠAS įvertintas bendruose kiekiuose.

8. Klausimas. Tiesos g. – brėžinyje 2445-2-TDP-S-B-05 numatytas piltinis gruntas. Ar jis yra įvertintas žiniaraščio 2.3 punkte?

Atsakymas. Taip yra įvertintas 2.3. žiniaraščio punkte.

9. Klausimas. Margirio g. – prašome patikslinti S dalies žiniaraščio 5.2. punkto mato vnt. (Duotas m3, ar neturėtų būti m2).

Atsakymas. 5.2. punkto mato vnt. (m^2).

10. Klausimas. Margirio g. – prašome pateikti įrengiamų kelio ženklų atspindžio klasę ir ženklų, ir atramų spalvą.

Atsakymas. Visi ženklai 0 grupės, atspindžio klasė RA1. Atramų ir ženklų spalva RAL 9004.

11. Klausimas. Margirio g. – prašome patikslinti dirvožemio įrengimo sluoksnio storį (žiniaraštyje 6 cm, TS 7.1 Veja – 10 cm, brėžinyje 10 cm).

Atsakymas. Margirio g. rengiamas dirvožemio sluoksnio storis 10 cm.

12. Klausimas. Margirio g. – prašome patikslinti ar reikia įsivertinti esamų šulinių dangčių keitimą naujais (kiekis 18 vnt.) ar dangčiai turi būti su logotipais (TS 11.2.1.)?

Atsakymas. Taip, reikia įsivertinti esamų šulinio dangčių keitimą naujais. Dangčiai neturi būti su logotipu.

13. Klausimas. Margirio g. – prašome patikslinti ar drenažo įrengimo darbams žemės darbai ir AŠAS užpylimui yra įtraukti į bendrus kiekius, jeigu ne prašome pateikti darbų kiekius.

Atsakymas. AŠAS įvertintas bendruose kiekiuose.

14. Klausimas. Pateikite visų 10 vnt. šalinamų medžių Tiesos g. duomenis: pavadinimas, skersmuo 1,3 m aukštyje ir pan.

Atsakymas. Žiūrėti 3 klausimo atsakymą.

15. Klausimas. Ar tiekėjas turi įsivertinti šalinamų medžių atkuriamąją vertę? Jei taip, nurodykite sumą.

Atsakymas. Taip, reikia įsivertinti. Žiūrėti 3 klausimo atsakymą.

16. Klausimas. Ar nėra klaidos kvalifikuoto grunto pagerinimo įrengimo mato vienetuose atskirose gatvėse? Kokie turėtų būti kiekių mato vienetai: m^2 ar m^3 ? Patikslinkite.

	6. Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai (gatvės)			
6.1.	Drenažo D113/128 įrengimas - fasoninės dalys.		m vnt.	933 34
6.2.	≥ 25 cm kvalifikuoto grunto pagerinimo įrengimas		m^2	3025
	5. Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai (gatvė/sankryžos)			
5.1.	Drenažo D113/128 įrengimas - fasoninės dalys.	TS 8, 9, 12, 13	m vnt.	424 10
5.2.	≥ 25 cm storio kvalifikuoto grunto pagerinimo įrengimas		m^3	1177

Atsakymas. Mato vnt. (m^2).

17. Klausimas. Ar nesidubliuoja NŠ dalies smėlio vamzdžių užpylimui kiekiai Margirio g. L1 tinklo įrengimo eil. Nr. 20 (138,40 m^3) ir žemės darbų eil. Nr. 6 (158,41 m^3)? Tas pats klausimas galioja ir Tiesos gatvės nuotekų šalinimo analogiškoms darbų eilutėms.

Atsakymas. Projektų dalyse NŠ ir S kiekiai nesikartoja.

18. Klausimas. Kokia lėšų suma numatyta šiam pirkimui?

Atsakymas. Perkančioji organizacija neskelbia pirkimui skirtu biudžetu, siekiant išlaikyti sąžiningą konkurenciją tarp tiekėjų ir gauti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

19. Klausimas. Ar reikalinga įvertinti medžių atkuriamąją vertę? Kokia ji?

Atsakymas. Žiūrėti 3 klausimo atsakymą.

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė

Nora Trakšlienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	viešieji pirkimai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-12 Nr. VPP-158
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius-Specialistė Nora Trakšeliene 2025-09-12
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
