



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis, tel. +370 458 51 948, el. p. a.krasauskas@rokiskis.lt.

Tiekėjams

2025- Nr. VPSD-
į 2025-09-10 pranešimą 350201

DĖL PANEMUNĖLIO SENIŪNIJOS PANEMUNĖLIO GLŽ. ST. GEGUŽĖS 1-OSIOS GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO

Klausimas. Prašome patikslinti, iš kur tas esamas gruntas (ar reikia vertinti iš kažkur nukasimą ir sandėliavimą, ar jis yra sandėliuojamas, ar vis dėl to vertinti naują atvežtinį gruntą):

2.4 Esamo piltinio grunto (SD) hvid. - 0,45 m panaudojimas
nuovažų apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimui m³ 1874

Atsakymas. Vertinant pagal geologinių tyrinėjimų ataskaitą techniniame darbo projekte numatyta, kad dalis nukasamo grunto yra priskiriamas F2 grupei ir gali būti panaudojamas nuovažų apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui įrengti. Sąnaudų kiekių žiniaraščio Eil. Nr. 2.4 nurodytas bendras preliminarus tokio grunto kiekis. Dalis jo yra sandėliuojama ir panaudojama nuovažų apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui įrengti, o likusi nepanaudota dalis išvežama į seniūnijos nurodytą vietą 5 km atstumu.

Klausimas. Paskui seka dar eilutės tokios, ar šie kiekiai nesikartoja, ar tikrai toks kiekis, nes pagal išilginį profilį atrodytų per daug nukasama.

2.5 II grupės kasimas 0,65 m³ k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į
autosavivarčius ir transportavimas į seniūnijos nurodytą
vietą 5 km atstumu. m³ 2645

2.7 Nepanaudoto grunto išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu
į seniūnijos nurodytą vietą 5 km atstumu. m³ 2270

Atsakymas. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje kiekiai nesikartoja. Eil. Nr. 2.5 nurodytas papildomas grunto kasimo kiekis be išvežimo. Eil. Nr. 2.7 nurodytas išvežamo šio grunto kiekis, įvertinus tai, kad Eil. Nr. 2.6 nurodyta dalis šio grunto panaudojama pylimams įrengti.

Papildomai informuojame, kad su pirkimo laimėtoju bus sudaroma fiksuotos kainos sutartis, todėl teikiant pasiūlymą būtina įvertinti visus darbus ir jų galimus kiekius, kuriuos būtina atlikti vadovaujantis techninio darbo projekto tekstine dalimi ir brėžiniais, nepriklausomai nuo to, kokia apimtimi jie numatyti kiekių žiniaraštyje.

Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025 m. rugsėjo 17 d. 9 val. 30 min.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

Arūnas Krasauskas

Augustinas Blažys, tel. +370 610 38 605, el. paštas a.blazys@rokiskis.lt
Justina Balaišienė, tel. +370 610 06 262, el. paštas j.balaisiene@rokiskis.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Rokiškio rajono savivaldybės administracija 188772248, Sąjūdžio a.1, LT-42136 Rokiškis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PANEMUNĖLIO SENIŪNIJOS PANEMUNĖLIO GLŽ. ST. GEGUŽĖS 1-OSIOS GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-12 Nr. VPSD-465
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Krasauskas, Seniūnas, Rokiškio miesto seniūnija
Sertifikatas išduotas	ARŪNAS KRASAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-12 11:20:46 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-12 11:20:53 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-24 07:43:14 – 2026-04-24 07:43:14
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.85.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-09-12 11:26:58)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-09-12 11:26:59 DBSIS