

ĮVAIRIŲ LED ŠVIESTUVŲ
VIEŠOJO PIRKIMO
DALYVIAMS
(pirkimo ID 4440364)

CVP IS priemonėmis

2025 m. rugsėjo 12 d., Nr. SD-250521

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

UAB „Vilniaus apšvietimas“ (toliau – Perkantysis subjektas) ĮVAIRIŲ LED ŠVIESTUVŲ VIEŠAJAME PIRKIME gavo Tiekėjų klausimus.

Perkantysis subjektas juos išnagrinėjo ir teikia atsakymus:

Klausimas Nr. 1:

3 pirkimo dalies duomenyse skirtuose DIALux skaičiavimams perėjose, nurodoma, kad yra 1 m. ilgio gembė. Atrama yra 1 metro atstumu nuo važiuojamosios dalies.

Tačiau šviestuvai negali būti išsikišę virš važiuojamosios gatvės dalies, nes reikalavimuose nurodyta - Šviestuvo padėtis važiuojamosios kelio dalies atžvilgiu, atstumas nuo gatvės (light overhang), m 0.

Tai jeigu 1 metras gembė ir 1 metras nuo gatvės važiuojamosios dalies yra atrama, tai dar šviestuvo korpuso ilgis dasideda ir gauname 1,4-1,5m.


Ar tikrai "light overhang" turi būti 0 m.?


Klausimas Nr.2:

Jei "Šviestuvo atitraukimas nuo perėjos, m" leidžiamas " Tarpe nuo 1 iki 1,5", tai gal Perkančioji organizacija taip pat gali leisti atramą statyti "Tarpe nuo 1 iki 1,5m." nuo gatvės važiuojamosios dalies?"

Atsakymas į klausimus:

Informuojame, kad stulpo vieta ir gembės ilgis yra nurodomas tik bendram situacijos suvokimui. Privalote vadovautis schemose Nr.1 ir Nr.2 nurodoma šviestuvo vieta.





Dėkojame už klausimus. Kviečiame dalyvauti pirkime ir teikti pirkimo sąlygas atitinkančius pasiūlymus.

Pagarbiai,
Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

Vytautas Rasimavičius