

Atsakymai į klausimus

Klausimas:

Prašau nurodykite planuojamas priešgaisrinio vandens rezervuarų vietas.

Atsakymas:

Viešojo pirkimo objektas yra priešgaisrinės gesinimo sistemos paprastojo remonto aprašo parengimo paslauga kartu su projekto vykdymo priežiūra. Kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, tiekėjas privalo:

- nustatyti reikiamą priešgaisrinių vandens rezervuarų tūrį ir kiekį, atsižvelgdamas į gamyklos gaisrinę riziką, naudojamą gesinimo technologiją, gesinimo trukmę, atliekų srauto pobūdį, dulkių ir degių dalelių kiekį, galimų gaisro židinių lokalizacijas bei numatomą gaisro gesinimo intensyvumą, taip pat hidraulinio modeliavimo rezultatus;
- atlikęs išsamų hidraulinį modeliavimą, parinkti rezervuarų vietą;
- įvertinti rezervuarų papildymo laiką ir intensyvumą bei numatyti užpildymo sistemą iš miesto vandentiekio arba alternatyvių šaltinių.

Todėl rezervuarų vietos iš anksto nenurodomos – jas turi nustatyti tiekėjas, rengdamas paprastojo remonto aprašą pagal geriausią inžinerinę praktiką, teisės aktų reikalavimus, galiojančius objekto aplinkosauginius dokumentus (TIPK, PAV ir kt.), perkančiosios organizacijos veiklos specifiką, bei techninės specifikacijos nuostatas. Galutiniai sprendiniai turi būti suderinti su perkančiąja organizacija.