

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO (SKELBIAMOS APKLAUSOS)  
**„BASEINO-VANDENS TAKO STIKLAI,  
JŲ PAKEITIMUI REIKIAMOS MEDŽIAGOS IR DARBAI“**  
**(PIRKIMO NR. 4356133)**  
NUOLATINĖS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO  
PROTOKOLO IŠRAŠAS

**DARBOTVARKĖ:** Dėl pateikto tiekėjo paklausimo

**SVARSTYTA:** Tiekėjo pateiktas paklausimas

Nuolatinė viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvarstė tiekėjo pateiktą paklausimą 2025-09-03 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtam mažos vertės pirkimui (skelbiamai apklausai) **„Baseino - vandens tako stiklai, jų pakeitimui reikiamos medžiagos ir darbai“** (pirkimo Nr. 4356133).

Tiekėjas paklausime nurodo: „<...> Prašome patikslinti, kokia kubatūra baseino, koks bus slėgis, reiktų žinoti kokius stiklus daryti? <...>“

Komisija, apsvarsčiusi tiekėjo paklausimą, atsako, kad baseino - vandens tako kubatūra yra apie 6,5 m<sup>3</sup>, gylis – 1,2 m.

Komisija pažymi, kad baseino - vandens tako stiklai turi atitikti techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

**NUTARTA:** Apie Komisijos paaikškinimą informuoti paklausimą pateikusį Tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.