



VILNIAUS
APŠVIETIMAS



VILNIUS

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
VILNIAUS APŠVIETIMAS

ĮVAIRIŲ LED ŠVIESTUVŲ
VIEŠOJO PIRKIMO
DALYVIAMS
(pirkimo ID 4440364)
CVP IS priemonėmis

2025 m. rugsėjo 15 d., Nr. SD-250525

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

UAB „Vilniaus apšvietimas“ (toliau – Perkantysis subjektas) ĮVAIRIŲ LED ŠVIESTUVŲ VIEŠAJAME PIRKIME gavo Tiekėjų prašymą ir klausimus.

Perkantysis subjektas juos išnagrinėjo ir teikia atsakymus:

Prašymas Nr.1:

Prašome pasiūlymo sąlygas pateikti Word formatu.

Atsakymas:

Pirkimo sąlygos Word formatu pridėtos prie pirkimo dokumentų

Klausimas Nr. 2:

„Konkurso sąlygų 1.3 priede šviestuvui 2 lentelės 17 p. nurodyta, kad šviestuvo matmenys turėtų būti: matmenys $\geq 90/ \geq 450/ \geq 220$ mm (aukštis/ ilgis/ plotis), Svoris: ≤ 10 kg. Išnagrinęję įvairiausių gamintojų siūlomus gaminius ir siekdami pasiūlyti ekonomiškai geriausią sprendinį prašome Perkančiosios organizacijos praplėsti matmenų ribas $\geq 90/ \geq 450/ \geq 220$ mm (aukštis/ ilgis/ plotis):

Aukščiui pridedant +/-3 cm (30 mm)

Ilgui pridedant +/-10 cm (100 mm)

Pločiui pridedant +/- 5 cm (50 mm),

atsižvelgiant į tai, kad svoris neviršija nurodytų ribų, o griežtas reikalavimas dėl dydžio be reikalo riboja konkurenciją, nesuteikdamas jokios realios naudos. Atkreipiame dėmesį, kad Perkančioji organizacija privalo užtikrinti, kad techninėse specifikacijose jos nustatyti reikalavimai neribotų tiekėjų konkurencijos, nors Pirkimo sąlygose ir nurodoma lygiavertis, tačiau kai pateikiami matmenys mm, siūlant +/- 1 mm ar 2 mm kitokį gaminį Tiekėjas negali būti užtikrintas, kad nebus atmestas jo pasiūlymas dėl netikslių techninių parametrų, dėl šios priežasties prašome praplėsti matmenų ribas.“

Atsakymas į 2 klausimą:

Informuojame, kad konkurso sąlygų 1.3 priede 2 lentelės 17 punkte yra nurodomi tik minimalūs šviestuvų matmenys.

Pavyzdžiui gali būti siūlomas 117mm aukščio, 647mm ilgio, 255mm pločio šviestuvas.

Klausimas Nr. 3:

”Techninėje specifikacijoje (Sąlygų priedas Nr.1.1) 2 lentelės 2 p. nurodyta, kad pagrįsti atsparumo smūgiams reikalavimo atitikti, turi būti pateikta „ENEC arba ENEC+ licencijos (sertifikato) priedo dėl prekės atsparumo smūgiams kopija.

Jei ENEC sertifikato priede, būtų nurodyta tik tai, kad šviestuvai išlaiko mažesnę nei IK09 apkrovą smūgiams, tačiau būtų pateikta gamintojo turima papildoma IK09 atsparumo smūgiams bandymo ataskaitą iš akredituotos laboratorijos ar toks lygiavertis dokumentas būtų tinkamas atitikčiai pagrįsti?“

Atsakymas į 3 klausimą:

Atsparumą smūgiams patvirtinantis bandymas turi būti atliktas ENEC sertifikavimo metu.

Dėkojame už klausimus. Kviečiame dalyvauti pirkime ir teikti pirkimo sąlygas atitinkančius pasiūlymus.

Pagarbiai,
Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

Vytautas Rasimavičius