



VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ

Tiekėjams

CVP IS priemonėmis

Nr.

į

Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

Informuojame, kad VĮ Ignalinos atominė elektrinė, vykdydama supaprastintą pirkimą „150 pastato paprastojo remonto darbų pirkimas“, vykdomą atviro konkurso būdu (pirkimo ID 2150231, toliau – Pirkimas), CVP IS priemonėmis gavo suinteresuoto tiekėjo pranešimus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ir papildymo.

Žemiau pateikiami klausimai (kalba netaisyta) ir atsakymai į juos:

1. Klausimas: Pagal parengtą darbų atlikimo užduotį DTU-15 yra numatyta atlikti grindų remonto darbus. Parinkta grindų danga pagal techninę specifikaciją yra - Grindų 3 mm storio elastinės, polimerinės dangos, skirtos gamybinėms patalpoms (mechaninio poveikio atsparumas ne mažiau 41 klasės), atsparios drėgmei, rūgštims ir šarmams, atsparios terminio poveikiui (eksploatacijos temperatūros režimas nuo -10°C (Celsijaus laipsnių), iki +70°C), keitimas patalpose, kuriose yra įranga, suvirinant dangos sandūras, pritvirtinant sraigtais prie gelžbetonio sienų 40 x 4 mm metalinėmis juostomis su antikorozinė danga - pagal pirminį aprašymą tai PVC danga, bet išsiuntus užklausa gamintojai neranda pagal tokius kriterijus dangos, kuri būtų nuo -10 C arba randa kažkokią dangą Rusijos gamintojo.

Atsakymas: Komisija, išnagrinėjo pateiktą klausimą ir nusprendė patikslinti Pirkimo dokumentus, taip pat savo iniciatyva ištaisyti įsivėlusias klaidas ir atlikti smulkius pakeitimus:

1. Patikslinti Pirkimo 1 pirkimo dalies 2025-05-20 150 pastato koridorių paprastojo remonto darbų pirkimo techninę užduotį Nr. TU-15(13.68E) (toliau - Pirkimo 1 dalies TU):

1.1. Patikslinti Pirkimo 1 dalies TU 2 punktą ir išdėstyti jį taip (patikslintos vietos paryškintos):

„2. Parengti 150 pastato Nr. 707, 704, 704a, 515/1, 322 koridorių vidinių sienų, lubų ir grindų paprastojo remonto projektą (toliau – Projektas), bei vadovaujantis šiuo projektu atlikti paprastojo remonto darbus, siekiant užtikrinti **patikimą** ir saugų VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE) skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo statinio eksploatavimą. Į Projekto apimtį turi būti įtraukti šie paprastojo remonto darbai: vidaus sienų ir lubų apdaila (nudažymas), įskaitant paviršių paruošimą; pažeistų sienų **atskirų** vietų tinkavimas; metalinių konstrukcijų padengimas antikoroziniais dažais, įskaitant paviršių paruošimą; **esamos grindų dangos (plastikato)**

demontavimas, pagrindo paruošimas (įtrūkimų grindyse remontas, pagrindo išlyginimas, jeigu reikalingas), naujos grindų dangos įrengimas su užleidimu ant sienos; lietu polimerinių grindų atskirų vietų remontas su sujungimų konstrukcinių elementų įrengimu.

1.2 . Patikslinti Pirkimo 1 dalies TU 3 punktą ir išdėstyti jį taip (patikslintos vietos paryškintos):

„3. 150 pastatas „Skystųjų atliekų perdirbimo pastatas“ (toliau – pastatas) yra įrengtas IAE aikštelės saugomoje zonoje, jonizuojančios spinduliuotės zonos ribose, adresu: Elektrinės g. 4, K-16, Drūkšinių k., Visagino sav., LT-31152. Pastato išdėstymas IAE aikštelės saugomoje zonoje pateiktas šios techninės užduoties (toliau – TU) 1 priede. Pastatas yra skirtas perdirbti skystąsias radioaktyvias atliekas iš 101/1, 101/2, 130, 156 ir 159 pastatų, taikant išgarinimo ir cementavimo metodus. Pastato matmenys plane tarp „1“ – „22“ ašių ir „A“ – „H“ eilių yra 126,0 m x 66,5 m. Pastato aukštis skirtingas: tarp „3“ – „13“ ašių ir „A“ – „B“ eilių H = 12 m, tarp „1“ – „10“ ašių ir „B“ – „M“ eilių bei tarp „8“ – „21“ ašių ir „M“ – „H“ eilių H = 16,8 m, tarp „10“ – „22“ ašių ir „B“ – „M“ eilių H = 36 m. Pastato planas pateiktas šios TU 2, 3 prieduose. Visu pastato perimetru aplink išorines sienas įrengta 3% nuolydžio betoninė nuogrinda. Pastato išorinės sienos įrengtos iš 300 mm storio keramzitbetonio plokščių, kurių matmenys 1,2 m x 6,0 m, pritvirtintų prie surenkamojo gelžbetoninio karkaso. Grindys 704, 704a, 515/1, 322 patalpose **yra monolitinės su elastine (plastikato, ~3 mm storio) danga, užleista ir pritvirtinta sraigtais prie gelžbetonio sienų 40 x 4 mm metalinėmis juostomis.** Vidinių sienų apdaila – betoninių paviršių nudažymas.“

1.3. Patikslinti Pirkimo 1 dalies TU 9 punktą, vietoj žodžio „CD“ įrašant žodį „skaitmeninėje“ ir išdėstyti jį taip (patikslintos vietos paryškintos):

„9. Rangovas turi pateikti patvirtinto Projekto popierinio varianto 2 (du) egzempliorius lietuvių kalba ir vieną elektroninę versiją .pdf formatu **skaitmeninėje** laikmenoje su el. parašais patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 11 punkto reikalavimais. Projekto apimtis turi atitikti statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Parengtas projektas perduodamas užsakovui su dokumentu priėmimo-perdavimo aktu.“

1.4. Patikslinti 10 punkto lentelės Nr. 2 1 eilutę ir išdėstyti ją taip:

Eil. Nr.	Darbu aprašymas	Matavimo vnt.	Kiekis	Pastaba
1.	<p>Grindų dangos keitimas: esamos 3 mm storio elastinės, polimerinės grindų dangos (plastikato) demontavimas, pagrindo paruošimas (įtrūkimų grindyse remontas, pagrindo išlyginimas, jeigu reikalingas), naujos grindų dangos įrengimas (pagal pasirinkto grindų dangos gamintojo technologiją), su užleidimu ant sienos (ne mažiau 20 cm), sudarant užapvalintą briauną, sudarant vientisą dangos ir sienos jungtį (integruota grindjuostė).</p> <p>Nauja grindų danga turi būti tinkama gamybinėms patalpoms (mechaninio poveikio atsparumo klasė ne mažiau 41), atspari drėgmei, cheminėms medžiagoms, lengvai prižiūrima ir valoma. Grindų dangos tipą ir jos įrengimo būdą parenka projektuotojas projekto rengimo metu atsižvelgdamas į patalpų eksploatacines sąlygas.</p>	m ²	1192	

1.5. Patikslinti 10 punkto lentelės Nr. 2 5 eilutę (ištaisyti įsivėlusią klaidą) ir išdėstyti ją taip:

Eil. Nr.	Darbu aprašymas	Matavimo vnt.	Kiekis	Pastaba
5.	<p>Ankščiau dažytų metalinių sijų, kolonų ir kitų konstrukcijų padengimas antikoroziniais dažais (du kartus), įskaitant paviršių paruošimą dažymui pagal rangovo pasirinktą dažų gamintojų technologiją, (100 m² nudažyto paviršiaus), kai darbai vykdomi iki 5 m aukštyje</p>	100 m ²	2,5	

1.6 Atsižvelgiant į šio rašto 1.4 ir 1.5 punktuose nurodytus pakeitimus atitinkamai patikslinami 1-os pirkimo dalies viešojo pirkimo-pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punkto lentelės 2 ir 6 eilutės ir Pirkimo 1 dalies „150 pastato koridorių paprastojo remonto darbų pirkimas“ pasiūlymo formą.

2. Patikslinti Pirkimo 3 dalies 2025-05-14 150 pastato patalpų paprastojo remonto darbų pirkimo techninę užduotį Nr. TU-13(13.68E) (toliau - Pirkimo 3 dalies TU):

2.1. Patikslinti Pirkimo 3 dalies TU 2 punktą, panaikinant sakinį „grindų elastinių dangų (plastikato) keitimas, tvirtinant prie gelžbetoninių sienų metalinėmis juostomis.“ ir išdėstyti 2 punktą taip:

„2. Parengti 150 pastato patalpų Nr. 201, 301, 302, 351 vidinių sienų, lubų ir grindų paprastojo remonto projektą (toliau – projektas), bei vadovaujantis šiuo projektu atlikti paprastojo remonto darbus, siekiant užtikrinti patikimą ir saugų VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE arba Užsakovas) skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo statinio eksploatavimą. Į projekto apimtį turi būti įtraukti šie paprastojo remonto darbai: vidaus sienų ir lubų apdaila (dažymas), įskaitant paviršių paruošimą, pažeistų sienų **atskirų** vietų tinkavimą; metalinių konstrukcijų padengimas antikoroziniais dažais, įskaitant paviršių paruošimą.“

2.2. Patikslinti Pirkimo 3 dalies TU 3 punktą, panaikinant sakinį „Grindys 201, 301, 302, 351 patalpose monolitinės su elastine (plastikato) danga.“ ir išdėstyti jį taip:

„3. 150 pastatas „Skystųjų atliekų perdirbimo pastatas“ (toliau – pastatas) yra įrengtas IAE aikštelės saugomoje zonoje, jonizuojančios spinduliuotės zonos ribose, adresu: Elektrinės g. 4, K16, Drūkšinių k., Visagino sav., LT-31152. Pastato išdėstymas IAE aikštelės saugomoje zonoje pateiktas šios techninės užduoties (toliau – TU) 1 priede. Pastatas yra skirtas perdirbti skystąsias radioaktyvias atliekas iš 101/1, 101/2, 130, 156 ir 159 pastatų, taikant išgarinimo ir cementavimo metodus. Pastato matmenys plane tarp „1“ – „22“ ašių ir „A“ – „H“ eilių yra 126,0 m x 66,5 m. Pastato aukštis skirtingas: tarp „3“ – „13“ ašių ir „A“ – „B“ eilių H = 12 m, tarp „1“ – „10“ ašių ir „B“ – „M“ eilių bei tarp „8“ – „21“ ašių ir „M“ – „H“ eilių H = 16,8 m, tarp „10“ – „22“ ašių ir „B“ – „M“ eilių H = 36 m. Pastato aukštų planai pateikti šios TU 2, 3 prieduose. Visu pastato perimetru aplink išorines sienas įrengta 3% nuolydžio betoninė nuogrinda. Pastato išorinės sienos įrengtos iš 300 mm storio keramzitbetonio plokščių, kurių matmenys 1,2 m x 6,0 m, pritvirtintų prie surenkamojo gelžbetoninio karkaso. Vidinių sienų apdaila – dažytos betono sienos.“

2.3. Patikslinti Pirkimo 3 dalies TU 9 punktą, atsisakant lentelėje Nr. 2 nurodytų darbų „7. Betono grindų plyšių, 10-20 mm pločio ir iki 50 mm gylio, užtaisymas betono remonto skiediniu, prieš tai nuvalant“ ir „8. Grindų 3 mm storio elastinės, plastikato dangos, remontas atskirų vietų patalpose, kuriose yra įranga, suvirinant plastikato sandūras rankiniu degikliu“ bei išdėstyti 9 punktą taip:

„9. Siekiant suremontuoti 150 pastatą, pagal parengtą Projektą turi būti atlikti šie darbai (TU nurodytų darbų apimtys apskaičiuotos VĮ Ignalinos AE darbuotojų preliminarus skaičiavimo metodu, galima paklaida sudaro ± 5 %. TU darbų apimtys pateiktos Rangovui įsivertinti darbų sąnaudas, todėl parengus paprastojo remonto projektą gali skirtis):

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Pastaba
1.	Sienų atskirų vietų (iki 1 m ² ploto) tinko remontas tinkavimo skiediniu, prieš tai nuvalant ir gruntuojant	m ²	142	
2.	Mechaninių įrenginių paviršių nuvalymas nuo dulkių ir purvo (praplovimas) iki 5 m aukštyje	m ²	234	
3.	Sienų sandūrų, iki 20 mm storio ir 40 mm gylio, užpildymas hermetiku	m	28	
4.	Vidaus sienų, lubų (ankščiau dažytų alkidiniais dažais) dažymas (du kartus), įskaitant paviršių paruošimą dažymui, pagal Rangovo pasirinktą dažų gamintojo technologiją, kai darbai vykdomi iki 5 m aukštyje	100 m ²	25,50	
5.	Vidaus sienų, lubų (ankščiau dažytų alkidiniais dažais) dažymas (vieną kartą) įskaitant paviršių paruošimą dažymui, pagal Rangovo pasirinktą dažų gamintojo technologiją, kai darbai vykdomi iki 3 m aukštyje	100 m ²	9,90	
6.	Ankščiau dažytų metalinių konstrukcijų smulkių paviršių (grotelinių konstrukcijų, vamzdžių ir pan.) dažymas/padengimas antikoroziniais dažais (du kartus), įskaitant paviršių paruošimą dažymui, pagal Rangovo pasirinktą dažų gamintojo technologiją (100 m ² nudažyto paviršiaus), kai darbai vykdomi iki 5 m aukštyje	100 m ²	3,40	
7.	Nepavojingų atliekų (inertinių, mišrių statybinių atliekų ir kitų) išvežimas ir sutvarkymas	t	4	

“

Atsižvelgiant į šį pakeitimą atitinkamai patikslinami 3-os pirkimo dalies viešojo pirkimo-pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punktą ir Pirkimo 3 dalies „150 pastato patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas“ pasiūlymo formą.

2. Klausimas: . Ar reikia vertintis senos grindų dangos demontavimo darbus? Jeigu taip tai kokia danga demontuojasi ir koks storis?

Atsakymas: Taip, reikalinga įsivertinti dangos demontavimo darbus. Demontuojama esama elastinė (plastikato) danga, kurios storis 3 mm.

3. Klausimas: Norėjau pasiteirauti kokia pinigų suma yra numatyta pirkimui?

Atsakymas: Informuojame, kad Pirkimo biudžetas neviešinamas.

Dėl pasiūlymų pateikimo termino

Komisija, atsižvelgdama į pateiktus paaiškinimus ir siekdama sudaryti galimybę tiekėjams, rengiant pasiūlymus, į juos atsižvelgti, nusprendė nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-09-29 10 val. 00 min.

Atsižvelgiant į tai tikslinami Pirkimo dokumentų A dalies 2.1.4 ir 2.1.5 papunkčiai ir išdėstomi taip:

„Pasiūlymų pateikimo terminas: 2025-09-29 10 val. 00 min.

Pradinio susipažinimo su pasiūlymais posėdžio data: 2025-09-29“

Apie pasikeitusius pirkimo procedūros terminus perkančioji organizacija paskelbs Pirkimo dokumentų bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA:

1.Pirkimo 1 dalies „150 pastato koridorių paprastojo remonto darbų pirkimas“ pasiūlymo forma, 5 lapai;

Pirkimo 3 dalies „150 pastato patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas“ pasiūlymo forma, 5 lapai.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Olga Gasevičienė

C. TIEKĖJO PASIŪLYMAS 1-AI PIRKIMO DALIAI

150 pastato koridorių paprastojo remonto darbų pirkimas

(Data)

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas [jei tai tiekėjų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]]	
Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė]	
Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, nurodyti visų partnerių adresus]	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefonas, faksas, el. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis šio pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Siūlomi šie darbai:

					Valiuta: Eurai
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis ⁴	Vieneto įkainis be PVM	Preliminari suma be PVM ²
1	150 pastato koridorių paprastojo remonto projekto parengimas	vnt.	1		
2	Grindų dangos keitimas: esamos 3 mm storio elastinės, polimerinės grindų dangos (plastikato) demontavimas, pagrindo paruošimas (įtrūkimų grindyse remontas, pagrindo išlyginimas, jeigu reikalingas), naujos grindų dangos įrengimas (pagal pasirinkto grindų dangos gamintojo technologiją), su užleidimu ant sienos (ne mažiau 20 cm), sudarant užapvalintą briauną, sudarant vientisą dangos ir sienos jungtį (integruota grindjuostė). Nauja grindų danga turi būti tinkama gamybinėms patalpoms (mechaninio poveikio atsparumo klasė ne mažiau 41), atspari drėgmei, cheminėms medžiagoms, lengvai prižiūrima ir valoma. Grindų dangos tipą ir jos įrengimo būdą parenka projektuotojas projekto rengimo metu atsižvelgdamas į patalpų eksploatacines sąlygas.	kv. m	1192		

3	Betono grindų plyšių 10-20 mm pločio ir iki 50 mm gylio užtaisymas betono remonto skiediniu, prieš tai nuvalant	100 m	1,5		
4	Sienų atskirų vietų (iki 1 kv. m ploto) tinko remontas tinkavimo skiediniu, prieš tai nuvalant ir gruntuojant	kv. m	53		
5	Vidaus sienų, lubų, (ankščiau dažytų alkidiniais dažais) nudažymas (du kartus) dažais, skirtais vidiniams darbams, įskaitant paviršių paruošimą dažymui pagal rangovo pasirinktą dažų gamintojų technologiją kai darbai vykdomi iki 5 m aukštyje	100 kv. m	52,5		
6	Ankščiau dažytų metalinių sijų, kolonų ir kitų konstrukcijų padengimas antikoroziniais dažais (du kartus), įskaitant paviršių paruošimą dažymui pagal rangovo pasirinktą dažų gamintojų technologiją, (100 kv. m nudažyto paviršiaus), kai darbai vykdomi iki 5 m aukštyje	100 kv. m	2,5		
7	Lietų polimerinių grindų atskirų vietų iki 5 kv. m remontas gamybinėse patalpose, įskaitant pagrindo paruošimą pagal polimerinės dangos gamintojo technologiją	100 kv. m	1,1		
8	Paruoštų dažymui vidaus paviršių dažymas dažais, skirtais vidiniams darbams, gruntuojant ir dažant du kartus	100 kv. m	0,12		
9	Sienų susidūrimo vietų sujungimų iki 20 mm storio ir 40 mm gylio užpildymas hermetiku	m	182		
10	Nepavojingų atliekų (inertinių, mišrių statybinių atliekų ir kitų) išvežimas ir sutvarkymas	t	10,5		
11	Metalinio laužo išvežimas į IAE Materialinių išteklių valdymo skyrių (atstumas iki 5 km) sveriant	t	0,33		
Bendra preliminari kaina be PVM²:					
PVM (<i>įrašykite tarifą</i>) kaina³:					
Bendra preliminari kaina su PVM²:					
Bendra preliminari kaina su PVM žodžiais:					

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

¹ - darbų pavadinimas turi atitikti pirkimo dokumentuose nurodytą pavadinimą.

² - kainos nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

³ - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

⁴ - kiekvienoje pozicijoje nurodytas kiekis gali kisti +/-

5

procentų.

T33211

Pirmoje pozicijoje „150 pastato koridorių paprastojo remonto projekto parengimas“ nurodytas kiekis nesikeis.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Pagrindinės techninės charakteristikos

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos sutarties vykdymo išlaidos ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi techninės specifikacijos sąlygų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus pasitelkti subtiekejus ar specialistus ir ekspertus: *(Pildoma, jei tiekėjas ketina sutarties vykdymui pasitelkti subtiekęją ar specialistus ir ekspertus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) subtiekejo (-ų), darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti):*

Eil.Nr.	Subtiekejo pavadinimas, specialistų ir/ar ekspertų vardas, pavardė	Įsipareigojimų dalis, nurodant konkrečius pagal sutartį prisiimamus įsipareigojimus, kuriai ketinama pasitelkti subtiekęją, ir/ar kvalifikacijos reikalavimas (-ai), kuriam (-iems) pagrįsti bus remiamasi nurodytu subtiekeju, specialistu ir/ar ekspertu

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.
...

Pasiūlymas galioja 120 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Įsipareigojame sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamą, pirkimo dokumentuose numatytus reikalavimus atitinkantį užtikrinimą.

Nurodome, kad šiose pasiūlymo dalyse (dokumentuose) yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil.Nr.	Konfidencialios pasiūlymo dalies (konfidencialaus dokumento) pavadinimas

Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad pasiūlymą teikiantis ūkio subjektas ir/ar bet kuris siūlomas ekspertas bei kiti su ūkio subjektu susiję asmenys nesiekė ir nesieks, kad nešališką ir objektyvų šio pirkimo vykdymą įtakotų priežastys, susijusios su šeima, emociniu gyvenimu, politine arba pilietine priklausomybe, ekonominiais interesais arba kitais su perkančiąja organizacija turimais bendrais interesais, galinčiais sukelti interesų konfliktą.

{Tiekėjo pavadinimas}

VĮ Ignalinos atominė elektrinė

TIEKĖJO DEKLARACIJA

{data}

Patvirtinu, kad *{tiekėjo pavadinimas}* ir pasiūlyme pirkimui „150 pastato paprastojo remonto darbų pirkimas“ siūlomos prekės / paslaugos (jei taikoma) netenkina pasiūlymo atmetimo kriterijų, tai yra:

1. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra juridiniai asmenys, registruoti valstybėse ar teritorijose*, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomas šis pasiūlymo atmetimo pagrindas, sąraše;
2. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys valstybėse ar teritorijose, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomas šis pasiūlymo atmetimo pagrindas, sąraše arba turintys tokių valstybių pilietybę;
3. prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė nėra ar paslaugos neteikiamos iš valstybių ar teritorijų, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomas šis pasiūlymo atmetimo pagrindas, sąraše;
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, nėra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad 1 ir 2 papunkčiuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų;
5. 1 ir 2 papunkčiuose nurodyti subjektai neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui.
6. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos valstybėse ar teritorijose*, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomas šis pasiūlymo atmetimo pagrindas, sąraše, ir nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą tokiose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu nedalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

T33211

*Valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems viešųjų pirkimų pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalies nuostatos, sąrašas:

1. Rusijos Federacija.
2. Baltarusijos Respublika.
3. Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas.
4. Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija.
5. Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

C. TIEKĖJO PASIŪLYMAS 3-AI PIRKIMO DALIAI

150 pastato patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas

(Data)

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas [jei tai tiekėjų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]]	
Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė]	
Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, nurodyti visų partnerių adresus]	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefonas, faksas, el. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis šio pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Siūlomi šie darbai:

					Valiuta: Eurai	
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas ¹	Mato vnt.	Preliminarus kiekis ⁴	Vieneto įkainis be PVM	Preliminari suma be PVM ²	
1	150 pastato patalpų paprastojo remonto projekto parengimas	vnt.	1			
2	Sienų atskirų vietų (iki 1 m ² ploto) tinko remontas tinkavimo skiediniu, prieš tai nuvalant ir gruntuojant	kv. m	142			
3	Mechaninių įrenginių paviršių nuvalymas nuo dulkių ir purvo (praplovimas) iki 5 m aukštyje	kv. m	234			
4	Sienų sandūrų, iki 20 mm storio ir 40 mm gylio, užpildymas hermetiku	m	28			
5	Vidaus sienų, lubų (ankščiau dažytų alkidiniais dažais) dažymas (du kartus), įskaitant paviršių paruošimą dažymui, pagal Rangovo pasirinktą dažų gamintojo technologiją, kai darbai vykdomi iki 5 m aukštyje	100 kv. m	25,50			
6	Vidaus sienų, lubų (ankščiau dažytų alkidiniais dažais) dažymas (vieną kartą) įskaitant paviršių paruošimą dažymui, pagal Rangovo pasirinktą dažų gamintojo technologiją, kai darbai vykdomi iki 3 m aukštyje	100 kv. m	9,90			

7	Anksčiau dažytų metalinių konstrukcijų smulkių paviršių (grotelinių konstrukcijų, vamzdžių ir pan.) dažymas/padengimas antikoroziniais dažais (du kartus), įskaitant paviršių paruošimą dažymui, pagal Rangovo pasirinktą dažų gamintojo technologiją (100 m ² nudažyto paviršiaus), kai darbai vykdomi iki 5 m aukštyje	100 kv. m	3,40		
8	Nepavojingų atliekų (inertinių, mišrių statybinių atliekų ir kitų) išvežimas ir sutvarkymas	t	4		
Bendra preliminari kaina be PVM²:					
PVM (<i>įrašykite tarifą</i>) kaina³:					
Bendra preliminari kaina su PVM²:					
Bendra preliminari kaina su PVM žodžiais:					

Jeigu suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

- ¹ - darbų pavadinimas turi atitikti pirkimo dokumentuose nurodytą pavadinimą.
² - kainos nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
³ - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
⁴ - kiekvienoje pozicijoje nurodytas kiekis gali kisti +/-

5

procentų.

Pirmoje pozicijoje „150 pastato patalpų paprastojo remonto projekto parengimas“ nurodytas kiekis nesikeis.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Pagrindinės techninės charakteristikos

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos sutarties vykdymo išlaidos ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi techninės specifikacijos sąlygų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus pasitelkti subteikėjus ar specialistus ir ekspertus: *(Pildoma, jei tiekėjas ketina sutarties vykdymui pasitelkti subteikėją ar specialistus ir ekspertus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) subteikėjo (-ų), darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti):*

Eil.Nr.	Subteikėjo pavadinimas, specialistų ir/ar ekspertų vardas, pavardė	Įsipareigojimų dalis, nurodant konkrečius pagal sutartį prisiimamus įsipareigojimus, kuriai ketinama pasitelkti subteikėją, ir/ar kvalifikacijos reikalavimas (-ai), kuriam (-iems) pagrįsti bus remiamasi nurodytu subteikėju, specialistu ir/ar ekspertu

T33211

--	--	--

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.
...

Pasiūlymas galioja 120 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Įsipareigojame sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamą, pirkimo dokumentuose numatytus reikalavimus atitinkantį užtikrinimą.

Nurodome, kad šiose pasiūlymo dalyse (dokumentuose) yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil.Nr.	Konfidencialios pasiūlymo dalies (konfidencialaus dokumento) pavadinimas

Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad pasiūlymą teikiantis ūkio subjektas ir/ar bet kuris siūlomas ekspertas bei kiti su ūkio subjektu susiję asmenys nesiekė ir nesieks, kad nešališką ir objektyvų šio pirkimo vykdymą įtakotų priežastys, susijusios su šeima, emociniu gyvenimu, politine arba pilietine priklausomybe, ekonominiais interesais arba kitais su perkančiąja organizacija turimais bendrais interesais, galinčiais sukelti interesų konfliktą.

{Tiekėjo pavadinimas}

VĮ Ignalinos atominė elektrinė

TIEKĖJO DEKLARACIJA

{data}

Patvirtinu, kad *{tiekėjo pavadinimas}* ir pasiūlyme pirkimui „150 pastato paprastojo remonto darbų pirkimas“ siūlomos prekės / paslaugos (jei taikoma) netenkina pasiūlymo atmetimo kriterijų, tai yra:

1. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra juridiniai asmenys, registruoti valstybėse ar teritorijose*, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomas šis pasiūlymo atmetimo pagrindas, sąraše;
2. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys valstybėse ar teritorijose, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomas šis pasiūlymo atmetimo pagrindas, sąraše arba turintys tokių valstybių pilietybę;
3. prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė nėra ar paslaugos neteikiamos iš valstybių ar teritorijų, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomas šis pasiūlymo atmetimo pagrindas, sąraše;
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, nėra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad 1 ir 2 papunkčiuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų;
5. 1 ir 2 papunkčiuose nurodyti subjektai neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui.
6. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos valstybėse ar teritorijose*, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomas šis pasiūlymo atmetimo pagrindas, sąraše, ir nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą tokiose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu nedalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

T33211

*Valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems viešųjų pirkimų pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalies nuostatos, sąrašas:

1. Rusijos Federacija.
2. Baltarusijos Respublika.
3. Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas.
4. Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija.
5. Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103) 255450080, Elektrinės g.4, K 47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., Lietuvos Respublika
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATEŠIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-16 Nr. JS-3683(13.68E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Olga Gasevičiene, Pirkimų projektų vadovė, Pirkimų ir sutarčių skyrius (446 / 945 / 944)
Sertifikatas išduotas	OLGA GASEVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-16 13:04:37 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-16 13:04:55 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-08 16:54:57 – 2029-11-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Ignalinos atominė elektrinė, VĮ, į.k. 255450080 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:12:37 iki 2027-12-18 09:12:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.79.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-09-16 13:43:38)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-09-16 13:43:38 Dokumentų valdymo sistema Avilys