



KLAIPĖDOS VANDUO

Ryšininų g. 11, LT-91116 Klaipėda, tel. (8 46) 220 220

Laboratorija

Tel. (8 46) 466 133, (8 46) 466 167

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 622

2022-03-18

Užsakovas, adresas, kodas	UAB "Kretingos vandenys", Švyturio g. 2A, Padvarių kaimas		k. 163994426
	audrone.dovidauskiene@kretingosvandenys.lt		tel. 8 656 66229
Mėginys	Geriamasis vanduo		
Mėginio Nr.	343	Mėginio kiekis	1,0l; 0,5l; 0,5l
Mėginio paėmimo vieta	Sodžiaus g. 5, Budriai		
Mėginį paėmė (v., pavardė, pareigos)	Vandens tiekimo ir nuotekų priežiūros meistras Andrius Būtenis		
Mėginio ND	LST EN ISO 5667-3:2018, LST ISO 5667-5:2006		
Gabenimo sąlygos	Termodėžėje	Akto Nr.	G22.00680
Mėginys paimtas (data, laikas)	2022-03-14	Pristatytas (data, laikas)	2022-03-14 13 15 val.
Tyrimas pradėtas (data)	2022-03-14	Tyrimas baigtas (data)	2022-03-18

Rodiklis	Rastas kiekis	Tyrimo metodas	HN 24:2017 (ne daugiau)
Amonis, mg/l	0,92	LST ISO7150-1:1998E	0,50
Boras, mg/l	0,49	LST ISO 9390:1998E	1,0
Varis, mg/l	0,009	LST EN ISO 15586:2004	2,0
1,2- dichloretanas, µg/l	<2,0	LST EN ISO 10301:2000	3,0
Fluoridas, mg/l	1,75	LST EN ISO 10304-1:2009	1,5
Švinas, µg/l	<1	LST EN ISO15586:2004	10
Nikelis, µg/l	2	LST EN ISO15586:2004	20
Pesticidai		LST EN ISO 6468:2000	
Aldrinas, µg/l	<0,010		0,030
Dieldrinas, µg/l	<0,010		0,030
Heptachloras, µg/l	<0,010		0,030
Heptachlorepoksidas, µg/l	<0,010		0,030
Kiti pesticidai, µg/l	<0,01	LST EN ISO 6468:2000	0,10
Pesticidų suma, µg/l	<0,01	LST EN ISO 6468:2000	0,50
Tetrachloretenas ir trichloretenas, µg/l	<0,10	LST EN ISO 10301:2000	10
Aliuminis, µg/l	<6	LST ISO 10566:1998E	200
Natris, mg/l	70,2	LST EN ISO 14911:2000	200
Chloridas, mg/l	14,8	LST EN ISO 10304-1:2009	250
Bendroji geležis, µg/l	34	LST ISO 6332:1995	200
Manganas, µg/l	<10	LST ISO 6333:1998	50
Permanganato indeksas, mg/l O ₂	1,63	LST EN ISO 8467:2002	5,0
Sulfatas, mg/l	3,06	LST EN ISO 10304-1:2009	250
Žarniniai enterokokai, skaičius 100 ml vandens	<1,0	LST EN ISO 7899-2:2001	0

Išvada:

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
Protokolas gali būti dauginamas tik pilnai.

Laboratorijos vadovė



Irena Getautienė