



KLAIPĖDOS VANDUO

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G22.03471_10

Data: 2022-10-20

Užsakovas, adresas **UAB "Kretingos vandenys" 163994426 Kretingos r., Padvarių k., Švyturio g.2A, 865666229
audrone.dovidauskiene@kretingosvandenys.lt**

Mėginys **Geriamasis vanduo**

Mėginio nr. **G22.03471_10** Mėginio kiekis **1,0 l; 0,5 l**

Mėginio paėmimo vieta **Plokščiai, Ažuolyno g. 5**

Mėginį paėmė **A. Dovidauskienė**

Mėginio ND **LST ISO 5667-5:2006**

Akto nr. **G22.03471**

Mėginys paimtas (data, laikas) **2022-10-17** Mėginys pristatytas **2022-10-17 13:25**

Tyrimas pradėtas **2022-10-17 13:25** Tyrimas baigtas **2022-10-20 13:33**

Eil. Nr.	Tyrimas, matavimo vnt.	Rezultatas	Tyrimo metodo žymuo	HN 24:2017 (ne daugiau)
1	Amonis, mg/l	1,01	ISO 15923-1:2013	0,5
2	Bendroji geležis, µg/l	1520	LST ISO 6332:1995	200
3	Permanganato indeksas, mg/l O ₂	1,15	LST EN ISO 8467:2002	5
4	1,2-dichloretanai, µg/l	<2	LST EN ISO 10301:2000	3
5	Aldrinai, µg/l	<0,010	LST EN ISO 6468:2000	0,03
6	Aliuminis, µg/l	<6	LST ISO 10566:1998	200
7	Boras, mg/l	0,34	LST ISO 9390:1998	1
8	Chloridas, mg/l	3,29	LST EN ISO 10304-1:2009	250
9	Dieldrinai, µg/l	<0,010	LST EN ISO 6468:2000	0,03
10	Fluoridas, mg/l	1,34	LST EN ISO 10304-1:2009	1,5
11	Heptachloras, µg/l	<0,010	LST EN ISO 6468:2000	0,03
12	Heptachlorepoksidas, µg/l	<0,010	LST EN ISO 6468:2000	0,03
13	Kiti pesticidai, µg/l	<0,01	LST EN ISO 6468:2000	0,1
14	Manganas, µg/l	<10	LST ISO 6333:1998	50
15	Natris, mg/l	37,7	LST EN ISO 14911:2000	200
16	Nikelis, µg/l	2	LST EN ISO 15586:2004	20
17	Pesticidų suma, µg/l	<0,01	LST EN ISO 6468:2000	0,5
18	Sulfatas, mg/l	<0,10	LST EN ISO 10304-1:2009	250
19	Tetrachloretenai ir trichloretenai, µg/l	<0,10	LST EN ISO 10301:2000	10
20	Varis, mg/l	0,012	LST EN ISO 15586:2004	2
21	Švinas, µg/l	<1	LST EN ISO 15586:2004	10
22	Žarninių enterokokų skaičius 100 ml vandens	< 1.0	LST EN ISO 7899-2:2001	0

Laboratorijos vadovė



Irena Getautienė

Paaiškinimai:

1. < - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

AB „Klaipėdos vanduo“