



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo

2025-09-17 Nr. S25-010-0866

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

AB „Panevėžio energija“ pateikia atsakymą į gautą tiekėjo klausimą dėl konkurso „Akademijos katilinės rekonstravimo darbai (Supaprastintas atviras konkursas)“ (toliau – Konkursas) pirkimo sąlygų paaiškinimo:

Klausimas: Prašome pateikti vandens, kuris turės būti chemiškai paruoštas pagal TS, kokybės sudėtį.

Atsakymas: Akademijos katilinės pirminio vandens kokybė:

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Matavimo vnt.	Kokybės rodikliai
1.	Bendras kietumas	mg-ekv/dm ³	7,5- 8,2
2.	Bendras šarmingumas	mg-ekv/dm ³	5,0 - 6,5
3.	Geležies junginių kiekis	mg/dm ³	0,1 - 0,45
4.	Rodiklis pH	-	7,5 – 7,9

Vandens bendras kietumas po automatinų Na katijonitinių filtrų turi būti ne daugiau 0,1 mg-ekv/dm³.

Prekių, paslaugų ir darbų
viešojo pirkimo komisijos pirmininkas

Aristidas Lideikis

Lina Rutkauskienė, +370 45 501014
Dokumento originalas išsiųstas nebus.