



Tiekėjams (nepasirašiusiems konfidencialumo pasižadėjimo)

2025-09-17 Nr. _____
I _____ Nr. _____

DĖL ATSAKOMO Į TIEKĖJŲ PATEIKTUS KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ TIKSLINIMO

Vykdam atvirą konkursą „Saulės šviesos elektrinės ir jos montavimo paslaugos pirkimas“ (skelbtą 2025-08-28, pirkimo ID 4282894) (toliau – Konkursas), tiekėjai CVP IS priemonėmis pateikė klausimus ir Komisija, vadovaudamasi Konkurso bendrųjų pirkimo sąlygų 24 punktu, pateikia atsakymus:

1 TIEKĖJO KLAUSIMAS:

Prašome paaiškinti kvalifikacijos reikalavimą Nr. 3.1. dėl 24 mėn. eksploatavimo ir aptarnavimo patirties. Ar minėtas reikalavimas turi būti būtent 1 MW pastatytai elektrinei, ar gali būti prižiūrima kita elektrinė? Ar priežiūra turi būti vykdoma 24 mėn. didesnei nei 1MW saulės elektrinei ar gali būti kitokios galios elektrinės priežiūra? Ir koks tada šį reikalavimą pagrindžiantis dokumentas turi būti pateiktas?

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS:

Perkantysis subjektas, atsakydamas į Tiekėjo klausimą, paaiškina, kad Konkurso SPS 7 priedo 3 punkte, Tiekėjui keliamas techninio profesinio pajėgumo reikalavimas: *"Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra įrengęs bent 1 (vieną) ne mažesnės galios nei 1000 kW saulės elektrinę ant žemės ir turi saulės elektrinės eksploatavimo ir aptarnavimo patirtį ne mažiau nei 24 mėn."* Minėto reikalavimo apimtyje Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos turi būti įrengęs bent 1 (vieną) ne mažesnės galios nei 1000 kW galios antžeminę saulės elektrinę ir turi turėti tokios pat arba didesnės nei 1000 kW galios saulės elektrinės eksploatavimo ir priežiūros patirtį. Tiekėjui leidžiama remtis saulės elektrinės eksploatavimo patirtimi ir tuo atveju jei Tiekėjas pagal sutartį teikė tik nurodytos galios elektrinės eksploatacijos ir priežiūros paslaugas, tačiau jos statybos ir įrengimo darbų nevykdė. Tiekėjas, siekdamas įrodyti reikalaujamo profesinio pajėgumo atitiktį, turi pateikti dokumentus, nurodytus SPS 7 priedo 3.1 punkte.

2 TIEKĖJO KLAUSIMAS:

Prašome patikslinti informaciją dėl kvalifikacijos reikalavimo, kuris nurodytas SPS 7 priedo 3.1 punkte – „Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra įrengęs bent 1 (vieną) ne mažesnės galios nei 1000 kW saulės elektrinę ant žemės ir turi saulės elektrinės eksploatavimo ir aptarnavimo patirtį ne mažiau nei 24 mėn.“ Ar atitinkame reikalavimą, jeigu dalyvaujant konkurse su Jungtinės veiklos sutartimi, vienas iš partnerių atitinka aukščiau nurodytą kvalifikacijos reikalavimą, tačiau konsorciumo vadas, turintis didžiausią atsakomybės dalį sutartyje neatitinka nustatyto reikalavimo? (Remiantis SVSV 7 priedo 3.1. punkto pastaba : jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio

subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Ar reikalavimas būti įrengus bent vieną didesnės nei 1000 kW antžeminės saulės elektrinės su ne mažesne nei 24 mėn eksploataavimo ir aptarnavimo patirtimi galioja bendrai visai konsorciumo sudėčiai, t.y. bent vienai iš partnerių įmonei, kurios sudarė Jungtinės veiklos sutartį?) Pvz., Konsorciumas sudarytas iš įmonės X, Y ir Z. X- konsorciumo vadė, atsakinga už projektavimą, leidimų gavimą, įrangą ir medžiagas, projekto valdymą ir administravimą, Y- rangos darbus atliekantis partneris, o įmonė Z- kokybės kontrolės ir aptarnavimo paslaugas atliekantis partneris, prisidedantis prie rangos darbų. Pastaroji Z įmonė atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. Prašome patikslinti, ar tokiomis sąlygomis JVS atitinka Konkurse numatytas sąlygas ir reikalavimus?

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS:

Perkantysis subjektas išankstinio Tiekėjo kvalifikacijos vertinimo neatlieka, tačiau atkreipia dėmesį, kad Tiekėjas tinkamai supranta SPS 7 priedo 3.1. punkto pastabą, todėl jeigu pasiūlymą teiks ūkio subjektų grupė – reikalavimą turės atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis bus sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Todėl SPS 7 priedo 3 punkte keliamą reikalavimą turi atitikti bent viena įmonė iš partnerių, kurios sudarė jungtinės veiklos sutartį. Pažymime, kad tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.

3 TIEKĖJO KLAUSIMAS:

Tiekėjo užduotas klausimo turinys susijęs su Energijos skirstymo operatoriaus išduotomis prisijungimo sąlygomis, kurios laikomos konfidencialia informacija, todėl jis nebus viešinamas. Tiekėjai su klausimo turiniu supažindinami jei šie CVPIS priemonėmis yra pateikę pasirašytą konfidencialumo pasižadėjimą.

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS:

Tiekėjo užduotas klausimo turinys susijęs su konfidencialia informacija, todėl atsakymas į jį nebus viešinimas. Tiekėjai su atsakymo turiniu supažindinami CVPIS priemonėmis jei šie yra pateikę pasirašytą konfidencialumo pasižadėjimą.

Perkantysis subjektas, vadovaudamasis Konkurso BPS 25 punktu, tikslina Konkurso SPS 2 priedo „Techninė specifikacija“ 4.1, 4.2 ir 4.4 punktus ir išdėsto juos taip:

„4.1. SŠEE turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių Techninės specifikacijos 4.3 punkte nurodytos gamybos garantijos laikotarpis nuo SŠEE perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos ir VERT leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos, jei Tiekėjas pasiūlyme nenurodo ilgesnio garantinio laikotarpio.

4.2. Statybos darbams taikomos garantinio termino, nustatyto Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis), ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnio nuostatos dėl statinio garantinio termino ir Tiekėjo prievolių per garantinį terminą. Įrangai taikomi šioje Techninėse specifikacijoje ir Tiekėjo pasiūlyme nurodyti garantiniai terminai. Garantijos ir Tiekėjo prievolės per garantinį(-ius) terminą(-us) pradeda galioti nuo SŠEE priėmimo perdavimo akto pasirašymo ir VERT leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos.

4.4. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas turi savo jėgomis ir lėšomis ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Perkančiojo subjekto pranešimo (el. paštu) apie atsiradusį gedimą, pašalinti ne dėl Perkančiojo subjekto kaltės atsiradusį SŠEE gedimą. Jeigu dėl objektyvių priežasčių Tiekėjas pagrįstai negali pašalinti gedimo per nurodytą terminą, šis terminas gali būti pratęstas šalių rašytiniu susitarimu. Tiekėjas turės nurodyti techninio aptarnavimo centro/serviso/įmonės pavadinimą, kontaktus, atsakingus asmenis, vykdysiančius gedimo identifikavimo, šalinimo ir/ar remonto darbus garantinio termino laikotarpiu.“

Atitinkamai tikslinamas SPS 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 lentelės 1.16 punktas, išdėstant jį taip:

1.16.	Efektyvumo garantija po 25 metų	≥ 80 %	Nurodyti
-------	---------------------------------	--------	----------

Atsižvelgiant į atliktus patikslinimus techninėje specifikacijoje, tiksliname SPS 1 priedo „Pasiūlymo forma“ Kriterijaus C skaičiavimo lentelę ir išdėstome ją taip:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Tiekėjo siūlomas gamybos garantijos terminas (mėnesiais)	
1.	SŠEE suteikiamas gamybos garantijos terminas (mėnesiais)	<i>Nurodyti skaičiais</i>	<i>Nurodyti žodžiais</i>

Atkreipiame dėmesį, kad Konkurso SPS 10.1 punkte padaryta techninė klaida ir pateikta formulių neatitinkanti vertinimo kriterijų lentelė. Atsižvelgiant į tai, bei į tai, kad buvo tikslinama techninė specifikacija, Perkantysis subjektas, vadovaudamasis Konkurso BPS 25 punktu, tikslina Konkurso SPS 10.1 punktą ir išdėsto jį taip:

„10.1. Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys Pasiūlymai bus vertinami pagal jų ekonomiškai naudingiausio Pasiūlymų vertinimų kriterijų – kainos ir kokybės santykį ir jo pasirinktos vertinti techninės charakteristikos yra kiekybiškai įvertinamos. Perkantysis subjektas apskaičiuoja kiekvieno pasiūlymo kainos ir kokybės santykį dviejų vietų po kablelio tikslumu:

Vertinimo kriterijai	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime, balais
Pirmas kriterijus (A) – Pasiūlymo kaina (Eur, su PVM)	X = 65
Antras kriterijus (B) – Teritorijos užstatymo plotas (m ²)	N = 10
Trečias kriterijus (C) – SŠEE suteikiamas gamybos garantijos terminas (mėnesiais)	Q = 20
Ketvirtasis kriterijus (D) – SŠEE pristatymo terminas (k. d.)	Y = 5
	=
Iš viso, balų:	100

Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (A), teritorijos užstatymo ploto (B), SŠEE suteikiamo gamybos garantijos termino (C) ir SŠEE pristatymo termino (D) balus:

$$S = A + B + C + D$$

Pasiūlymo kainos (A) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (A_{\min}) ir vertinamo pasiūlymo kainos (A_p) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

$$A = A_{\min}/A_p \times X, \text{ kur}$$

A_{\min} – mažiausia pasiūlyta kaina,
 A_p – vertinamo pasiūlymo kaina,
 X – lyginamasis svoris.

Kriterijaus (B) balai apskaičiuojami vertinamo pasiūlymo SŠEE užstatymo plotą (E_p), lyginant su minimaliu pasiūlytu SŠEE užstatymo plotu (E_{\min}) ir padauginama iš vertinamojo kriterijaus lyginamojo svorio (N). Kriterijaus (E) balai apskaičiuojami pagal šią formulę:

$$B = B_{\min}/B_p \times N, \text{ kur}$$

B_p – vertinamo pasiūlymo SŠEE užstatymo plotas;
 B_{\min} – minimalus pasiūlytas SŠEE užstatymo plotas;
 N – lyginamasis svoris.

Kriterijaus (C) balai apskaičiuojami pasiūlyme nurodytą SŠEE gamybos garantijos terminą (C_p) lyginant su ilgiausiu pasiūlytu gamybos garantijos terminu (C_{max}) ir padauginama iš vertinamojo kriterijaus lyginamojo svorio (Q). Kriterijaus (C) balai apskaičiuojami pagal šią formulę:

$$C = C_p / C_{max} \times Q, \text{ kur}$$

C_p – vertinamo pasiūlymo SŠEE gamybos garantijos terminas,
 C_{max} – ilgiausias pasiūlytas SŠEE gamybos garantijos terminas,
 Q – lyginamasis svoris.

Kriterijaus (D) balai apskaičiuojami pasiūlyme nurodytą SŠEE pristatymo terminą (D_p) lyginant su trumpiausiu pasiūlytu pristatymo terminu (D_{min}) ir padauginama iš vertinamojo kriterijaus lyginamojo svorio (Y). Kriterijaus (D) balai apskaičiuojami pagal šią formulę:

$$D = D_{min} / D_p \times Y, \text{ kur}$$

D_p – vertinamo pasiūlymo SŠEE pristatymo terminas,
 D_{min} – trumpiausias pasiūlytas SŠEE pristatymo terminas,
 Y – lyginamasis svoris.“

Perkantysis subjektas, atsižvelgdamas į tai, kad sutarčiai taikomas fiksuotos kainos, o ne fiksuoto įkainio metodas, tikslina Konkurso SPS 5 priedą „Sutarties projektas“ ir naikina specialiųjų sutarties sąlygų 3.12 – 3.16 punktus bei atitinkamai patikslina 3.3 ir 3.7 punktą ir išdėsto juos taip:

„3.3. Peržiūros sąlygos numatytos *Sutarties specialiųjų sąlygų 3.11 punkte.*“

„3.7. Pirkėjas už Prekes Pardavėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. (*nurodyti sąskaitos numerį*);

Bankas (*nurodyti banko pavadinimą*);

Banko kodas (*nurodyti banko kodą*).

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Pardavėjo šiame punkte nurodytą sąskaitą (išskyrus *Sutarties specialiųjų sąlygų 3.13 punkte* nustatytais atvejais – pavedimai atliekami į trečiųjų asmenų sąskaitas).“

Punktai 3.17 ir 3.18 atitinkamai laikomi 3.12 ir 3.13 punktais.

Informuojame, kad Konkurso SPS nauja redakcija, Konkurso SPS 1 priedo „Pasiūlymo forma“ nauja redakcija, Konkurso SPS 2 priedo „Techninė specifikacija“ nauja redakcija bei Konkurso SPS 5 priedo „Sutarties projektas“ nauja redakcija bus nedelsiant patalpintos CVP IS prie pirkimo dokumentų. Teikdami pasiūlymus tiekėjai turi vadovautis naujomis aukščiau išvardintų dokumentų redakcijomis.

Komisijos pirmininkė

Rita Eizintienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Šiaulių vandenys“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymo į tiekėjų pateiktus klausimus ir pirkimo dokumentų tikslinimo (nekonfidencialus)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-17 Nr. S-2671
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai CVPIS
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Eizintienė Gamybos departamento vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	