



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi **Draugystės parko kompleksinės laisvalaikio erdvės projekto įgyvendinimo darbų pirkimo (ID 4457799)** supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygų aprašo 47 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Apšvietimo dalies darbų žiniaraštyje 19 eilutėje kabelio montavimas atramosė 10800 m, o medžiagų žiniaraštyje 13 eilutėje 108 m. Ar teisingai suprantame, kad darbų taip pat turi būti 108 m?

Atsakymas: Suprojektuota 108 m kabelio. Sąnaudų žiniaraštyje buvo klaida.

2. Klausimas:

Sklypo plano dalies žiniaraštyje 13.8 ir 13.9 eilutėse numatoma pasodinti 38 vnt. medžių, bet aukščiau eilutėse pačių medžių yra 37 vnt. Prašome patikslinti, kiek medžių reikės pasodinti?

Atsakymas: Reikės pasodinti 37 vnt. medžių. Vadovautis brėžiniais. Sąnaudų žiniaraštyje buvo klaida.

3. Klausimas:

Sklypo plano dalies žiniaraštyje 14.10 eilutėje pateikti du mato vnt. m²/m³ ir nurodytas kiekis 378. Prašome patikslinti, kiek m³ mulčo reikės krūmų sodinimui?

Atsakymas: Mulčiuojamas sodinamų augalų plotas 378 m². Šis plotas turės būti padengtas ne mažesniu 8 cm storium. Projektinis tūris 30,2 m³, tačiau reikia įvertinti faktinį sufasuoto mulčio purumą, kuris priklauso nuo gamintojo.

4. Klausimas:

Sklypo plano dalies žiniaraštyje 18.4.3.2 eilutėje tvoros segmento aukštis 2,03 m, o techninėse specifikacijose 1,6 m. Prašome patikslinti tvoros aukštį.

Atsakymas: 4 m aukščio tvorai numatoma naudoti 2 po 2,03 m segmentus montuojamus vieną virš kito. Techninėje specifikacijoje yra klaida.

5. Klausimas:

Sklypo plano dalies aiškinamajame rašte, skersiniuose pjūviuose ir žiniaraštyje 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1 punktuose įtrauktas ŠNS mišinio įrengimas, techninėse

specifikacijose aprašomas AŠAS mišinys. Prašome patvirtinti, kad bus galima naudoti ŠNS mišinį pagal TRA SBR 19.

Atsakymas: Dangų įrengimui galės būti naudojamas ŠNS – šalčiui nejautrių medžiagų mišinio sluoksnis.

6. Klausimas:

Sklypo plano dalies aiškinamajame rašte ir techninėse specifikacijose nurodytas AC16PD (pagrindo – dangos) asfaltbetonio mišinys, o žiniaraščiuose ir skersiniuose pjūviuose AC16AN (apatiniams sluoksniams) asfaltbetonio mišinys. Prašome patvirtinti, kad naudojamas bus AC16PD mišinys.

Atsakymas: Visiems takams ir krepšinio aikštelės dangai turėtų būti naudojamas AC 16 PD markės asfaltas. Dangos storis 8 cm (taip pat ir krepšinio aikštelėje 8 cm).

7. Klausimas:

Sklypo plano dalies aiškinamajame rašte sporto aikštelės su guma, dangos konstrukcija yra tokia: EPDM - 0,8 cm, SBR - 0,8 cm, asfaltas AC16PD – 6 cm, skalda – 15 cm, ŠNS – 32 cm, žiniaraštyje (7 skyrius) ir skersiniame pjūvyje sporto aikštelės gumos dangos konstrukcija yra tokia kaip vaikų žaidimų aikštelės: EPDM - 1 cm, SBR - 3 cm, atsijos – 3 cm, skalda – 15 cm, ŠNS – 33 cm.

Atsakymas: Krepšinio aikštelė (skersiniai pjūviai 3 ir 4) klojama ant asfalto pagrindo (patikslinama - AC 16 PD markės asfaltas. Dangos storis 8 cm). Sporto aikštelė, kur planuojami treniruokliai (skersinis pjūvis 5) klojama gumos danga be asfalto pagrindo.

8. Klausimas:

Sklypo plane šviesiai raudonos spalvos gumos dangos kiekis 255 m², žiniaraštyje 241 m³. Prašome patikslinti kiekį.

Atsakymas: Šviesiai raudonos gumos kiekis turi būti 241 m², taip kaip nurodyta žiniaraštyje.

9. Klausimas:

Sklypo plane pavaizduoti 2 vnt. batutų (Ž-3), žiniaraštyje tik 1 vnt. Prašome patikslinti kiekį.

Atsakymas: Turi būti 2 vnt. Ž-3 batutų. Vadovautis brėžiniais. Sąnaudų žiniaraštyje buvo klaida.

10. Klausimas:

Sklypo plane pavaizduoti 2 vnt. balansavimo elementų (Ž-9), žiniaraštyje tik 1 vnt. Prašome patikslinti kiekį.

Atsakymas: Turi būti 2 vnt. Ž-9 balansavimo elementų. Vadovautis brėžiniais. Sąnaudų žiniaraštyje buvo klaida.

11. Klausimas:

Prašome patikslinti, ar bortai turi būti cinkuoti ar corten plieno?

Atsakymas: Bortai turėtų būti corten plieno.

12. Klausimas:

Ar nesidubliuoja sklypo plano dalies žiniaraštyje 2.4 ir 17.1 eilutės, kur numatomas 2480 m² universalios dažno pjovimo vejos įrengimas?

Atsakymas: Abu šie punktai nurodo tą patį darbą (dubliuojasi). Reikės įrengti 2480 m² vejos.

13. Klausimas:

Sklypo plano dalies žiniaraštyje 18.4.3.1 eilutėje rašoma, kad tvoros stulpai 100x80x3mm, H4000, techninėje specifikacijoje rašoma kvadratinio profilio stulpeliai (60 x 60 mm x 2 mm skerspjūvio vamzdžio). Prašome patikslinti.

Atsakymas: Techninėje specifikacijoje yra klaida. Tvoros stulpui turi būti naudojamas 100x80x3mm skerspjūvio gaminys.

14. Klausimas:

Sklypo plano dalies žiniaraštyje 18.4.3.1 eilutėje rašoma, kad tvoros stulpai 100x80x3mm, H 4000 m. Sklypo plano brėžinyje rašo, kad tvora T1 h-4 m. Prašome patikslinti stulpo aukštį, nes kaip suprantame stulpas dar turi įsigilinti į pamatą žemėje?

Atsakymas: Tvoros aukštis nurodytas virš žemės 4 m. Įleidimas į pamatą neįvertintas. Reikėtų įvertinti ne mažiau 1 m pamatui, t. y. visas stulpo ilgis turėtų būti ne trumpesnis nei 5 m.

15. Klausimas: Ar techninėje specifikacijoje nurodytiems parko įrenginiams galima siūlyti analogiškus, bet ne prastesnius savybių įrenginius?

Atsakymas: Projekte yra nurodytos gaminių savybės, išvaizda ir funkciniai parametrai, jų būtina laikytis. Siekiant užtikrinti lygiateisiškumą ir konkurenciją, tiekėjai turi teisę siūlyti lygiaverčius gaminius, atitinkančius pirkimo dokumentuose nustatytus funkcinius ir kokybinius reikalavimus.

16. Klausimas: Patikslinkite plieno vejos borto specifikacijas. Iš kokio plieno (cinkuoto, nerūdijančio, corten) jis turi būti pagamintas? Taip pat ar 4 mm storis nėra perteklinis ir tiekėjas gali siūlyti plonesnius bortus?

Atsakymas: Plieno bortas turi būti gaminamas iš corten tipo plieno, 4 mm storio ir 200 mm aukščio. Montuojami segmentais tvirtinant plieninėmis smeigėmis, pastačius į reikiamą geometriją betonuojami ant betono C12/15 pagrindo. Tarpusavyje bortai tvirtai sujungiami sukibimo segmentais arba virinami. Kas 5 metrus paliekamas 5-10 mm kompensacinis tarpas. Lenktus elementus r1 ir r3 lenkti, valcuoti gamykliškai.

4 mm storis nėra perteklinis, reikėtų vadovautis projekciniais sprendiniais ir nesiūlyti prastesnių savybių gaminių.

Pagarbiai,

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujama si teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Sandra Dabrienė, tel. (0 46) 39 60 87, el. p. sandra.dabriene@klaipeda.lt
Dženeta Petrokienė, tel. +370 66341314, el. p. dzeneta.petrokiene@klaipeda.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-17 Nr. (14.24E)-VP3-602
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-17 16:27:19 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-17 16:27:31 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-22 12:55:09 – 2030-08-22 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-09-17 16:28:49)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-09-17 16:28:50 Dokumentų valdymo sistema Avilys