



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Atsižvelgdami į tai, kad pasiūlymų pateikimo terminas buvo nukeltas, bei vadovaudamiesi **patalpų, esančių Debreceno g. 48, Klaipėda, pritaikymo BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centrui paprastojo remonto rangos pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu (CVP IS ID 4389915) sąlygų aprašo 50 p.**, atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Vidaus durų, vitrinų specifikacija 305664-01-TDP-SA.B-20 yra vidaus priešdūminės durys VD-23 2 vnt. Sąnaudų kiekių žiniaraštis 5 lapas Eil. Nr. 46. VD-23 2 vnt. Brėžiniuose 305664-01-TDP-SA.B-08 ir 305664-01-TDP-SA.B-09 yra tik pavadinimas durų, kur montuoti nenurodyta. Prašome nurodyti kur bus montuojamos šios durys.

Atsakymas:

Projektavimo metu buvo pakeistas sprendinys. Durys VD-23 nebeprojektuojamos ir jų įrengimo į pasiūlymo kainą įsivertinti nereikia.

2. Klausimas:

Architektūros „Sąnaudų kiekių žiniaraštis“ Eil. Nr. 1. Esamos plytelių dangos demontavimas – 112,04 m² ir Eil. Nr. 2 esamos PVC dangos demontavimas – 853,71 m². Pašalinama tik 1 - 2 cm grindų storio. Konstrukcijų dalis „Gaminių, medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis“ Grindys pagal GD-1, GD-2, GD-3 ir GD-4 detales yra 16 – 17 cm storio. Prašome nurodyti grindų išardymo kiekius.

Atsakymas:

Techninio darbo projekto konstrukcijų dalyje nurodytas esamų grindų demontavimas su esamais pasluoksniais. Statybos rangovas privalo įsivertinti pilną dangų su pasluoksniais demontavimą ir naujų dangų su pasluoksniais montavimą.

3. Klausimas:

Kiekių žiniaraščiuose nėra statybinių šiukšlių išvežimo kiekių. Prašome nurodyti kiekius.

Atsakymas:

Preliminarus šiukšlių išvežimo kiekis – 68,6 t.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujama teikiant pasiūlymus.



Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Ilona Dulkytė, tel. (0 46) 39 61 25, el. p. Ilona.Dulkyte@klaipeda.lt

Biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 27, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. andrius.betingis@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-18 Nr. (14.6)-VP3-604
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-18 08:11:47 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-18 08:12:05 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-22 12:55:09 – 2030-08-22 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-09-18 09:15:42)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-09-18 09:15:42 Dokumentų valdymo sistema Avilys