

**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (0 381) 58 035, faks. (0 381) 58 088, el. p. info@anyksčiai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774637

Viešojo pirkimo dalyviams

2024-12-

Nr. 1-SD-

DĖLVIEŠOJO PIRKIMO DALYVIO GAUTŲ KLAUSIMŲ IR ATSAKYMŲ PATEIKIMO

Anykščių rajono savivaldybės administracijos (Centrinės perkančiosios organizacijos) viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), atliekanti viešąjį pirkimą Nr. 748650:1 (Senoje CVP IS) / Nr. 103617 (Naujoje CVP IS) „Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio Malūno g. nuo Bičionių g. Anykščių r. sav., Anykščių m., kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros, rangos darbų atlikimas“, paskelbtą 2024 m. lapkričio 27 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), gavusi viešojo pirkimo tiekėjo klausimus, teikia atsakymus.

1. Klausimas: Ar rengiant projektą ir paaiškėjus, kad yra reikalinga projekto viešinimo procedūra ir (ar) statybą leidžiantis dokumentas – paslaugų teikimo terminas (apie 2 mėn.) bus pratęstas ir už šiuos darbus bus apmokėta papildomai?

Atsakymas: *Ne, turi įsivertinti projektuotojas.*

2. Klausimas: Prašome nurodyti ar gatvėje yra lietaus surinkimo tinklai į kuriuos, esant poreikiu, būtų galima pajungti drenažą ar lietaus nuotekas.

Atsakymas: *Gatvėje nėra lietaus surinkimo tinklų.*

3. Klausimas: Gatvės kategorija – D, pagal STR 2.06.04:2014 D kategorijos gatvė turi būti 5,5 m pločio (2x2,75 m) ir techninės užduoties 20 p. nurodyta vienoje gatvės pusėje įrengti šaligatvį ne siauresnį kaip 1,2 m. Esamoje situacijoje tarpas tarp sklypų vietomis yra tik apie 5 m. Prašome paaiškinti kokius gatvės parametrus reikėtų taikyti.

Atsakymas: *Vienas iš pasiūlymų būtų, kad gatvės važiuojamąją dalį palikti ne siauresnę kaip 3,5 m pločio ir vienoje pusėje šaligatvis, kitoje sustiprintas kelkraštis. Galutinį sprendimą priims projektuotojas, vietoje įsivertinęs padėtį.*

4. Klausimas: Prašome nurodyti ar paviršinis vanduo galės laisvai nutekėti nuo gatvės į aplinkines teritorijas ar turės būti surenkamas į lietaus tinklą, latakus.

Atsakymas: *Reikia rasti būdą surinkti paviršinį lietaus vandenį, infiltraciniai šuliniai ir t.t.*

Galutinį sprendimą priims projektuotojas, vietoje įsivertinęs padėtį

5. Klausimas: Kas turės sumokėti šalinamų želdinių atkuriamosios vertės mokesťį?

Atsakymas: Rangovas turi įsivertinti ir sumokėti šalinamų želdinių atkuriamosios vertės mokesťį.

6. Klausimas: Techninių specifikacijų 20 p. nurodyta vienoje gatvės pusėje įrengti šaligatvį. Prašome nurodyti koks sprendinys turėtų būti kitoje pusėje (kelkraštis, bortas ar kt.).

Atsakymas: Vienas iš siūlymų sustiprintas kelkraštis su įterptu dirvožemiu ir apsėta žole. Galutinį sprendimą priims projektuotojas, vietoje įsivertinęs padėtį.

7. Klausimas: Prašome patvirtinti, kad gatvė tvarkoma esamo statinio ribose.

Atsakymas: Taip ir laisvoje Valstybinėje žemėje.

8. Klausimas: Techninių specifikacijų 20 p. nurodyta „Akligatvio pabaigoje turi būti suprojektuota automobilių apsisukimo aikštelė“. Akivaizdu, kad tokie sprendiniai netilps esamos gatvės statinio ribose ir statybos rūšis bus rekonstravimas, todėl prašome, kad visi tiekėjai įsivertintų vienodai, atitinkamai patikslinti pirkimo dokumentus, taip pat nurodant reikiamas atlikti procedūras (viešinimą).

Atsakymas: Papildomai įvertinus esamo statinio ribas ir būtinybės apsisukimo aikštelės, atsisakome 20 p. nurodytos „Akligatvio pabaigoje turi būti suprojektuota automobilių apsisukimo aikštelė“.

9. Klausimas: Kas apmokės statybos leidimo išdavimo mokesťį.

Atsakymas: Jei reikės išimti SLD, apmoka Tiekėjas.

10. Klausimas: Prašome patvirtinti, kad ties prisijungimu prie valstybinės reikšmės kelio, nuovaža šiuo pirkimu netvarkoma.

Atsakymas: Vykdamas projektavimo darbus, projektuotojas turi kreiptis į AB „Via Lietuva“ dėl sklandaus dangų sujungimo prie valstybinės reikšmės kelio.

11. Klausimas: Pirkimą sudaro projektavimas, projekto vykdymo priežiūra ir statyba. Prašome patikslinti ar tikrai reikia rengti Projekto Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį.

Atsakymas: Taip reikalinga.

Komisija informuoja, kad pasiūlymo pateikimo terminas nukeliamas iki 2025 m. sausio 9 d. 9:00 val.

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėja,
viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Vilma Vilkickaitė

Liucija Vaicekauskienė (0-664)70516, el. p. liucija.vaicekauskiene@anyksiai.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl viešojo pirkimo dalyvio gautų klausimų ir atsakymo pateikimo (Malūno g.)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-12-13 Nr. 1-SD-3751 (6.37 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Viešojo pirkimo dalyviams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Vilkickaitė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-12-13 14:33
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-05 11:47 - 2028-03-03 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lolita Poskienė Vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-12-13 14:35
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-12-13 14:35
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-28 08:56 - 2025-11-27 08:56
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241203.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-12-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-12-13 nuorašą suformavo Liucija Vaicekauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-