

Pirkime dalyvaujantiems Tiekėjams
Siunčiama CVP IS elektroninėmis priemonėmis

2025-09-18

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

LITGRID AB pirkimų komisija (toliau – Komisija) atlieka „**KONTRMOBILUMO PRIEMONIŲ BETONINIŲ BLOKŲ MONTAVIMO ALYTAUS TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖJE DARBAI**“ pirkimą (toliau – Pirkimas). Teikiame atsakymus į gautus klausimus.

Pateikiami atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Eil. Nr.	Klausimai	Atsakymas / paaiškinimai
1.	Prašome patikslinti HILTI inkarinių varžtų matmenis. Brėžiniuose ir SKŽ nenurodyta.	HILTI inkarinių varžtų matmenys M16x60 mm.

Arūnas Gvozdvas, tel. +370 667 26457, el. p. arunas.gvozdvas@litgrid.eu