

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

2025-09-18 Nr. VPS- 1033

DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS (MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS „LIETUVOS PARTIZANŲ KAPO (U.K. KVR 33921) PAVELDO TVARKYBOS DARBAI“ PIRKIMO NR. 4472596)

Gauti tiekėjų paklausimai.

1 Klausimas: „Ar vietoje Town brown granito galima naudoti analogiškus granitus?“


Atsakymas: Ne, negalima. Parinkto akmens rūšis ir raštas nekeičiami. Šie sprendiniai parinkti projektuotojo ir priderinti prie esamo memorialo konteksto. Apdailos medžiagos ir sprendiniai suderinti ir patvirtinti Kultūros paveldo departamento.

2 Klausimas: „Taip pat projekte nurodyta kad galimas arba kryžių remontas ar arba keitimas į balta marmurą (kas greičiausiai ir bus reikalinga po ardymo darbu), bet deja baltas marmuras nėra tinkamas Lietuvos klimatui, puikus pavyzdys Šiaulių Ginkūnų kapinių tremtinių sektorius, kuriame kaip pagrindine medžiaga buvo pasirinktas baltas marmuras, ant visu kryžių jau po pirmu žiemos ciklu atsiranda trukių, dėl Lietuviškos žiemos ir minusiniu temperatūros.

Siūlome vietoje balto marmuro naudoti suomiška pilka matini/poliruota granitą. Nuotrauka pridedam kaip pavyzdį“.

Atsakymas: Projektuotojo pasirinktas sprendinys - kryžių remontas. Prašome įsivertinti kryžių remonto darbus.

Komisijos pirmininkas



Dalius Ramonas