



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi pėsčiųjų ir dviračių takų ties Minijos g. nuo Baltijos pr. iki Priešpilio g. kapitalinio remonto rangos darbų pirkimo (seno CVP IS Nr. 743492, naujame CVP IS pirkimo ID 209159) supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygų aprašo 63 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Pateiktame 2024-12-06 atsakymų rašte atsakydami į 26 klausimą dėl betono markės po kelio ir vejos bordiūrais **III etape**, nurodote, kad po bordiūrais turėtų būti naudojamas C25/30 betonas. Prašome Jūsų patikslinti, ar **I ir II etapuose** po kelio ir vejos bortais taip pat turės būti naudojamas C25/30 betonas (žiniaraščiuose nurodomas C12/15 betonas)?

Atsakymas:

Patiksliname, I ir II etapuose po kelio ir vejos bortais taip pat naudoti C25/30 klasės betoną.

2. Klausimas:

Pateiktame 2024-12-06 atsakymų rašte atsakydami į 22 klausimą nurodote, kad žiniaraštis papildomas stovėjimo aikštelių dangų įrengimo kiekiais (**II etapas**). Prašome Jūsų patikslinti, ar nereikia įsivertinti ir žemės darbų (grunto kasimo ir išvežimo, sankasos planiravimo, tankinimo ir t.t.)? Jei reikia - prašome pateikti žemės darbų kiekius (patikslinti darbų kiekių žiniaraštį).

Atsakymas:

Patiksliname II etapo suvestinį kiekių žiniaraštį (06 SDKŽ II 24-12-12) (pridedama).

3. Klausimas:

Pateiktame 2024-12-06 atsakymų rašte atsakydami į 49 klausimą dėl surenkamų vamzdžių kabelių apsaugai ir rezervinių vamzdžių, nurodote, kad pateikiate technines specifikacijas (bylos „05 TS 28-29-I“, „05 TS 28-29-III“, „05 TS 29-30-II“) šiems vamzdžiams. Vamzdžių tiekėjai informuoja, kad Jūsų pateiktose techninėse specifikacijose pateikti reikalavimai vamzdžiams iš negaliojančių normatyvinių dokumentų. Prašome Jūsų patikslinti, ar tikrai pateikti reikalavimai galiojantys, nes vamzdžių gamintojai (tiekėjai) nurodo šį galiojantį normatyvinį dokumentą

(<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.409025/asr>). Prašome patikslinti reikalavimus **surenkamiems** apsauginiams vamzdžiams (ryšių ir elektros kabeliams) bei

Budžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 44 55 11, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. milda.butkuviene@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823



rezerviniams vamzdžiams (ryšių ir elektros tinklams). Ištrauka iš aukščiau nurodyto normatyvinio dokumento:

Suvestinė redakcija nuo 2024-05-10

Įsakymas pasikeitė: Žin. 2011, Nr. 128-6011; Žin. 2013, Nr. 107-6; i. k. 11111FRIGAK001V-978

Nauja redakcija nuo 2024-05-10:

Nr. 176-336/2024-05-07, pasirašyta TAR 2024-05-09, i. k. 2024-08583

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYSIŲ REGULIAVIMO TARYBOS TARYBA

NUOTARIMAS DĖL ELEKTRONINIŲ RYSIŲ INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMO, ŽYMĖJIMO, PRIEŽIŪROS IR NAUDOJIMO Taisyklių PATVIRTINIMO

2011 m. spalio 14 d. Nr. 1V-978
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 44 straipsnio 11 dalimi, 45 straipsnio 7 dalimi, 48 straipsnio 2 dalimi ir 49 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ ir įgyvendinama 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/61/ES dėl priemonių sparčiojo elektroninių ryšių tinklų diegimo sąnaudoms mažinti, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos taryba n u t a r i a:

Patvirtinti Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisykles (priedama).

Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių 1 priedas

1 lentelė. RKKS vamzdžių tipai ir jų naudojimo sritys

Eil. Nr.	Vamzdžio tipas	Atsparumas gniuždymui, N**	Pagrindinės naudojimo sritys
1.	110 PVC	750 ir daugiau	1. Smėliu užpilduose kanaluose, esančiuose sunkiojo transporto eismo teritorijoje. 2. Perėjimuose po keliais ar gatvėmis. 3. Smėliu užpilduose kanaluose, kai klojimo gylis yra didesnis negu 1,6 m. 4. Perėjimuose naudojant pradūrimo būdą.
2.	110 PVC	450 ir daugiau	1. Betonu dengtuose kanaluose. 2. Smėliu užpilduose kanaluose, nesančiuose sunkiojo transporto eismo teritorijoje. 3. Perėjimuose po keliais ar gatvėmis, kuriose leidžiamas tik lengvojo transporto eismas. 4. Perėjimuose naudojant pradūrimo būdą.
3.	110 HDPE	750 ir daugiau	1. Smėliu užpilduose kanaluose, esančiuose sunkiojo transporto eismo teritorijoje. 2. Perėjimuose po keliais ar gatvėmis. 3. Perėjimuose uždaru būdu (naudojant prastūrimo ar kryptinio gręžimo būdą).
4.	110 PE	450 ir daugiau	1. Betonu dengtuose kanaluose. 2. Smėliu užpilduose kanaluose, nesančiuose sunkiojo transporto eismo teritorijoje. 3. Perėjimuose po keliais ar gatvėmis, kuriose leidžiamas tik lengvojo transporto eismas. 4. Perėjimuose uždaru būdu (naudojant prastūrimo ar kryptinio gręžimo būdą).
5.	110 PE*	450 ir daugiau	1. Betonu dengtuose kanaluose. 2. Smėliu užpilduose kanaluose, nesančiuose sunkiojo transporto eismo teritorijoje. 3. Perėjimuose po keliais ar gatvėmis, kuriose leidžiamas tik lengvojo transporto eismas. 4. Drėgname grunte.
6.	Plienimis	-	1. Ypač pavojingose zonose. 2. Apsaugai ir sustiprinimui.

* Vamzdžiai su dvigubu išplėtimu, kur naudojamas standartinis žiedas.

** Vamzdžių atsparumas gniuždymui, matuojant pagal Lietuvos standartą LST EN 61386-24.

Atsakymas:

Techninis darbo projektas parengtas pagal tuo metu galiojančius normatyvinius dokumentus. Rangos darbų metu surenkamų apsauginių bei rezervinių vamzdžių medžiagų specifikacijos gali būti tikslinamos ne į blogesnes savybes turinčias medžiagas nei nurodyta techniniame darbo projekte.

PRIDEDAMA:

Suvestinis kiekių žiniaraštis (06 SDKŽ II 24-12-12).

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamas teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Kačalinas

Valdas Švedas, tel. (0 46) 39 60 44, el. p. valdas.svedas@klaipeda.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-12-13 Nr. (14.24E)-VP3-1608
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Kačalinas, Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas, Viešųjų pirkimų komisija
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS KAČALINAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-12-13 15:21:11 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-12-13 15:21:22 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-20 14:36:51 – 2025-10-19 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-12-13 15:23:27)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-12-13 15:23:28 Dokumentų valdymo sistema Avilys