

## UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI”

adresas Gimnazijos g. 22, Šakiai,  
įstaigos kodas 174409393,  
PVM mokėtojo kodas LT744093917

Pirkimo dalyviams

### DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS BEI PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

Informuojame, kad skelbiamos apklausos būdu vykdant mažos vertės viešąjį pirkimą “**Šakių katilinėje esančio mūrinio dūmtraukio remonto darbai**“ (pirkimo ID 4515479, toliau – Pirkimas), 2025-09-16 CVP IS priemonėmis (pranešimo ID 357002) gauti suinteresuoto tiekėjo klausimai/prašymai.

Teikiame atsakymus į gautus klausimus/prašymus:

1) **Prašymas** (kalba netaisyta):

*„Prašome pateikti paskutinę aktualią statinio apžiūros ataskaitą su fotofiksuotais defektais, jų pobūdžiu ir jų kiekiais.“*

#### **Atsakymas:**

Teikiame 2025-08-05 mūrinio dūmtraukio H – 45 (objekto adresas: Gimnazijos g. 22, Šakiai) techninės būklės įvertinimo aktą (pateikiama šio rašto priedu).

2) **Klausimai:**

*„Ar punktuose 2.2 ir 2.3 metalo konstrukcijų remontas apima tik jų perdažymą, pačios metalo konstrukcijos neremontuojamos? Jei remontuojamos, kokia apimtimi?“*

*„Kokie punkte 2.4 nurodytų remonto darbų kiekiai: kamieno įtrūkių kiekis metrais ir mūro plytų pažeidimų užtaisymo remontiniais mišiniais kiekis kv. m.? Ar įtrūkiai remontuojami tik juos impregnuojant ar taip pat užtaisomi remontiniais mišiniais?“*

#### **Atsakymai:**

Atitrūkimų nepastebėta, todėl numatomas tik nuvalymas ir perdažymas nurodytose altitudėse.

Įtrūkių ir mūro plytų ištrupėjimų tikslūs kiekiai neišmatuoti, prašome vadovautis apžiūros akto duomenimis arba įsivertinti atvykus į vietą.

Įtrūkiai užtaisomi remontiniais mišiniais.

Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 1 priedo „Terminai“ nuostata, numatančia, kad *Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams likus ne mažiau*

*kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nutarta pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-09-24 9:00 val.*

PRIDEDAMA. 2025-08-05 mūrinio dūmtraukio H – 45 (objekto adresas: Gimnazijos g. 22, Šakiai) techninės būklės įvertinimo aktas, 26 l.