

**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Tiekėjams

2025-09-19

Nr. 11-147-(25.3)

**DĖL GAUTŲ PAKLAUSIMŲ**

Elektros generatoriaus viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) gavo klausimų iš tiekėjų. Pateikiame klausimų ir Komisijos atsakymų sąrašą.

**1. Klausimas.** Techninės specifikacijos 5 punktą. Generatoriaus matmenys: ne didesnis nei 3590 mm (ilgio) x 1200 mm (pločio) x 1775 (aukščio), 2065 kg (svorio). Galbūt aukštis nėra esminis reikalavimas? Mūsų generatorius 150 kVA (120 kW) lauko sąlygoms su izoliuojančiu išoriniu gaubtu yra 2150 mm. aukščio.

**Atsakymas:** Informuojame, kad pirkimo sąlygose nurodyti generatoriaus maksimalūs matmenys (3590 mm ilgis x 1200 mm plotis x 1775 mm aukštis) ir svoris (2065 kg) buvo nustatyti atsižvelgiant į konkrečią generatoriaus įrengimo vietą. Generatorius numatomas statyti esamoje infrastruktūroje (techninėse patalpose), kurioje galimi fiziniai apribojimai: tiek įrengimo, tiek eksploatacijos, tiek priežiūros aspektu. Dėl to įranga, viršijanti nurodytus matmenis ar svorį, negalėtų būti saugiai įrengta ar eksploatuojama.

Pažymime, kad pirkimo sąlygose keliami reikalavimai yra tiesiogiai susiję su perkančiosios organizacijos poreikiais, todėl matmenų keisti neplanuojame. Rinkoje yra pakankamai skirtingų gamintojų, galinčių pasiūlyti nurodytus matmenis atitinkančius generatorius, todėl šis reikalavimas neužkerta kelio užtikrinti tiekėjų konkurencijos ir lygiateisiškumo principo.

**2. Klausimas.** Techninės specifikacijos 7 punktą. Turi turėti valdymo pultą, generatoriaus valdymui rankiniu ir automatinu režimais. Ar tai reiškia, kad automatinu režimu generatorius bus paleidžiamas ir stabdomas atitinkamu signalu nuo išorinės ARI sistemos? Kokie tai bus signalai?

**Atsakymas:** Reikalavimas, kad generatorius turėtų valdymo pultą tiek rankiniam, tiek automatiniam režimui, reiškia, jog įrenginys turi būti pritaikytas veikti kartu su išorine automatine rezervinio įjungimo (ARI) sistema. Automatinis paleidimas ir stabdymas turi vykti gavus signalą iš ARI sistemos. Įprastai tai yra standartiniai „sausų kontaktų“ tipo signalai („paleisti / sustabdyti“), užtikrinantys, kad generatorius įsijungtų dingus elektros energijos tiekimui ir būtų automatiškai sustabdytas atsinaujinus pagrindiniam tiekimui. Atsižvelgiant į tai, kad generatoriai skirti naudoti ekstremalioms situacijoms, būtina, jog jų veikimas būtų patikimas ir automatinis, be papildomo žmogiškojo įsikišimo.

**3. Klausimas.** Ryšium su tuo, kad Jūsų perkamas generatorius yra stacionarus - visi jo garantinio aptarnavimo / remonto darbai bus vykdomi planiškai ir Jūsų objekte, tad atstumas iki serviso šiuo atveju Jums neaktualus. Jūs neperkate serviso paslaugų po garantinio laikotarpio, kur galbūt būtų aktuali serviso reakcija į gedimą darbo ar šventinėmis dienomis, bet net ir šiuo atveju tai apibrėžiama reakcijos laiku, o ne atstumu. Prašome panaikinti šį perteklinį reikalavimą generatoriaus techninėje specifikacijoje: „Tiekėjo garantinio serviso aptarnavimo vieta iki 100 km nuo generatoriaus buvimo vietos.“

**Atsakymas:** Generatorius yra perkamas civilinės saugos tikslais – siekiant užtikrinti priedangų veiklą nenumatytų ekstremalių situacijų atveju. Tokiais atvejais gali būti ribojamas

judėjimas, uždaromi keliai ar sutrikęs degalų tiekimas, todėl galimybė užtikrinti greitą ir efektyvą įrangos aptarnavimą yra esminė.

Atstumas iki serviso šiuo atveju tampa svarbiu objektyviu kriterijumi, siekiant užtikrinti operatyvų reakcijos laiką net esant infrastruktūros ar logistikos trikdžiams. Būtent dėl šios priežasties pirkimo dokumentacijoje ir yra nustatytas reikalavimas, kad tiekėjo garantinio serviso aptarnavimo vieta būtų ne toliau kaip 100 km nuo generatoriaus buvimo vietos.

Pirkimo sąlygų keisti neplanuojama – prašome vadovautis techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais.

**4. Klausimas.** Techninės specifikacijos parametruose nurodomas generatoriaus ilgio, pločio ir aukščio apribojimas bei apribota tiekėjo garantinio serviso aptarnavimo vieta:

„5. Generatoriaus matmenys: ne didesnis nei 3590 mm (ilgio) x1200 mm (pločio) x 1775 (aukščio), 2065 kg.

18. Tiekėjo garantinio serviso aptarnavimo vieta iki 100 km nuo generatoriaus buvimo vietos.“

Tokie reikalavimai yra pertekliniai ir nesudaro galimybės tiekėjams parengti tinkamą pasiūlymą, neužtikrina konkurencijos ir diskriminuoja tiekėjus, taip pat sudaro palankesnes sąlygas tam tikroms įmonėms. Todėl tokie pirkimo objektui keliami reikalavimai pažeidžia lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei skaidrumo principus. Prašome išimti šiuos apribojančius punktus.

**Atsakymas:** Dėl generatoriaus matmenų ir kodėl būtent tokie matmenys pasirinkti buvo atsakyta 1 klausime (žr. 1 atsakyme pateiktus dokumentus).

Kaip ir minėta 3 klausime, reikalavimas dėl garantinio serviso aptarnavimo vietos naikinamas nebus (žr. 3 atsakyme pateiktus argumentus).

Komisijos pirmininkė



Ramutė Gaidamavičienė

Originalas siunčiamas nebus