

**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams

2025-09- NR. VPR-

**DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „APŠVIETIMO TINKLŲ ATSTATYMO GEROSIOS
VILTIES G., NENDRIŲ G. IR KALNO G. GELGAUDIŠKIO MIESTE DARBAI“
PIRKIMO NR. 4581931**

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo organizatorius (toliau – Organizatorius) vykdo mažos vertės skelbiamos apklausos „Apšvietimo tinklų atstatymo Gerosios Vilties g., Nendrių g. ir Kalno g., Gelgaudiškio mieste darbai“ (toliau – Pirkimas) procedūras. Perkančioji organizacija gavo tiekėjų paklausimus ir vadovaudamasi Pirkimo bendrųjų sąlygų 5.3 punktu, teikia atsakymus į prašymus paaiškinti Pirkimo sąlygas.

1. Klausimas (kalba netaisyta) „Susipažinus su apklausos specialiųjų sąlygų 3 priedu „Techninė specifikacija“, pastebėjome, kad nurodyta, jog techninė specifikacija yra pateikiama atskiru dokumentu. Visgi papildomo dokumento su technine specifikacija nerandame prie pateiktų pirkimo dokumentų.“

Prašytume patikslinti, ar dokumentas su technine specifikacija yra pateiktas, jeigu taip – kur jį galima rasti. Jeigu tokio dokumento nėra, prašytume nurodyti, kokie konkretūs reikalavimai yra taikomi gatvių apšvietimo medžiagoms t.y. šviestuvams, atramoms, kabeliams ir kt.“

Atsakymas. Paaiškiname, kad techninė specifikacija yra 3 priedas Techninė užduotis. Pagrindiniai šviestuvų reikalavimai nurodyti kiekių žiniaraštyje, kaip pvz. šviestuvams LED 30W, 4980 lm, 4000K, IP66, atramos 6 m. aukščio, cinkuotos, spalvą suderinti su užsakovu prieš montuojant.

2. Klausimas (kalba netaisyta) „Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.1–2.4 punktuose nurodoma remtis Technine specifikacija, tačiau ji nėra pridėta prie pirkimo dokumentų. Prašome pateikti trūkstantą Techninę specifikaciją. Taip pat prašome nurodyti, ar perkamiems darbams jau yra išduoti visi reikalingi statybą leidžiantys dokumentai, nes Techninėje užduotyje nurodyta, kad Rangovas darbo vietoje turi būti ne vėliau kaip po 2 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo.“

Atsakymas. Paaiškiname, kad techninė specifikacija yra 3 priedas Techninė užduotis. Vykdomas paprastasis remontas, statybos leidimas nereikalingas. Būtina sąlyga darbus pradėti per 2 dienas.

3. Klausimas (kalba netaisyta) „Techninėje užduotyje minimas projektas, specifikacijos, techniniai reikalavimai ir pan., tačiau prie konkursinės medžiagos to nėra nepridėta. Ar bus pateikti aukščiau išvardinti dokumentai?“

Atsakymas. Šviestuvų ir kitos įrangos specifikacijos prieš pradėdant darbus turės būti suderintos su užsakovu, įranga užsakovui pateikiama sertifikuota.

4. Klausimas (kalba netaisyta) „Pagal pateiktą sąnaudų kiekių žiniaraštį neišku ar atramos bus su gembe ar be jos ir šviestuvus bus montuojamas tiesiai ant atramos?“

Atsakymas. Atramos be gembės.

5. Klausimas (kalba netaisyta) „Pateiktame sąnaudų kiekių žiniaraštyje niekur nenumatyti matavimo darbai (Įžeminimo įrenginio varžos matavimas, Kabelio izoliacijos varžos matavimas ar kitų). Taip pat nenurodyti išpildomosios geodezinės nuotraukos ar trasos nužymėjimo darbai. Ar reikalinga atlikti aukščiau išvardintus darbus?“

Atsakymas. Žiūrėti kiekių žiniaraštį yra įrašas „įskaitant montavimo darbus“. Išpildomoji dokumentacija nurodyta kiekvienai gatvei. Nusižymėti pravalos rangovas prieš pradėdant darbus.

6. Klausimas (kalba netaisyta) „Pateiktame sąnaudų kiekių žiniaraščio punktuose „Kabelio apsaugos montavimas...“ nenurodytas koks automatinis jungiklis turėtų būti montuojamas. Prašome patikslinti duomenis?“

Atsakymas. Parenka rangovas, prieš tai suderinęs su Užsakovu.

7. Klausimas (kalba netaisyta) „Pateiktame sąnaudų kiekių žiniaraščio punktuose „Kryptinis gręžimas reikalingas kabeliui tiesti“ nenurodytas kokio diametro vamzdis turėtų būti montuojamas. Prašome patikslinti duomenis?“

Atsakymas. Parenka rangovas, prieš tai suderinęs su Užsakovu.

8. Klausimas (kalba netaisyta) „Pateiktame sąnaudų kiekių žiniaraščio punktuose „Kryptinis gręžimas reikalingas kabeliui tiesti“ nurodytas tik atstumas metrais, tačiau nenurodytas pačių pragręžimų kiekis. Prašome patikslinti duomenis?“

Atsakymas. Rangovas privalo įsivertinti pats nuvykęs į vietą, kaip nurodyta užduotyje. Aktuojama bus pagal faktą.

9. Klausimas (kalba netaisyta) „Ar klojant kabelius tranšėjose reikalinga juos kloti vamzdžiuose? Jei be ar reikalingas 10 cm smėlio paklotas ar naudoti esamą gruntą?“

Atsakymas. Naudoti esamą gruntą.

10. Klausimas (kalba netaisyta) „Pateiktame sąnaudų kiekių žiniaraštyje nenurodytas/nenumatytas kabelis (dažniausiai 3x1,5 Cu) ir jo montavimas bei prijungimas nuo gnybtų į šviestuvą. Prašome patikslinti duomenis?“

Atsakymas. Numatyta, kad rangovas įsivertins pozicijoje „Sujungimo gnybtai atramoje įskaitant montavimo darbus“.

11. Klausimas (kalba netaisyta) „Pateiktame sąnaudų kiekių žiniaraštyje nenurodyta kur bus prijungiami nauji šviestuvai ar į esamą liniją ar į esamą GAVS (reikalinga schema, vieta ir t.t.) ar naujai statomą GAVS (taip pat reikalinga schema, vieta ir t.t.). Prašome patikslinti duomenis?“

Atsakymas. Prisijungimas nuo artimiausios elektros skirstymo spintos, kiekių žiniaraštyje atvedimo darbai pateikti.

Organizatorius

Lina Rūgienė

J. Simonavičienė , tel. (8 345) 66133, el. p. jurgita.simonaviciene@sakiai.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Šakių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į tiekėjų klausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-23 Nr. VPR-1164
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Viešųjų pirkimų tarnyba
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Rūgienė Vyr. specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-23 09:03
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-10 10:16 - 2027-02-09 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250822.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-09-23)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-09-23 nuorašą suformavo Jurgita Simonavičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-