



**VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINĖS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS
VIEŠOJO PIRKIMO ORGANIZATORIUS**

Biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

Tiekėjams

2025-09-


Nr. (33) (24.1)-SD-VŠ-

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo organizatorius gavo tiekėjų klausimų dėl keltuvų neįgaliesiems pirkimo:

1. Klausimas:

Kartojame nuotrauką su reikalingu atstumu pirmoje laiptinėje. Atsiųstose nuotraukose nėra pamatuotas atstumas kaip vaizduojama „1 laiptinės atstumas“ raudona linija




Atsakymas:

Atstumas yra 2590 cm.

2. Klausimas:

. Prašome patvirtinti, kad patekimas ant neįgaliųjų keltuvo antroje laiptinėje bus iš šono kaip rodoma nuotraukoje „2 laiptinės situacija“. Atsiųskite papildomų nuotraukų su vaizdu ar yra praėjimas iš šono, kokia situacija priešais užvažiavimą ant platformos. Nurodome, kad manevravimui prieš keltuvą reikalinga min. 1500 m laisvos vietos.




Atsakymas:

Jūsų nurodytas patekimas ant platformos yra teisingas. Ten yra durys, per kurias neįgalusis turi patekti į tualetą. Kadangi patalpa ankšta – durys atsidaro į išorę. Vienintelė išeitis keltuvui nusileidus žemyn – daryti 90 laipsnių pasisukimą ir sustoti neužblokavus praėjimo.

3. Klausimas:

Prašome pamatuoti atstumą nuo laiptų iki sienos kaip vaizduojama „2 laiptinės situacija“ žalia linija.

**Atsakymas:**

Atstumas nuo laiptų iki sienos yra 1820 cm.
PRIDEDAMA. Patikslinta techninė specifikacija.

4. Klausimas:

Laiptų laisvas plotis, t.y. 1280 mm, antroje laiptinėje yra pakankamas keltuvo įrengimui neardant esamo turėklo. Prašome patvirtinti, kad keltuvo atramos gali būti tvirtinamos tiesiai ant laiptų ir esami turėklai nebus ardomi.

Atsakymas:

Patvirtiname, kad turėklai gali likti, jų išmontuoti nereikia.

5. Klausimas:

Prašome atsiųsti nuotraukos nuo kur turi būti atvestas elektros tiekimas kiekvienam iš keltuvų, situacijos įsivertinimui ir kainos paskaičiavimui.

Atsakymas:

Kiekvienam keltuvui elektros atvedimui nereikia daugiau nei 10 metrų kabelio.

Pirmieji laiptai:



Antrieji laiptai (į rūšį):

**6. Klausimas:**

Laba diena, Pagal gautus patikslinimus ir nuotraukas, situacija dėl antrojo keltuvo, kuris leidžiasi į rūšį, nėra iki galo aiški. Jeigu planuojate montuoti keltuvas iš turėklo pusės žemyn, reikėtų patikslinti: atstumą nuo laipto krašto iki sienos (žr. pridėtą nuotrauką):



Atsakymas:
Atstumas nuo laiptų iki sienos yra 1820 cm.

7. Klausimas:

Parkavimo vietą – tiesiaieigio keltuvo parkavimas užima apie 1500 mm. Ar tokia erdvė telpa numatytoje vietoje? Reikėtų atsižvelgti ir į tai, kad keltuvas pilnai uždarys praėjimą į kairę.

Atsakymas:

Leidžiantis laiptais į rūšį, apačioje, dešinėje yra durys, per kurias neįgalusis turi patekti į tualetą. Kadangi patalpa ankšta – durys atsidaro į išorę. Vienintelė išeitis keltuvui nusileidus žemyn – daryti 90 laipsnių pasisukimą ir sustoti neužblokavus praėjimo.

PRIDEDAMA. Patikslinta techninė specifikacija (versija nuo 2025-09-23).

8. Klausimas:

Ar yra galimybė išėjimui į dešinę?

Atsakymas:

Sumontavus keltuvą su 90 laipsnių posūkiu neužtersime praėjimo ir patogiai pateksime į tualetą patalpą

Pirkimo organizatorius

Ieva Bosevičė

NUOŽULNIŲ NEIĞALIŲJŲ KELTUVŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrosios nuostatos:

1.1. Perkančioji organizacija – VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras.

2. Pirkimo objekto aprašymas:

2.1. Pirkimo objektas – 2 (du) (laiptuose prieš Centro duris ir laiptuose į rūšį) nuožulnūs neįgaliųjų keltuvai tvirtinami: 1 - prie sienos, 2 – ant laiptų turėklų VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centre, skirti asmenims su negalia, ir jų montavimo darbai: keltuvai pastato viduje (toliau – prekės). Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras, adresu - J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

2.2. Techninėje specifikacijoje išdėstyti minimalūs prekėms keliami reikalavimai, tiekėjai gali siūlyti aukštesnių parametrų prekes.

2.3. Pirkimo objektas apima prekių pristatymą, montavimą, reikalingų dokumentų parengimą ir visus kitus darbus bei paslaugas, reikalingas tam, kad prekės būtų tinkamos naudoti.

2.4. Garantinis terminas prekėms ir montavimo darbams pradedamas skaičiuoti nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

2.5. Prekių specifikacija:

2.5.1. Keltuvai pastato viduje su montavimo darbais.

Eil.Nr.	Pavadinimas	Būtinų savybių ir reikalavimų pavadinimas
1.	Keltuvo tipas	Nuožulnūs neįgaliųjų keltuvai (pritaikytas žmonėms su neįgaliųjų vežimėliu)
2.	Keltuvų kiekis	2 (du) vienetai
3.	Naudojimo galimybės	Pritaikyti naudoti vidaus sąlygomis
4.	Keliamoji galia	Ne mažiau 225 kg
5.	Platformos pagrindo matmenys	Ne mažiau 750x850 mm (pagal esamą situaciją platformos dydis bus koreguojamas)
6.	Transportavimo ilgis	Iki 20 m (tisklinama vietoje)
7.	Sustojimų skaičius	Ne mažiau 2 (sustojimo aikštelėse)
8.	Parkavimas pirmame aukšte	Būtina
9.	Parkavimas viršutiniame aukšte	Būtina
10.	Platformos atlenkimas	Automatinis. Nenaudojama platforma turi būti užlenkiama
11.	Tvirtinimas	Bėgių tvirtinimas ant atramų į laiptus, sieną
12.	Maitinimas	Ne mažiau 230 V/vienfazis
13.	Galingumas	Ne mažiau kaip 0,5 kW
14.	Greitis	Ne mažiau kaip 0,1 m/s
15.	Apsauga nuo sugniuždymo	Būtina
16.	Avarinio sustojimo mygtukas	Būtinas avarinio sustojimo mygtukas
17.	Platformos iškvietimas	Pastovaus paspaudimo distanciniai sieniniai pultai aukštuose
18.	Platformos valdymas	Pastovaus paspaudimo pultai su lanksčiu kabeliu arba sensoriniai mygtukai
19.	Siūloma keliamoji platforma atitinka Europos Sąjungos standartui	Turi atitikti EN 81-40 arba lygiavertį
20.	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėn.
21.	CE deklaracija	Būtina (pateikiama vėliau su pridavimo dokumentais)

22.	Posūkiai	Parkavimas laiptų apačioje turi užsisukti su posūkiu 90° ir neįgalusis nuvažiuoja į dešinę pusę
-----	----------	---

- 2.6. **Vykdomas „žalioji“ pirkimas.** Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4. papunkčiu. Reikalaujama, kad daugiau kaip 50 procentų (nuo pirkimo objekto vertės) prekių, virtusių atliekomis, turi būti galima perdirbti.
- 2.7. **Galimi atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:** gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija, įrangos aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
- 2.8. **Dokumentus, įrodančius prekių atitiktį Techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams ir minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams bus reikalaujama pateikti tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu.**
- 2.9. Tiekėjas, pristatęs ir sumontavęs prekes turės instrukuoti ir pasirašytinai supažindinti (pateikti popierines instrukcijas) Pirkėjo atstovus apie prekių naudojimą.
- 2.10. Siūlomos prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kituose normatyviniuose-techniniuose dokumentuose, nustatytus tokioms prekėms keliamus reikalavimus (jei jų yra).
- 2.11. Jeigu prekė, turi būti perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti Aprašo 2 priedo II skyriuje pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.
- 2.12. Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime (jei toks yra).
- 2.13. Į visus siūlomų prekių komplektus turi įeiti visos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos užtikrinant tinkamą prekių funkcionavimą.

3. Baigiamosios nuostatos.

- 3.1. Įrengiant nuožulnius keltuvus žmonėms su negalia, vadovautis „Aprašo“ B dalimi.
- 3.2. Siūlomos prekės charakteristikos turi atitikti techninėje specifikacijoje išdėstytus reikalavimus arba būti lygiavertės.
- 3.3. Laiptinių nuotraukos:
1-os laiptinės:



2-os laiptinēs, 2-ojo keltuvs vieta (laiptai ģ rūsij):



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl viešojo pirkimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-23 Nr. SD-VŠ-273
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akcinės bendrovės, UAB, IAB
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ieva Bosevičė Vyriausiasis specialistas (K)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-23 15:14
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-03-02 17:00 - 2030-03-02 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija (versija nuo 2025-09-23).docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250822.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-09-23 nuorašą suformavo Ieva Bosevičė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-