



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOTVARKOS IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113.
Skyriaus duomenys: tel. +370 343 90 048, el. p. administracija@marijampole.lt

TVIRTINU:
Marijampolės savivaldybės
administracijos direktorius
Nerijus Mašalaitis

PRIEDANGŲ ELEKTROS GENERATORIAUS (8 VNT.) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025-09

1. Elektros generatorius (toliau – generatorius) privalo atitikti šiuos reikalavimus:
 - 1.1. korpusas uždaro tipo;
 - 1.2. išmatavimai ne didesni kaip 1200 x 700 x 900 mm;
 - 1.3. turėti ratus bei pervežimo rankenas;
 - 1.4. svoris iki 250 kg;
 - 1.5. turi turėti elektrinę generatoriaus paleidimo sistemą;
 - 1.6. minimalus darbo laikas su pilnu baku ne mažiau kaip 12val., dirbant nominaliu galingumu;
 - 1.7. variklis turi būti varomas dyzelinu;
 - 1.8. generatorius trifazis, įtampa 230/380 V, 50Hz, turi turėti automatinį įtampos reguliatorių (AVR);
 - 1.9. maksimalus darbo galingumas ne mažiau kaip 8 kW;
 - 1.10. nominalus galingumas ne mažiau kaip 7,5 kW;
 - 1.11. garso galios lygis turi būti ne didesnis kaip 80 (Lwa) dB (pagal galiojančius ISO 3744, 2005/88/EB arba lygiaverčius standartus);

Papildomi reikalavimai:

2. Siūlomo generatoriaus modelis, gamintojas, generatoriaus gamintojo ar gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, leidžiantys identifikuoti generatorių ir jo charakteristikas eksploataavimo ir saugojimo reikalavimai (dokumentai lietuvių arba anglų arba rusų kalba);
3. Generatorius ir jo sudedamosios dalys turi būti naujas ir neeksploatuotas;
4. Generatorius turi būti pristatytas adresu :
 - 4.1 Palangos g. 1, Marijampolė (3vnt.);
 - 4.2 Kosmonautų g. 24, Marijampolė (1 vnt.);
 - 4.3 P. Kriaučiūno g. 2, Marijampolė (1 vnt.);
 - 4.4 P. Armino g. 2, Marijampolė (1 vnt.);
 - 4.5 Vytauto g. 49, Marijampolė (1 vnt.);
 - 4.6 Vytenio g. 47, Marijampolė (1 vnt.).

Perkama prekė atitinka „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4.4. punktą.

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėja

Roberta Kelertienė

PARENGĖ:

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus

Vyriausiasis specialistas (energetikas) Andrius Juška