



2025-09-23

Pirkimo dalyviams
(siunčiama CVP IS priemonėmis)

CVP IS pirkimo numeris	4536509
Pirkimo būdas	Atviras konkursas
Pirkimo objekto dalis	-
Pirkimo pavadinimas*	JR4 priegų remonto darbai (paskutinis etapas), Nr. 5552/2025/TVPC

*toliau – Pirkimas.

DĖL PRAŠYMŲ PAAIŠKINTI IR PATIKSLINTI PIRKIMO DOKUMENTUS IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĖSIMO


Vilniaus universitetas (toliau – PO), vadovaudamasis Pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjęs CVP IS priemonėmis suinteresuotų tiekėjų pateiktus prašymus paaiškinti ir patikslinti Pirkimo dokumentus, teikia atsakymų suvestinę:

Eil. Nr.	PO atsakymo data	Pirkimo sąlygų dokumentas	Pirkimo sąlygų punktas	Klausimas / prašymas ¹	Atsakymas / paaiškinimas / patikslinimas ²
1.	2025-09-23	Pirkimo dokumentų 1 priedas „Techninė specifikacija“ (toliau – TS) ir TS priedai Nr. 2 „Keltuvus neįgaliesiems“, Nr. 3 „Grindų klojimo išklotinė“	TS 4.1.1. p. TS priedai Nr. 2 ir Nr. 3	Prašome pateikti vietas, kur reikalingas keltuvus nuotraukas arba patalpų planą su nurodyta jo vieta. Pagal duotą informaciją neaišku kokios konstrukcijos įrenginį skaičiuoti.	Keltuvo vieta aprašyta TS 4.1.1. p: „Adresu Saulėtekio al. 9, Vilnius turi būti pristatytas ir ant įėjimo laiptų į „JR4“ auditoriją įrengiamas/sumontuojamas „Omega“ arba lygiaverčio tipo keltuvus žmonėms su negalia. <...>“.
2.	2025-09-23			Prašome pateikti vietas, kurioje planuojama montuoti neįgalųjų keltuvą, nuotrauką. Taip pat prašome patikslinti dėl keltuvo apdailos medžiagiškumo ir spalvos: Ar pageidaujate, kad keltuvus būtų gaminamas iš nerūdijančio plieno, ar	Taip pat patalpų planas su nurodyta vieta pateiktas TS priede Nr. 3 „Grindų klojimo išklotinė“: <i>Iškarpa iš TS priedo Nr. 3</i>

¹ Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimo / prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

² Atsakymas / Paaiškinimas / patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.



Eil. Nr.	PO atsakymo data	Pirkimo sąlygų dokumentas	Pirkimo sąlygų punktas	Klausimas / prašymas ¹	Atsakymas / paaiškinimas / patikslinimas ²
				<p>vis dėlto pasirinkta spalva RAL 9003? Informuojame, kad keltuvo gamintojas negali viename gaminyje derinti šių dviejų sprendimų (nerūdijančio plieno ir dažymo spalva). Todėl prašome aiškiai nurodyti, kuris variantas yra galutinis.</p>	 <p>Atsakome į klausimą Nr. 2 dėl <u>medžiagiškumo ir spalvos</u>: Keltuvai ir turėklai dažomi RAL 9003, kaip ir nurodyta TS 4.1.2.p. Iš nerūdijančio plieno gaminamas (nedažomas) tik platformos uždengimas.</p> <p>Siekiant ištaisyti techninio pobūdžio klaidą ir paliktą dviprasmybę, TS priede Nr. 3 lentelėje pateiktas aprašymas „<i>„Omega“ tipo keltuvai. Platformos uždengimas ir turėklai gaminami iš nerūdijančio plieno. Keltuvai dažomi RAL 9003 (keltuvo spalva, konstrukcinių elementų medžiagos tikslinamos užsakymo metu)</i>“ patikslinamas ir išdėstomas nauja redakcija: <i>„„Omega“ tipo keltuvai. Platformos uždengimas gaminamas iš nerūdijančio plieno. Keltuvai ir turėklai dažomi RAL 9003“.</i></p>

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 6 d., **pratęsiamas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2025 m. rugsėjo 30 d. 10:00 val.**

Pridedame pakeistų Pirkimo dokumentų sąlygų naujas redakcijas:

1. Pirkimo dokumentų 1 priedo „Techninė specifikacija“ priedas Nr. 2 „Keltuvai neįgaliesiems“ (redakcija nuo 2025-09-23).

Teikiant pasiūlymą Pirkimui prašome vadovautis aktualia Pirkimo sąlygų redakcija.