






Vadovaudamiesi pirkimo „Projekto "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kupiškio rajone" statybos darbai“ projektavimo ir rangos darbų pirkimas“ Nr. 3549686 (toliau – pirkimas) bendrųjų sąlygų 5 skyriumi pateikiame atsakymus į klausimus užduotus CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Tiekėjų klausimai	Pirkimo sąlygų paaiškinimas
1.	Prašome pridėti priedą Nr. 2 - techninę specifikaciją.	<p>Dokumentai buvo pridėti su kitais pirkimo dokumentais.</p> <ul style="list-style-type: none">  Natura 2000 reikšmingumo išvada  Paketuriai VNT planas  Paketurių VNT TS  Subačiaus VNT TS  Subačius VNT planas
2.	prašome patikslinti I pirkimo dalies ekonominio naudingumo balus - kriterijui "Kriterijus: Vadovavimo statinio mechanikos[1] darbams specialisto patirtis (T2)" priskirta 10 balų, bet nurodyta, kad galima gauti tik maksimaliai 5 balus.	Pridedame patikslintą dokumentą.
3.	Prašome atsakyti ar bus patenkintas kvalifikacijos reikalavimas p. 1. 1. Kai darbai buvo atliekami pagal FIDIC Raudonąją knygą , o baigus vykdyti sutartinius įsipareigojimus išrašomos Atlikimo pažymos pagal minėtos knygos 11.9 punktą.	Taip, tačiau pateiktų dokumentų visuma turi apimti visą pirkimo sąlygų 4 priedo kvalifikacijos reikalavime prašomą informaciją.
4.	Prašome atsakyti ar Rangovo parašyta buhalterinė pažymą bus įrodymas apie savo jėgomis atliktus darbus objekte, kadangi Užsakovui ne visada žinomos subrangovų atliktų darbų vertės konkrečiose sutartyse.	Pažymėtina, kad tiekėjas sudaręs sutartį su perkančiuoju subjektu ar perkančiąja organizacija privalo išviešinti jungtinės veiklos partnerius ir/ar subtiekiejui bei nurodyti kokiems darbams atlikti jie yra pasitelkiami, nurodyti tokių darbų apimtis, todėl teigti, kad užsakovai šios informacijos neturi nėra visiškai pagrįsta. Be to, šių darbų vertę užsakovui gali pateikti ir pagrįsti tiekėjas.
5.	Prašome atsakyti kai Atlikimo pažymose nėra nurodyta darbų atlikimo vertė, data (darbų pradžios) , vieta, grupė/pogrupis, darbų rūšis bus tinkamas įrodymas Sutarties kopija su pakeitimais ir galutinis atliktų darbų aktas atliktos sutarties vertės įrodymui.	Taip, tačiau pateiktų dokumentų visuma turi apimti visą pirkimo sąlygų 4 priedo kvalifikacijos reikalavime prašomą informaciją.
6.	Pirkimo dokumentuose, techninėse specifikacijose (I ir II dalies) 2.2 punkte Reikalavimai vandentiekio tinklams , nurodyta : „ Vandentiekio gatvės tinklai DN50 mm..“ Prašome, patikslinti, ar tikrai bus pakankamas toks diametras ?	Tiksliname techninę klaidą. Turi būti: "Vandentiekio gatvės tinklai DN63-110 mm ...".
7.	Ar rengiant projektą (I ir II dalies), reikia numatyti gaisrinius hidratus, kad užtikrinti priešgaisrinius reikalavimus? Jei taip, ar užteks esamo vandentiekio slėgio?	Planuojamas tik geriamojo vandens tinklas. Hidrantai vandentiekio tinkle nenumatomi.

8.	Prašome patvirtinti, kad vandentiekio tinklai Paketurių km. ir Subačiaus km. turi būti DN 50 kaip nurodyta pirkimo dokumentacijoje "Tehninė specifikacija", ar neturėtų būti DN 100?	Tiksliname techninę klaidą. Turi būti: "Vandentiekio gatvės tinklai DN63-110 mm ...".
9.	prašome patikslinti, ar bus reikalingi hidrantai tiek Paketurių kaimo, tiek Subačiaus miesto pirkimo dalyse?	Planuojamas tik geriamojo vandens tinklas. Hidrantai vandentiekio tinkle nenumatomi.