

Vadovaujantis skelbiamos apklausos bendrųjų sąlygų 5.3 punktu, teikiame atsakymus į tiekėjų pateiktus paklausimus:

1. Tiekėjo klausimas:

Standartas EN 14604:2005 numato autonominių dūmų detektorių eksploatavimo laiką 10 metų. Jūs norite pirkti detektorius su integruota baterija, kurios veikimo trukmė 5 m. Jei baterija integruota ir vartotojas jos po 5 metų (kai baterija nustos veikti) negalės pakeisti, tai turės išmesti detektorius. Tačiau jei galėtų integruotą bateriją pakeisti, tai detektorius galėtų eksploatuoti standarte numatytą laiką. Siekiant atitikti standarto EN 14604:2005 nuostatas ir racionaliai panaudojant pirkimo lėšas, prašome šį reikalavimą pakeisti į „Integruota, keičiama baterija/akumuliatorius, veikimo trukmė ne mažiau kaip 5 m.“

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

Skelbiamos apklausos Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 3 punkte reikalaujama „Maitinimo šaltinis. Integruota baterija/ akumuliatorius, veikimo trukmė ne mažiau kaip 5 m“. Paaškiname, siūloma prekė turi atitikti visus skelbiamos apklausos pirkimo dokumentuose (specifikacijoje) nustatytus reikalavimus, kurie nebus keičiami.

2. Tiekėjo klausimas:

Sertifikavimas - Autonominis signalizatorius tampa neatsiejamoji gyvenamojo būsto dalimi, o tuo pačiu statybos produktu, kuriam, kaip ir kitiems statybos produktams keliami griežti sertifikavimo bei atitikties deklaravimo reikalavimai. Šie reikalavimai yra susiję su esminiais statinių reikalavimais. Vieni iš šių reikalavimų - apsaugoti gyventojų sveikatą ir užtikrinti pastato gaisrinę saugą.

Reikalavimų užtikrinimui sukurti standartai, kuriems kiekvienas produktas turi atitikti. Autonominiai dūmų signalizatoriai turi atitikti EN 14604:2005 (arba gali būti žymimas kaip standartas su pataisa EN 14604:2005/AC:2008) standartą. Ši autonominių dūmų signalizatorių norma apibūdina techninių parametrų, konstruktyvo - ir elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus, tyrimų metodus, veikimo kriterijus ir gaminio naudojimo instrukcijas. Produkto atitikimas standartui patvirtinamas Europos Sąjungos paskelbtos (notifikuotos) įstaigos vertinimo dokumentais/sertifikatais, gamintojo arba įgaliotojo atstovo išduotomis eksploatacinių savybių deklaracijomis ir tinkamu gaminio ženkliniu CE ženklu.

Kad užtikrinti tik kokybiškų prekių pasiūlą/pardavimą, sukurta tvarka, kurios reikia laikytis visiems rinkos dalyviams. Produktų rinkodaros sąlygas reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. kovo 9 d. priimtas reglamentas (ES) Nr.305/2011. Reglamentas nustato produkto pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką tvarką. Pagal šią tvarką reikalaujama, kad statybos produktai į rinką būtų pristatomas kartu su eksploatacinių savybių deklaracija (Declaration of performance). Eksploatacinių savybių deklaracija yra rengiama gamintojo, remiantis produkto eksploatacinių savybių pastovumo įvertinimu, kuris buvo atliktas atsižvelgiant į normos EN 14604:2005 (arba EN 14604:2005/AC:2008) reikalavimus vienoje iš Europos Sąjungos notifikuotoje atitikties vertinimo įstaigoje. Eksploatacinių savybių deklaracija yra privalomas dokumentas, parduodant autonominius dūmų signalizatorius, ir turi būti komplektuojamas kartu su signalizatoriumi, arba pirkėjui pareikalavus, toks dokumentas turi būti jam pateiktas. Dokumentas turi būti sudarytas pagal reglamente (ES) Nr. 305/2011 griežtai nustatytą formą ir pateiktas ta kalba, kurios rinkai produktas yra tiekiamas.

Produktas, kuris buvo iširtas Europos Sąjungos notifikuotoje įstaigoje, turi būti paženklintas CE ženklu. Taigi ant kiekvieno autonominio detektoriaus turi būti šis ženklas. Prie ženklo būtinai turi būti notifikuotos įstaigos unikalus numeris, dokumento numeris ir normos numeris, pagal kurią buvo atliktas įvertinimas. Pvz.: 0786-CPR-20733 (arba pagal senesni reglamentą 0786-CPD-20733), EN 14604:2005 (arba EN 14604:2005/AC:2008). Kur 0789 - ES notifikuotos atitikties vertinimo/sertifikavimo įstaigos

numeris, 20733 - dokumento numeris, EN 14604:2005 (arba EN 14604:2005/AC:2008) - norma.

Prašome reikalavimą Sertifikavimas papildyti „CE ženklavimas ir gamintojo išduota detektoriaus Eksploatacinių savybių deklaracija“.

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

Paaškiname, skelbiamos apklausos Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 3 punkto reikalavimas „*Sertifikavimas. CE ženklavimas*“ keičiamas nebus, kadangi pagal ES statybos gaminių reglamentą, CE ženklavimas yra vienintelis atitiktų patvirtinantis ženklas statybos gaminiams, kurie patenka į harmonizuoto EN standartų taikymo sritį. O CE ženklas teisėtai gali būti uždėtas tik tada, kai gamintojas yra parengęs Eksploatacinių savybių deklaraciją. Skelbiamos apklausos specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo „Sutarties projektas“ specialiųjų sąlygų 4.5 punkte aiškiai reikalaujama kartu su Prekėmis pateikti „*Eksploatacinių savybių deklaracija*“.

3. Tiekėjo klausimas:

Garantija. Prašome aiškiai nurodyti kam turi būti suprantama suteikiama „Ne mažiau kaip 2 metai garantija“ - detektoriumi ar detektoriumi su integruota baterija. Jei su integruota baterija, kurios veikimo trukmė ne mažiau kaip 5 m., tai kodėl reikalaujama tik 2 metų, jei tik detektoriumi, tai kodėl baterijai nustatoma 5 metų garantija.

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

Paaškiname, skelbiamos apklausos Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 3 punkte suformuluotas reikalavimas maitinimo šaltinio veikimo trukmei, o ties reikalavimu garantijai nėra išskirtas tik dūmų detektorius, vadinasi garantija reikalaujama įskaitant ir integruotą maitinimo šaltinį.

4. Tiekėjo klausimas:

Ar siūlomo detektoriaus naudojimo instrukcija lietuvių kalba reikia pateikti su konkurso dokumentais ar ją reikės pateikti tik konkurso laimėtoju kartu su pristatomomis prekėmis.

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

Paaškiname, skelbiamos apklausos Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 3 punkte ir atitinkamai Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo „Pasiūlymo forma“ 6 lentelėje įrašytas reikalavimas „*Kalba. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba*“, kurio atitikties pagrindimui prašoma „*nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/*“. O po pasiūlymo formos lentelė nurodyta „*Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams: techninį aprašymą, duomenų lapą, gaminio sertifikatą, atitikties deklaraciją, naudojimo instrukciją, brošiūrą ar kitus lygiaverčius įrodymus.*“.

5. Tiekėjo klausimas:

Ar gali būti siūlomi detektoriai pagaminti Kinijoje?

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

Paaškiname, Skelbiamos apklausos pirkimo sąlygose draudimo siūlyti tokias prekes nėra, nes pageidaujamiems įsigyti dūmų detektoriams keliamas reikalavimas turėti CE ženklavimą, kuris užtikrina, kad produktas buvo įvertintas ir atitinka Europos Sąjungos reikalavimus.

6. Tiekėjo klausimas:

Prašoma pasiūlymo pateikimo terminą nustatyti 2025.10.09 - tai sudarytų galimybę konkurse dalyvauti didesiam dalyvių skaičiui ir garantuotą konkurenciją ir palankesnes detektorių įsigijimo kainas.

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas prašomam laikotarpiui nebus tęsiamas, nes nustatytas ilgesnis už minimalų (4 darbo dienos nuo skelbimo paskelbimo) ir laikomas pakankamu parengti pasiūlymą pagal skelbiamos apklausos pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

7. Tiekėjo klausimas:

Ar galima siūlyti detektorių su keičiamomis baterijomis?

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

Paaiškiname, skelbiamos apklausos Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 3 punkte reikalaujama „*Maitinimo šaltinis. Integruota baterija/ akumulatorius, veikimo trukmė ne mažiau kaip 5 m*“. Siūloma prekė turi atitikti visus skelbiamos apklausos pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.