

**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Tiekėjams

2025-09-24

Nr. 11-179-(25.3)

DĖL GAUTO PAKLAUSIMO

Elektros generatoriaus viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) gavo paklausimą iš tiekėjo. Siunčiame Komisijos atsakymus:

1. Techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas: Elektros generatorius privalo atitikti Europos sąjungos taršos reikalavimus ir CE ženklumą. Prašome patikslinti kokius konkrečius Europos sąjungos taršos reikalavimus (standartus) turi atitikti siūlomas generatorius.

Atsakymas: Tiekėjas turi pateikti atitiktą deklaraciją, kurioje nurodyta, kad elektros generatorius atitinka Reglamento (ES) 2016/1628 (Stage V) reikalavimus.

2. Techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas: Kilmės šalis — Europa. Viešųjų pirkimų įstatymas ir ES direktyvos draudžia nustatyti reikalavimus dėl prekės kilmės šalies. Šiuo apribojimu yra sudaromos palankesnės sąlygos tam tikriems tiekėjams ir/ar gamintojų produktams. Prašome panaikinti reikalavimą.

Atsakymas: Reikalavimas, kad generatorius būtų pagamintas Europoje, nustatytas atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos poreikį užtikrinti ilgalaikį įrangos eksploatavimą. Generatoriai yra ilgalaikio naudojimo įrenginiai, todėl Perkančiajai organizacijai yra itin svarbus tiekimo grandinės patikimumas bei atsarginių dalių prieinamumas, siekiant užtikrinti sklandų ir ilgesnį įrenginio eksploatavimą, užtikrinti garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Šie aspektai yra labiau būdingi Europos gamintojams. Pažymime, kad rinkoje yra pakankamai tiekėjų, galinčių pasiūlyti generatorius, pagamintus Europoje, pvz. generatorius gamina tokios šalys kaip Rumunija, Italija, Ispanija, Portugalija, Lenkija, Belgija ir t.t., todėl šis reikalavimas nėra ribojantis, o yra objektyviai pagrįstas pirkimo tikslų užtikrinimui. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, šis reikalavimas naikinamas nebus.

3. 2025-09-19 CVPIS „Dėl gautų paklausimų“ atsakyme į 1 klausimą nurodėte, kad "generatorius numatomas statyti esamoje infrastruktūroje (techninėse patalpose), kuriose galimi fiziniai apribojimai tiek įrengimo, tiek eksploatacijos, tiek priežiūros aspektu, o Techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimai: "Pardavėjas vykdo remonto, priežiūros darbus." ;"Į kainą turi būti įskaičiuotas garantinis aptarnavimas (3 metų laikotarpys)." Skirtingi gamintojai nustato skirtingus reikalavimus generatorių saugiam ir teisingam eksploatavimui. Kaip suprantame iš pirkimo dokumentų, Perkančiosios organizacijos atsakymų į teikėjų klausimus — generatorius numatomas statyti esamoje infrastruktūroje (techninėse patalpose), kuriose „galimi fiziniai apribojimai tiek įrengimo, tiek eksploatacijos, tiek priežiūros aspektu“. Prašome pateikti patalpų, kuriose bus montuojami generatoriai, nuotraukas ir brėžinius, kad galėtumėme įsitikinti, jog generatorių bus galima eksploatuoti saugiai ir nepažeidžiant gamintojo nustatytų reikalavimų.

Atsakymas: Informuojame, kad generatorius bus montuojamas šiuo metu remontuojamose priedangos patalpose (rūsyje), kurios yra adresu Vytauto g. 56, Dusetos, Zarasų r. sav. Pažymime, kad generatoriaus su Perkančiosios organizacijos nurodytais išmatavimais priežiūra ir eksploatavimas numatytose patalpose sunkumų nesukels.

Dėl Komisijos sprendimo turite teisę pareikšti pretenziją per Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatytą terminą.

Komisijos pirmininkė



Ramutė Gaidamavičienė

Originalas siunčiamas nebus