

VIEŠOJO PIRKIMO „KAUNO RAJ. SAV. KARMĖLAVOS SEN. RAMUČIŲ K. VIJOKLIŲ G. NUO KAUNO G. IKI BIELINIO G. PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“ (SKELBTA 2025-09-18 CVP IS, PIRKIMO NR. 4576275) SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
1	2025-09-23 366113	Techninė specifikacija	Ar Tiekėjui reikia vertinti esamos oro linijos rekonstrukciją? Atramos ir OL apsaugos zonos patenka į gatvės apsaugos zonas.	Tiekėjas vadovaujantis pateikta technine užduotimi turi parengti technines užduotis ir dokumentus, reikalingus inžinerinių tinklų prisijungimo (perkėlimo) sąlygos gauti, gauna sąlygas. Atsižvelgiant į tai, oro linijos rekonstrukcija priklausys nuo sąlygose išdėstytų reikalavimų.	2025-09-24
2	2025-09-23 4576275	Techninė specifikacija	Pateiktose techninėse specifikacijose nenurodyta gatvės kategorija, tačiau gatvės statinio registrų centro duomenų bazės išrašė nurodoma, kad gatvė yra B kategorijos. Prašome nurodyti kaip turi būti numatomi baziniai gatvės elementai remiantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ X skyriaus 11 ir 12 lentelėmis, jeigu esamas gatvės statinys vietomis susiaurėja iki ~9,8 m. Remiantis esama situacija gali pritrūkti vietos gatvių eksploatavimo juostai, šoninei skiriamajai juostai, bendram pėsčiųjų ir dviračių takui bei kitiems būtiniams elementams pagal B kategorijos gatvėms keliamus reikalavimus.	Informuojame, kad registro dokumentuose įsivėlusį techninę klaidą. Gatvės kategorija - D. Šiuo metu tikslinami registracijos dokumentai.	2025-09-24
3	2025-09-23 366378	Techninė specifikacija	Prašome pateikti techninę užduotį remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 p.	Pateiktoje techninėje užduotyje nurodyta pastaba „Jei projektavimo eigoje atsiras poreikis koreguoti techninę užduotį, Projektuotojas pateikia patikslintą techninę užduotį kartu su pagrindžiančiu paaiškinimu ir dokumentais“. Informuojame, kad pirkimo metu techninė užduotis nebus tikslinama.	2025-09-24