

2025-09-24

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama Pirkimo Nr. 4376019 Šviestuvai ir apšvietimo įrangos pirkimą (toliau – Pirkimas) gavo tiekėjų klausimų ir siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir informaciją apie Pirkimo dokumentų patikslinimą. Pateikiami atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Eil. Nr.	Klausimai	Atsakymas / paaiškinimai
1.	1. Ar teisingai suprantame, kad po Perkančiosios organizacijos 1-ojo patikslinimo įvedus paklaidą LED panelių ir LED šviestuvų apšvietumo (lm) paklaidą +/-10 proc. visiems šviestuvams, tai pvz. pozicijai 4.1.2 galima siūlyti šviestuvą su lm ne mažiau 3600 lm. ir tt 2. Prašome pozicijoms 4.1.6-4.1.9 padidinti efektyvumo lm/W paklaidą t.y. nustatyti nuo 120 iki 160 2. Pakartotinai įvertinę techninę specifikaciją atkreipiamne dėmesį kad, UGR pozicijoms turėtų būti padidintas ne mažiau nei iki 4.1.3. UGR - ne daugiau nei 22; 4.1.6-4.1.9 UGR - ne daugiau nei 27	1. Nurodyta $\pm 10\%$ paklaida reiškia, kad siūlomas šviestuvo šviesos srautas gali skirtis nuo reikalaujamos vertės $\pm 10\%$ ribose. Pavyzdžiui, jei reikalavimas yra 4000 lm, minimali siūlomo šviestuvo vertė negali būti mažesnė nei 3600 lm (4000 lm - 10%) ir negali būti didesnė nei 4400 lm. (4000 lm + 10%). 2. Prašymas padidinti šviesos efektyvumo (lm/W) paklaidą negali būti patenkintas, nes techninėje specifikacijoje nurodytas efektyvumas yra esminis reikalavimas, siekiant gauti aukštos energijos klasės ir ekonomiškus šviestuvus. Nurodyti minimalūs liumenai už vatą (lm/W) yra optimalus techninis sprendimas, atitinkantis modernius standartus. 3. Prašymas padidinti UGR indeksą nėra argumentuotas ir pagrįstas. Pažymime, kad UGR reikalavimai yra nustatyti pagal tarptautinius standartus ir normas, siekiant užtikrinti regos komfortą ir saugumą. Pažymime, kad: 4.1.3 pozicijai (klasė, auditorija): Reikalavimas $UGR \leq 19$ yra privalomas, remiantis Lietuvos higienos norma HN 21:2017 ir Europos standartu EN 12464-1:2021 (patalpos, skirtos mokymui). Per didelis akinimas gali varginti akis ir trukdyti mokymosi procesui. 4.1.6-4.1.9 pozicijoms (sporto salės, koridoriai, pan.): Reikalavimas $UGR \leq 22$ taip pat yra privalomas ir pagrįstas minėtais standartais. Šis

		indeksas yra būtinas norint užtikrinti saugumą bei komfortą sportuojant (pvz., stebint kamuolį ore). Padidinus UGR indeksą iki 27, šviestuvai taptų per daug akinantys, o tai keltų diskomfortą ir neatitiktų paskirties.
2.	Kadangi pasikeitė pasiūlymo pateikimo pabaiga, bet nepasikeitė tikslinimų data, sakysite ar atsiradus naujoms aplinkybėms gali būti teikiami nauji paaiškinimai/paklausimai ir iki kada	Pagal BPS 13.2.1 punktą „Tuo atveju, kai vykdomas skelbiamas supaprastintas pirkimas: a) Pirkėjas raštu atsakys į kiekvieno Tiekėjo rašytinį prašymą ne vėliau kaip likus 4 (keturioms) dienoms iki Pasiūlymų pateikimo dienos, jei toks prašymas yra gautas ne vėliau kaip likus 6 (šešioms) dienoms iki Pasiūlymų pateikimo dienos (jei nenumatyta kitaip SPS 1 dalyje). Prašymas paaiškinti Dokumentus turi būti pateiktas CVP IS priemonėmis. Pirkėjas pasilieka teisę atsakyti ir į vėliau gautus rašytinius prašymus. Tokiu atveju atsakymas turi būti Tiekėjams išplatintas ne vėliau kaip likus 4 (keturioms) b) Bet kuris Pirkimo dokumentų paaiškinimas, atsakant į atitinkamą Tiekėjo prašymą, yra perduodamas visiems Tiekėjams, kurie yra prisiregistravę šiame Pirkime CVP IS, nenurodant minėtą prašymą atsiuntusio Tiekėjo ir skelbiamas CVP IS kartu su kitais Pirkimo dokumentais. Tuo atveju, kai tikslinama Pirkimo skelbime paskelbta informacija, atitinkamai skelbiamas klaidų ištaisymo skelbimas; c) Pirkėjas turi teisę peržiūrėti (patikslinti) Pirkimo dokumentus savo iniciatyva iki Pasiūlymų pateikimo dienos. Bet kurie tokie patikslinimai siunčiami visiems Tiekėjams, ne vėliau kaip likus 4 (keturioms) dienoms iki Pasiūlymų pateikimo dienos (išskyrus, kai Pirkimo dokumentai tikslinami dėl Pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo). Jei patikslinimai išsiunčiami vėliau, nei aukščiau nurodytas terminas, Pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas taip, kad atitinkami patikslinimai būtų išsiunčiami ne vėliau kaip likus 4 (keturioms) dienoms iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Atlikti Dokumentų patikslinimai skelbiami CVP IS kartu su kitais Pirkimo dokumentais ir siunčiami visiems Tiekėjams, kurie yra prisiregistravę šiame Pirkime CVP IS. Tuo atveju, kai tikslinama Pirkimo skelbime paskelbta informacija, atitinkamai skelbiamas klaidų ištaisymo skelbimas.“
3.	1. SPS Priede Nr. 1 Techninės specifikacijos 3 lentelės p. 4.1.6–4.1.8 LED šviestuvų matmenų koregavimas paliekamas +/-5 proc., grindžiant tuo, "kad ±5 proc matmenų paklaida yra taikoma siekiant standartizacijos ir vienodumo visose ugdymo įstaigose. Visose patalpose, kur bus montuojami šie šviestuvai, turi būti išlaikyta estetinė harmonija ir techninis	1. Tiekėjo teiginys, jog techninė specifikacija riboja konkurenciją, nėra argumentuotas ir yra nepagrįstas. Reikalavimas, kad matmenų paklaida būtų ±5%, yra pagrįstas poreikiu išlaikyti estetinį vientisumą ir harmoniją patalpose, kur montuojami šviestuvai. Toks reikalavimas yra teisėtas ir negali būti vertinamas kaip konkurencijos ribojimas, nes rinkoje yra didelis asortimentas šviestuvų, atitinkančių šiuos parametrus.

suderinamumas, užtikrinant, kad visi šviestuvai atrodytų ir veiktų vienodai. Pažymėtina, kad pasirinktas procentinis reikalavimas yra esminis, norint kontroliuoti šviestuvų matmenis didelėje apimtyje. Šis reikalavimas užtikrina, kad tiekėjų siūlomi gaminiai bus ne tik techniškai tinkami, bet ir vizualiai derės vienas su kitu visose mokyklose ir klasėse." Atkreipiame dėmesį, kad šiuo reikalavimu Perkančioji organizacija ne tik aiškiai nurodo, kad nori vieno gamintojo kolekcijos šviestuvų būtent su šiais matmenimis ir su papildomais nurodytais parametrais, kurie neleidžia siūlyti kitokio gaminio. Tokiu reikalavimu Perkančioji organizacija labai aiškiai ir tiesiai šviesiai riboja konkurenciją, kadangi iš turimo plataus spektro pasaulinio gamintojų pasirinkti vienitelių tokį šviestuvą nėra paprasta ir automatiškai, negalint pasiūlyti tokio gaminio (būtent tokių išmatavimų + papildomi taikomi kiti apribojimai) galimai susidarys situaciją, kad šviestuvą gali pasiūlyti tik vienas potencialus Tiekėjas, o kadangi pirkimas į dalis nėra išskaidomas, Tiekėjai neturėdami vieno gaminio "netenka" galimybių jame dalyvauti. Perkančioji organizacija grįsdama, kad nori standartizacijos ir vienodumo šioms trimis pozicijoms, galėjo nesikoncentruoti tik ties matmenimis iki mm tikslumo, bet galima buvo tiesiog prie kiekvieno šviestuvo prekių aprašyme nurodyti, kad šviestuvai būtų iš vienos kolekcijos, tačiau ivedant didesnę matmenų paklaidą, tokiu būdu praplėčiant galimų siūlyti variantų spektrą, bet išlaikant norimą šviestuvų vienodumo reikalavimą. Iš pateiktų paklausimų matome, kad taip pat net keli gamintojai Perkančiajai organizacijai užduoda vienodus klausimus dėl UGR apribojimų, dėl šviestuvų dydžio, kas rodo, kad praplėčiant šių reikalavimų ribas atsirastų ir kitų galimų šviestuvų variantų, pasiūlymų. Todėl pakartotinai prašome praplėsti šviestuvų matmenis 4.1.6 - 4.1.8 nurodyti Led šviestuvų paklaidas +/- 200 mm x +/-70 mm	Dėl paklaidos plėtimo: tiekėjo siūlymas išplėsti matmenų paklaidą iki ± 200 mm x ± 70 mm yra perteklinis ir prieštarauja pirkimo tikslams. Tokios didelės paklaidos reikštų, kad bus siūlomi vizualiai ir techniškai nesuderinami produktai, kurie netiks nustatytai koncepcijai. Reikalavimas, kad šviestuvai būtų iš vienos kolekcijos, yra bendras, tačiau jis nepanaikina galimybės nurodyti konkrečius matmenis, kurie padėtų užtikrinti projekto vientisumą. Perkančiajai organizacijai svarbūs ne tik vizualiniai aspektai, bet ir techninis suderinamumas, kurį užtikrina tiksliai nustatyti parametrai. 2. Matmenys yra nurodomi taip: ilgis x plotis x aukštis. Ši tvarka yra standartinė ir nekelianti abejonių. Pavyzdžiui, jei matmenys yra 1200 mm x 300 mm x 100 mm, tai reiškia: 1200 mm yra ilgis. 300 mm yra plotis. 100 mm yra aukštis. Techninėje specifikacijoje aukštis nėra nurodytas, nes jis nėra kritinis parametras šviestuvuose. Prašome teikti pasiūlymą, atsižvelgiant į nurodytą ilgį ir plotį. . 3. Pirkimo techninėje specifikacijoje nurodyti tikslūs matmenys yra pagrįsti būtinybe užtikrinti vizualinį ir techninį suderinamumą su jau esančia apšvietimo sistema. Nors tai yra tęstinis pirkimas, Perkančioji organizacija nenurodo konkretaus gamintojo ar modelio, siekiant, kad būtų pasiūlytas lygiavertis sprendimas, atitinkantis visus nurodytus techninius parametrus, įskaitant ir estetinį vientisumą, kurį garantuoja tikslūs matmenys. Tokiu būdu užtikriname sąžiningą konkurenciją, leisdami pasiūlyti kitų gamintojų gaminius, kurie atitinka nustatytus reikalavimus. 4. Specifikacija buvo sukurta atsižvelgiant į rinkos tyrimus, siekiant optimalaus sprendimo, atitinkančio aukštus kokybės, energijos efektyvumo bei estetinio suderinamumo standartus. Tai nėra specifinio gamintojo aprašymas, o rinkoje egzistuojančio techninio standarto atspindys. Daugelis pasaulinių ir Europos gamintojų, tokių kaip Lena Lighting, Siteco, TRILUX ir kiti, turi šviestuvų, atitinkančių visus šiuos parametrus.
---	--

	2. SPS Priede Nr. 1 Techninės specifikacijos 3 lentelės p. 4.1.6-4.1.8 LED šviestuvų matmenis galima interpretuoti ivairiai (ilgisxaukštis, ilgisxplotis ir tt.). Perkančioji oranizacija nurodydama parametra x100mm čia turi omeny ar gaminio aukšti ar gaminio ploti? 3. Taip pat prašome papildomai paaiškinti ar siekiant vienodumo Perkančioji organizacija visgi turėjo omenyje, kad jau yra nupirkta dalis šviestuvu ugdymo įstaigoms, ir čia yra reikalavimas tęstinimui užtikrinti, norint nusipirkti tokių pačių šviestuvu, tai tokiu atveju prašome nurodyti gamintoją ir modeli, kokie šiuo metu šviestuvai jau yra įsigyti ir pakabinti ugdymo įstaigose. 4. Kadangi akivaizdžiai matoma, kad Perkančioji organizacija rengdama šviestuvų 4.1.6 -4.1.8 techninę specifikaciją, matmenų nepaėmė iš “oro”, bet vadovavosi konkretaus gamintojo ir modelio techniniais aprašymais pozicijoms 4.1.6-4.1.8 prašome nurodyti konkrečiai kokio gamintojo ir kokio modelio techniniais duomenimis Perkančioji organizacija rėmėsi. jei tai keli gamintojai nurodykite visus atsakant konkrečiai I klausimą, kad galima būtų įsitikinti ar tikrai tokie šviestuvai egzistuoja, ir suteikti sąlygas norintiems dalyvauti pirkime Tiekėjams.	
4.	SPS Priedas Nr. 4 Pasiūlymo forma NEŠIOJAMŲ KOMPIUTERIŲ NUOMOS PASLAUGŲ TEIKIMO PIRKIMUI Prašome paaiškinti, ar tikrai Tiekėjas turi kažką kažkur įdarbinti jei bus parduodamos prekės, o ne paslaugos?	Informuojame, kad prie pirkimo dokumentų patalpintas atnaujintas SPS Priedas Nr. 4 Pasiūlymo forma (Aktualus) su korektišku pavadinimu. Paaiškiname, kad Pasiūlymo formos priedas Nr. 5 šiam pirkimui netaikomas, todėl jo teikti nereikia.

	SPS Priedas Nr. 4 Pasiūlymo forma Pasiūlymo formos priedas Nr. 5 DEKLARACIJA DĖL KETINIMO ĮDARBINTI BEI SUTIKIMO BŪTI ĮDARBINTU TIEKĖJO LAIMĖJIMO ATVEJU	
5.	Norime paklausti dėl parametų 9-os pozicijos: LED šviestuvams aukštoms patalpoms nuo 100W. Ne mažiau 13000Lm. Ne mažiau 130 lm/W.. 4000K. UGR ≤ 22 . Ar galima siūlyti aukštoms patalpoms su mažiau vatų, geresnį? Pvz. nuo 80W. Ne mažiau 13000Lm. Ne mažiau 130 lm/W.. 4000K. UGR ≤ 22	Techninėje specifikacijoje nurodytas galingumas "nuo 100W" yra minimalus reikalavimas. Tai reiškia, kad siūlomas šviestuvas turi būti ne mažesnis nei 100W galios, tuo pačiu atitikdamas visus kitus parametrus.
6.	Atkreipiame dėmesį, kad reikalavimas šviestuvams 50/60 Hz yra perteklinis, Visoje Europoje ir daugelyje ne Europos šalyse įtampos dažnis, tai 50 Hz. daugelyje Šiaurės ir Vidurio Amerikos šalių dažnis yra 60 Hz, o Japonijoje tuo pačiu metu yra skirtingi dažniai skirtingose regionuose (50 Hz ir 60 Hz). Lietuvoje kabinantiems šviestuvams pilnai užtenka dažnio 50 Hz. Todėl aklai iškopijuotas reikalavimas iš gamintojų techniniu specifikacijų yra perteklinis. Prašome šviestuvams taikyti Lietuvoje numatytą dažnį 50 Hz.	Reikalavimas, kad šviestuvai būtų pritaikyti 50/60 Hz, yra pasirinktas siekiant užtikrinti produkto universalumą ir aukštesnį kokybės standartą. Gamintojai, gaminantys produktus platesnei rinkai, paprastai naudoja aukštesnės kokybės komponentus. Šis reikalavimas taip pat leidžia Perkančiajai organizacijai būti lankstesniems su atsargų valdymu ir galimais ateities projektais. Todėl tiekėjai turi siūlyti tokius šviestuvus, kurie atitinka nurodytą 50/60 Hz specifikaciją.
7.	Papildant pridėdame žemėlapią nuotrauką kur kokie dažniai yra palaikomi https://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_Map_of_Mains Electricity Voltages and Frequencies.png	Atsakymas pateiktas prie atsakymo į 6 klausimą.

Rengė: Vyresnioji viešųjų pirkimų specialistė Viktorija Soldatenko