

Medicininės technikos šaldymo mašinų, šaldymo blokų, oro kondicionavimo ir oro tiekimo kamerų šaldymo įrenginių remonto paslaugų techninė specifikacija

1. Kauno klinikos (toliau - perkančioji organizacija) numato pirkti medicininės technikos šaldymo mašinų, šaldymo blokų, oro kondicionavimo ir oro tiekimo kamerų šaldymo įrenginių remonto paslaugas.
2. Numatomos pirkti paslaugos nurodytos 1 lentelėje “Medicininės technikos šaldymo mašinų, šaldymo blokų, oro kondicionavimo ir oro tiekimo kamerų šaldymo įrenginių remonto paslaugos” (toliau – lentelė). Lentelėje esantys paslaugų, medžiagų kiekiai yra preliminarūs ir skirti pasiūlymų kainų palyginimui.
3. Pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymai turi apimti visas lentelėje nurodytas paslaugas ir medžiagas.
4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.3 punktu, **tiekęjas ar siūlomų prekių gamintojas turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus** pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. **Prašau kartu su pasiūlymu pateikti tai pagrindžiančius sertifikatus ar kitus lygiaverčius dokumentus.**
5. Sutarties galiojimo laikotarpiu paslaugos turės būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos užsakymus.
 - 5.1. Sutarties galiojimo laikas 24 mėn.
 - 5.2. Numatoma sutarties suma – 27000,00 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai eurų) su PVM.
 - 5.3. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti visos paslaugos sumos.
6. Paslaugos turi būti suteiktos šiuose objektuose: LSMUL Kauno klinikos, Kauno klinikų filialas Onkologijos ligoninė, Kauno klinikų filialas Romainių tuberkuliozės ligoninė, Kauno klinikų filialas Kulautuvos reabilitacijos ligoninė, Vaikų reabilitacijos ligoninė „Lopšelis“.

Konkursą laimėjusiam paslaugos teikėjui bus privalu laikytis tokių reikalavimų:

1. Atvykti pagal iškvietimą per keturias valandas nuo gedimo registravimo, nuo 8 val. iki 16 val., 7d. per savaitę, įskaitant savaitgalius ir šventines dienas.
2. Atlikti remonto paslaugą per trumpiausią įmanomą terminą, bet ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo gedimo nustatymo dienos.
3. Atlikti remonto paslaugą pagal iš anksto pateiktą ir suderintą kainyną;
4. Atlikus darbus pateikti remonto darbų ir panaudotų medžiagų aktą;
5. Suteikti atliktiems darbams ne mažiau kaip 6 (šešių) mėnesių garantiją.

Medicininės technikos šaldymo mašinų, šaldymo blokų, oro kondicionavimo ir oro tiekimo kamerų šaldymo įrenginių remonto paslaugos

1 lentelė

Eil. Nr.	Paslaugų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt	Orientacinis kiekis
1	Meistro iškvietimas darbo dienomis (atvykimo mokestis darbo dienomis: nuo 8 val. iki 16 val.)	vnt	5
2	Meistro iškvietimas savaitgaliais ir šventinėmis dienomis (atvykimo mokestis savaitgaliais ir šventinėmis dienomis: nuo 8 val. iki 16 val.)	vnt	3
3	Defekto nustatymas - diagnostika	vnt	5
4	Šaldymo mašinų ir šaldymo blokų, įrenginių šaltnešio pildymas	vnt	5
5	Oro kondicionierių, medicininės technikos šaldymo mašinų ir šaldymo blokų įrenginių sistemų nesandarumo pašalinimas	vnt	3
6	Oro kondicionierių, medicininės technikos šaldymo mašinų ir šaldymo blokų įrenginių sistemų kompresoriaus keitimas	vnt	2
7	Oro kondicionierių, medicininės technikos šaldymo mašinų ir šaldymo blokų įrenginių sistemų el. instaliacijos remontas	vnt	3
8	Oro kondicionierių, medicininės technikos šaldymo mašinų ir šaldymo blokų valdiklių keitimas	vnt	2

9	Oro kondicionierių, medicininės technikos šaldymo mašinų ir šaldymo blokų agregatų slėgio vožtuvų keitimas	vnt	2
10	Oro kondicionierių, medicininės technikos šaldymo mašinų ir šaldymo blokų agregatų droseliavimo vožtuvų keitimas	vnt	2
11	Oro kondicionierių, medicininės technikos šaldymo mašinų ir šaldymo blokų agregatų solenoidinio vožtuvų keitimas	vnt	2
12	Oro kondicionierių, medicininės technikos šaldymo mašinų ir šaldymo blokų agregatų valdymo plokščių keitimas	vnt	2
13	Oro kondicionierių, medicininės technikos šaldymo mašinų ir šaldymo blokų agregatų ventiliatoriaus (garintuvo) keitimas.	vnt	3
14	Oro kondicionierių, medicininės technikos šaldymo mašinų ir šaldymo blokų agregatų ventiliatoriaus (kondensatoriaus) keitimas.	vnt	3
15	Oro kondicionierių, medicininės technikos šaldymo mašinų ir šaldymo blokų įrenginių paleidimo derinimo darbai po remonto	vnt	5
16	Oro kondicionierių, medicininės technikos šaldymo mašinų ir šaldymo blokų agregatų valdymo plokščių remontas	vnt	5
17	Oro kondicionierių, medicininės technikos šaldymo mašinų ir šaldymo blokų sistemų smulkių detalių keitimas	vnt	5
18	Šaltnešio (freono) vamzdžių keitimas	m	5
19	Šaltnešio (freono) vamzdžių virinimas	vnt	5
20	Oro kondicionierių išorinių šalčio blokų valymas-plovimas	vnt	3
21	Oro kondicionierių vidinių šalčio blokų valymas-plovimas	vnt	3
22	Šaldymo mašinų (čilerio) valymas-plovimas	vnt	5

23	Oro kondicionierių, medicininės technikos šaldymo mašinų ir šaldymo blokų įrenginių sistemų jutiklių keitimas	vnt	2
24	Oro kondicionierių išorinių šalčio blokų keitimas (sugedusio demontavimas, naujo sumontavimas ir šaltnešio, elektrinės bei valdymo dalių pajungimas)	vnt	2
25	Oro kondicionierių vidinių šalčio blokų keitimas (sugedusio demontavimas, naujo sumontavimas ir šaltnešio, elektrinės bei valdymo dalių pajungimas)	vnt	2
26	Kitos nenumatytos, remontui panaudotos medžiagos	vnt	5
27	Kiti nenumatyti remonto darbai už 1 val. žmogui	val	5
28	Freonas R404A 1kg.	kg	2
29	Freonas R407 C 1kg.	kg	5
30	Freonas R410 A 1kg.	kg	5
31	Freonas R134 A 1kg.	kg	5
32	Freonas R32 1kg.	kg	5