

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Tiekėjams

2025-09-25

Nr. 11-180-(25.3)

DĖL GAUTO PAKLAUSIMO

Elektros generatoriaus viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) gavo paklausimą iš tiekėjo. Siunčiame Komisijos atsakymą:

„Norėtume tiksliau suprasti, kokių pagrindų buvo įtrauktas naujas reikalavimas. Prašome nurodyti, kurioje pirminės pirkimo dokumentacijos vietoje buvo numatyta, kad elektros generatorius turi atitikti ES reglamento 2016/1628 (Stage V) reikalavimus. Tai nėra bendrinis, o specifinis reikalavimas, todėl, mūsų nuomone, jis turėjo būti aiškiai įtrauktas į dokumentus ir techninę specifikaciją dar pirkimo pradžioje.

Kadangi pirminėje dokumentacijoje tokio reikalavimo nėra, manome, kad jo įtraukimas pirkimo eigoje keičia esmines sąlygas. Todėl prašytume šį papildytą reikalavimą panaikinti.“

Atsakymas: Atsižvelgdami į pateiktą pastabą, naikiname šį reikalavimą. Techninės specifikacijos reikalavimo „Elektros generatorius privalo atitikti Europos sąjungos taršos reikalavimus ir CE ženklumą“ pagrindimui tiekėjams pakaks pateikti CE deklaraciją, kadangi ji patvirtina, kad gaminys atitinka Europos sąjungos direktyvas ir reglamentus.

Dėl Komisijos sprendimo turite teisę pareikšti pretenziją per Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatytą terminą.

Komisijos pirmininkė

Ramutė Gaidamavičienė

Originalas siunčiamas nebus