

**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Tiekėjams

2025-09-25

Nr. 11-181-(25.5)

DĖL GAUTO PAKLAUSIMO

Elektros generatoriaus viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) gavo paklausimą iš tiekėjo. Siunčiame Komisijos atsakymą:

„Techninės specifikacijos punktas Nr. 17 reikalauja: "Darbuotojai turi turėti energetikos darbuotojo pažymėjimą, elektrosaugos atestacija." Elektros generatorių aptarnavimas yra mechaninis, tai yra tepalų, filtrų, skysčių keitimas. Kadangi iš tiekėjo nereikalaujate generatorių montuoti šis reikalavimas yra perteklinis ir mažina konkurenciją.“

Atsakymas: Pirkimo iniciatorius nurodė, kad šis reikalavimas yra būtinas. Reikalavimas yra nustatytas atsižvelgiant į konkretaus pirkimo objekto – 150 kVA (120 kW) galios elektros generatoriaus specifiką ir paskirtį. Generatorius yra perkamas priedangos funkcionavimo užtikrinimui, todėl jo įrengimas, paleidimas, priežiūra ir aptarnavimas garantiniu laikotarpiu turi būti atliekamas kvalifikuotų specialistų, kurie užtikrintų ne tik sklandų įrangos veikimą, bet ir saugą. Atsižvelgiant į tai, reikalavimas naikinamas nebus.

Dėl Komisijos sprendimo turite teisę pareikšti pretenziją per Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatytą terminą.

Komisijos pirmininkė



Ramutė Gaidamavičienė

Originalas siunčiamas nebus