

2025-09-26

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama Pirkimo Nr. 4376019 Šviestuvai ir apšvietimo įrangos pirkimą (toliau – Pirkimas) gavo tiekėjų klausimų ir siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir informaciją apie Pirkimo dokumentų patikslinimą. Pateikiami atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Eil. Nr.	Klausimai	Atsakymas / paaiškinimai
1.	Atsakydami į klausimus dėl efektyvumo paklaidos atsakėte: 2. Prašymas padidinti šviesos efektyvumo (lm/W) paklaidą negali būti patenkintas, nes techninėje specifikacijoje nurodytas efektyvumas yra esminis reikalavimas, siekiant gauti aukštos energijos klasės ir ekonomiškus šviestuvus. Nurodyti minimalūs liumenai už vatą (lm/W) yra optimalus techninis sprendimas, atitinkantis modernius standartus. Klausimas: Jeigu siūlome aukštesnės energetinės klasės ir aukštesnio efektyvumo šviestuvus, bet atitinkame kitus reikalavimus kaip galingumas, matmuo ir panašiai ar šviestuvai yra tinkami? Tokiu atveju techninėje specifikacijoje turėtų būti nurodyta, kad šviestuvų minimalus efektyvumas turi būti ne mažiau 120lm/W	Siūlomas šviestuvas yra tinkamas tik tuo atveju, jei jo šviesos efektyvumas (lm/W) patenka į tiksliai apibrėžtą intervalą: nuo 120 lm/W iki 160 lm/W. Jeigu siūlomas šviestuvas pasižymi aukštesniu nei 160 lm/W efektyvumu, jis neatitiks techninės specifikacijos reikalavimų, net jei kiti parametrai (pvz., galingumas, matmenys, spalvos temperatūra) yra tinkami. Apribojimas maksimaliu efektyvumu (160 lm/W) dažniausiai taikomas dėl šių priežasčių: *Ekonomiškumas ir pagrįstumas: Per didelio efektyvumo šviestuvai gali būti neproporcingai brangūs. Perkančioji organizacija siekia įsigyti optimalų sprendimą, o ne patį brangiausią. *Techninė rizika: Kartais itin didelis lm/W rodiklis gali rodyti, kad šviestuvo gamintojas taupo kitų komponentų (pvz., aušinimo, maitinimo šaltinio) sąskaita, siekdamas dirbtinai pagerinti efektyvumo rodiklį.

2.	Atsižvelgdami į naujai pateiktą informaciją apie nurodytus Perkančiosios organizacijos šviestuvų gamintojus ir jų gaminius, kurie galimai atitinka visus techninius reikalavimus, informuojame, jog siekiant parengti patikslintus ir konkurencingus pasiūlymus būtinas laikas gauti detalius gamintojų pasiūlymus bei įvertinti techninius parametrus. Šiuo metu (atsižvelgiant į trumpą likusį terminą ir faktą, kad išvardintų konkrečių gamintojų pasiūlymų gavimas nėra įmanomas per likusį laiką) prašome pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą iki 2025-10-03.	Pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025-10-01, 8:00 val. Informuojame, kad nurodyti gamintojų pavadinimai buvo pateikti tik kaip pavyzdžiai ir nėra privalomi. Perkančioji organizacija reikalauja, kad siūlomi gaminiai atitiktų visus techninius reikalavimus, nepriklausomai nuo konkretaus gamintojo.
----	--	--

Rengė: Vyresnioji viešųjų pirkimų specialistė Viktorija Soldatenko