

LIFTO ĮRENGIMAS FABIJONIŠKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMUOSE
DARBŲ APRAŠYMAS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

Atliekamų darbų tikslas – pakeisti Fabijoniškių socialinių paslaugų namų, esančių Vilniuje, Stanevičiaus g. 57, seną liftą nauju liftu. Darbai vykdomi veiklą vykdančioje įstaigoje.

Keliamoji galia, kg	Ne mažiau kaip 630 kg.
Kėlimo aukštis, m	14,0 ± 0,1
Sustojimų skaičius	6
Įėjimų skaičius	6
Kabinos įėjimų skaičius	1 (nepereinama)
Kabinos plotis, mm	1350 ± 100
Kabinos ilgis, mm	1150 ± 100
Kabinos aukštis, mm	2100 ± 100
Durų plotis, mm	Ne mažiau 700
Durų aukštis, mm	Ne mažiau 2000
Pagrindinis sustojimas	1 (alt. +0,00)
Maitinimas	400V, 50Hz
Šachtos konstrukcija	Gelžbetonis ir pilnavidurių silikatinių plytų mūras
Šachta lifto durų tvirtinimo vietose	Gelžbetonis 200 mm žemiau švarių grindų lygio ir 100 mm aukščiau durų sąramos
Šachtos matmenys (Plotis / Gylis, mm)	1750 x 1550 ± 50
Šachtos viršutinis aukštas, mm	3600 (iki žemiausio taško šachtos perdangoje apačios, t.y. iki kablių ar sijos apačios)
Šachtos duobė, mm	1400
Mašinų patalpa	Be mašinų patalpos
Šachtos durys	Nerūdijantis plienas
Durų tipas	Teleskopinės, automatinės
Durų pavara	Valdoma dažnio keitikliu
Kabinos šoninės sienos	Nerūdijantis plienas arba aliuminis
Kabinos galinė siena	Nerūdijantis plienas arba aliuminis
Apdailiniai grindų apvadai	Nerūdijantis plienas arba anoduotas aliuminis
Kabinos durys	Nerūdijantis plienas
Kabinos lubos	Nerūdijantis plienas arba aliuminis arba dažytas metalas
Apšvietimas	Lubose, LED
Kabinos grindys	Tvirtos, neslidžios
Valdymo pultas kabinoje	Nerūdijančio plieno plokštė su individualia elektromechanine klaviatūra, brailio raštas

Aukštų žymėjimas	-1, 1, 2, 3, 4, 5
Veidrodis	Skaidrus, ant galinės sienos
Porankis	Nerūdijantis plienas, tiesus, apvalus, ant galinės sienos
Durų kontrolė	Foto barjeru per visą durų aukštį
Valdymo tablo aukštuose	Elektromechaniniai, montuojami šachtos durų rėmuose
Atitikimas standartams	LST EN81-20 ar lygiaverčiai
Pavara	Elektrinė
Lifto durų priešgaisrinės klasifikacijos reikalavimai	Netaikoma
Kiti reikalavimai	<p>Perkrovos kontrolė, Avarinis apšvietimas, Dispečerinė sistema, Kabinos durų užraktas, Išankstinis durų atidarymas, Automatinis sugrįžimas į pagrindinį aukštą, Kabinos padėties indikacija pagrindiniame sustojime, montuojama šachtos durų rėmuose (alt. +0,00) Šachtos durų angokraščių lankstiniai - nerūdijantis plienas - 6 kompl. Į pasiūlymo kainą įeina visos seno lifto demontavimo utelizavimo, naujo lifto pristatymo, montavimo, su montavimo darbais susiję statybos ir vidaus patalpų apdailos darbai, visos montavimui reikalingos medžiagos ir tvirtinimo detalės, lifto paleidimo eksploatacijai ir reikalingos dokumentacijos parengimo išlaidos, bei pridėtinės vertės mokesčiu. Tiekėjas gali siūlyti ir alternatyvių, tačiau ne žemesnių techninių parametrų gaminį, kartu pateikdamas įrodymus, kad alternatyvūs parametrai yra lygiaverčiai ar aukštesni. Jei perkamai prekei yra taikomi reikalavimai, numatyti galiojančiuose privalomuosiuose teisės aktuose, tačiau nėra įrašyti šioje specifikacijoje, laikoma, kad tokie reikalavimai yra keliami ir šioje specifikacijoje aprašyti prekei. Techninėje specifikacijoje nurodyti standartų ar prekės ženklų pavadinimai yra laikyti orientaciniais ir gali būti pakeisti lygiaverčiais.</p>

Lifto montavimo vieta

