


Peržiūrėti žinutę



IŠSAMI INFORMACIJA

PIRKIMO ID	4703587
PIRKIMO PROCESAS	1
PRANEŠIMO ID	372758
GAVĖJAI	
KONFIDENCIALU	Ne
TEMA	Kupolo specifikacijos patikslinimas
IŠSIŪSTA	29/09/2025 13:53
STATUSAS	Naujas

TURINYS

Gautas klausimas:

"Sveiki,

Prašau tiksliai parašyti panduso plotį, ilgį, taip pat norimų aikštelių skaičių ir plotį bei ilgį."

Atsakymas į pateiktą klausimą:

Orientacinis aikštelės dydis turėtų būti apie 2m x 2m.

Ramos dydis turi būti apskaičiuotas pagal STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas reikalavimus.

Panduso ilgis priklausys nuo grindų aukščio nuo žemės.

Tiekėjas ramos ir aikštelės parametrus turėtų pats parinkti pagal pritaikymo neįgaliesiems reikalavimus.

Pagarbiai,

Jūratė Šmočiukienė

PRANEŠIMŲ ISTORIJA

10 Rezultatai viename puslapyje |

Rodomas 1 atitikimas.