



**PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. el.paštas: vps@palanga.lt

Tiekėjams

2025-09-29 Nr. (11.8)-VŠ4-532

DĖL KONKURSO (PIRKIMO ID 4579075)

2025 m. rugsėjo 22 d. gautas potencialaus tiekėjo paklausimas.

2025 m. rugsėjo 29 d. Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) posėdyje (protokolo Nr. 314) nagrinėjo paklausimą ir teikia atsakymus:

1. Klausimas.

Vadovaujantis ilgametėmis Lietuvos meteorologinėmis prognozėmis, nuo lapkričio 1 d., vidutinė oro paros temperatūra būna mažiau nei 5 laipsniai, o ,vadovaujantis liejamos gumos įrengimo instrukcija, esant tokiai temperatūrai ,liejama gumą įrenginėti negalima. Prašome paaiškinti ,ar yra numatytas darbų stabdymas žiemos periodui, esant nepalankioms oro sąlygoms. Ar numatytas tarpinis aktavimas ir dalinis atsiskaitymas už darbus?

Atsakymas. Sutarties stabdymo aplinkybės numatytos sutarties bendrųjų sąlygų 21 dalyje „21. Sutarties sustabdymas“. Nenumatytas tarpinis aktavimas ir nenumatomas dalinis atsiskaitymas už darbus.

2. Klausimas. Prašome paaiškinti, ar galima siūlyti prekės, vietoje pilnavidurių perdirbto plastiko kompozito(visiems įrenginiams), miltelinių būdų dažyto plieno konstrukcija, suteikiant įrangai 10 metų garantija?

Atsakymas. Vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais techniniais reikalavimais, įrenginių konstrukcijoms yra numatyta naudoti pilnavidurių perdirbto plastiko kompozitą. Šis pasirinkimas grindžiamas šiais pagrindiniais kriterijais:

1. Tvarumas ir žiedinė ekonomika

Perdirbtas plastikas yra viena iš efektyviausių priemonių kovai su klimato kaita – jis mažina CO₂ emisijas, atliekų kiekį sąvartynuose ir taršą aplinkoje. Naudojant perdirbtą plastiką, prisidedama prie žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimo, skatinant antrinę žaliavų panaudojimą.

2. Atsparumas aplinkos poveikiui

Perdirbto plastiko kompozitai pasižymi atsparumu drėgmei, UV spinduliams, korozijai ir temperatūrų svyravimams, todėl yra ypač tinkami naudoti lauko sąlygomis. Jie nereikalauja papildomos priežiūros ar dangų atnaujinimo, kas yra aktualu viešosiose erdvėse.

3. Ilgamžiškumas ir saugumas

Plastiko kompozitai yra saugūs naudoti viešose erdvėse, nes neturi aštrių briaunų, neskyła, nesilupa ir nekelia pavojaus naudotojams. Be to, jie išlaiko savo mechanines savybes ilgą laiką.

Dėl alternatyvos – milteliniu būdu dažyto plieno konstrukcijos su 10 metų garantija:

Nors milteliniu būdu dažytas plienas taip pat pasižymi atsparumu korozijai, mechaniniams pažeidimams ir cheminiam poveikiui jo naudojimas viešosiose erdvėse turi tam tikrų apribojimų:

- **Plienas yra jautresnis mechaniniams pažeidimams**, o pažeidus dažų sluoksnį, atsiranda korozijos rizika.

- **Reikalinga periodinė priežiūra**, ypač esant intensyviai naudojimui ar vandalizmo atvejams.

- **Estetinis stabilumas** – dažytas paviršius gali blukti ar luptis, ypač esant ekstremalioms oro sąlygoms.

Nors siūloma alternatyva su 10 metų garantija yra vertinama kaip techniškai tinkama, ji neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų tvarumo ir ilgaamžiškumo kriterijų, kurie yra esminiai šio pirkimo tikslams.

3. Klausimas. Prašome paaiškinti, ar yra padarytas numatomų darbų projektas, ar preliminari schema, ar Tiekėjas privalo ją pateikti?

Jeigu Taip, patikslinkit, kokios apimties dokumentai derinimui, prieš pradedant darbus, yra reikalingi?

Atsakymas. Vadovaujantis pirkimo technine specifikacija, **preliminarią įrenginių išdėstymo schemą**, atsižvelgiant į siūlomų įrenginių **saugumo zonas**, pateikia **tiekėjas**. Ši schema yra būtina siekiant įvertinti, ar siūloma įranga atitinka saugumo reikalavimus ir ar ją galima tinkamai integruoti į numatytą vietą.

Pirkimo dokumentuose taip pat yra pateikta **rekomendacija tiekėjams atvykti į vietą ir apžiūrėti darbų vykdymo teritoriją**, kad būtų galima tiksliai įvertinti esamas sąlygas ir parengti tinkamą pasiūlymą.

Pasiūlymo metu tiekėjas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. **Vizualizaciją** – siūlomų įrenginių išdėstymo vaizdinį planą.
2. **Įrenginio sertifikatą** – patvirtinantį, kad įranga atitinka saugumo ir kokybės reikalavimus.

3. **Nuorodą į gamintojo puslapį** – leidžiančią patikrinti techninius parametrus ir gaminio specifikacijas.

4. Klausimas. Prašome paaiškinti, ar po darbų, bus reikalingas pridavimas Registru centrai, išpildomosios nuotraukos pateikimas, statybos žurnalo pildymas, bei kiti, su statybomis užbaigimo susiję formalumai? Jeigu taip, prašome aiškiai pateikti reikalingu dokumentu sąrašą.

Atsakymas. Prieš perduodant vaikų žaidimų aikštelę užsakovui, tiekėjas privalo atlikti įrenginių patikrą ir gauti **naudojimo sertifikatą**, patvirtinantį atitiktį saugumo reikalavimams pagal standartus **EN 1176:2018** ir **EN 1177:2018**.

Privalomi dokumentai, pateikiami perdavimo metu:

1. **Prekių perdavimo–priėmimo aktas** – patvirtinantis įrenginių perdavimą užsakovui.

2. **Vaikų žaidimų aikštelės kontrolės ataskaita** – parengta vadovaujantis **LST EN ir HN 131:2023 „Reikalavimai. Kontrolės procedūra“**, kurioje pateikiama išvada dėl įrenginių tinkamumo saugiam naudojimui.

Komisijos pirmininkas



Vaidotas Kaklys