



MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89213 Mazeikiai, tel. (0 443) 98204, el. p. administracija@mazeikiai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234.
Skyriaus duomenys: Laisvės g. 8, 89213 Mazeikiai,
tel. (0 443) 98215, el. p. jovita.kontene@mazeikiai.lt

Tiekėjams

2025-10-01 Nr. VP4-823

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO ARBA PATIKSLINIMO

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Keltuvų žmonėms su negalia pirkimas“ (pirkimo ID 4540182, toliau – pirkimas).

Informuojame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis 2025-09-18 yra gauti tiekėjų klausimai dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo arba patikslinimo:

- „1. Prašome leisti siūlyti įrenginius jungiamus prie trifazio el. maitinimo, nes jis yra ekonomiškesnis ir ilgaamžiškesnis.
2. Didžiosios salės keltuvo techninėje specifikacijoje nurodyta „Šachtos konstrukcija metalinės (aliuminio ar kt.) konstrukcija“, o mažosios salės keltuvo specifikacijoje nurodyta „Šachtos konstrukcija aliuminio konstrukcija“. Prašome sulyginti abiejų keltuvų technines specifikacijas nurodant „Šachtos konstrukcija metalinės (aliuminio ar kt.) konstrukcija“.
3. Didžiosios salės keltuvo techninėje specifikacijoje nurodomas keltuvo platformos dydis neatitinka EN 81-41 ir STR reikalavimų. Prašome nurodyti platformos dydį ne mažesnis nei 1100x1400 norint teisiškai laikytis EN 81-41 ir STR keliamų reikalavimų.
4. Mažosios salės keltuvo techninėje specifikacijoje šachtos matmenys yra nurodyti be ribų. Prašome nurodyti šachtos matmenis ne mažiau nei 1500x1600 mm taip užtikrinant lygiateisiškumo ir tiekėjų nediskriminavimo principą.
5. Abiejų keltuvų techninėje specifikacijoje nurodomas IEC 61508 standartas. Nurodome, kad neįgaliųjų keltuvų srities standartai yra: EN 81-41, pagrindinis standartas tokiems keltuvams ES ir Mašinų saugos direktyva 2006/42/EB, kuri reglamentuoja tokius įrenginius ES ir jų saugos patikimumo lygį.
6. Prašome nurodyti kas paruoš keltuvų vietas ir atliks statybinius darbus naujų keltuvų montavimui?
7. Nurodome, kad jei keltuvai bus naudojami išskirtinai neįgaliųjų asmenų poreikius tenkinti, tuomet jiems gali būti taikomas lengvatinis 5 proc. PVM. Prašome nurodyti kokiu PVM tarifu remtis siūlant keltuvus?
8. Abiejų dalių techninėje specifikacijoje nurodytas automatinis avarinis nusileidimas. Automatinis avarinis nusileidimas nėra leistinas pagal reikalavimus, todėl nes nėra aišku kas nutiko

keltuvui ir ar saugu tai daryti. Prašome papildyti šį punktą "Automatinis avarinis nusileidimas nuo mygtuko paspaudimo valdymo dėžėje".

„Susipažinę su paskelbto viešojo pirkimo konkurso sąlygomis, prašome patikslinti arba pakeisti keltuvų techninius reikalavimus:

Keltuvo pavara

Dabar nurodyta: „elektrinė sraigtinė“.

Prašome patikslinti reikalavimą ir numatyti galimybę tiekėjams siūlyti keltuvus su:

diržine pavara,

sraigatine pavara,

arba hidrauline pavara.

Šachtos konstrukcija

Dabar nurodyta: „aliuminio konstrukcija“.

Prašome pakeisti į: „metalinė (aliuminio ar kt.) konstrukcija“.

Spalvinė gama

Prašome papildyti galimas apdailos spalvas įtraukiant RAL 7040:

Šachtos apdaila – stiklas, plieninės plokštės, dažytos (spalva RAL 9006 arba panaši, taip pat RAL 7040).

Šachtos durys – dažytas metalas (aliuminis ar kt., spalva RAL 9006 arba panaši, taip pat RAL 7040, su stiklu).

Platforma – dažyta (spalva RAL 9006 arba panaši, taip pat RAL 7040).

Šachtos matmenys

Dabar nurodyta: „Šachtos matmenys, mm 1500 x 1630“.

Prašome patikslinti, kad šachtos matmenys būtų taikomi atsižvelgiant į pasirinktos keltuvo pavaros tipą.

Paaiškinimas:

Atkreipiame dėmesį, kad visos minėtos pavarų rūšys yra plačiai naudojamos praktikoje, užtikrina patikimą įrangos veikimą ir visiškai atitinka neįgaliųjų keltuvams keliamus techninius bei saugos reikalavimus. Tokie pakeitimai leistų užtikrinti didesnę tiekėjų konkurenciją ir racionalų perkančiosios organizacijos lėšų panaudojimą, kartu išlaikant techninius bei kokybės kriterijus.“

Perkančioji organizacija į pateiktus tiekėjų klausimus teikia šiuos atsakymus:

1 Atsakymas: Vienfazis arba trifazis maitinimas.

2 Atsakymas: Keltuvo prie Mažosios salės šachtos konstrukcija - metalinė (aliuminio ar kt.) konstrukcija.

3 Atsakymas: Platformos matmenys ne daugiau nei 1200 x 1500 mm.

4 Atsakymas: Dėl ribotos erdvės šachtos matmenys turi būti ne daugiau 1500 x 1630 mm.

5 Atsakymas: Keltuvai turi atitikti standartą LST EN 81-41:2025, Mašinų saugos direktyvos 2006/42/EB ir Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus.

6 Atsakymas: Keltuvai prie Didžiosios salės įrengiami vietoj seno keltuvo. Keltuvų esamos vietos jau yra paruoštos. Pasiūlyme turi būti įsivertintas seno keltuvo demontavimas. Pažymime, kad tiekėjas keltuvų montavimo vietas gali apžiūrėti atvykęs į vietą.

7 Atsakymas: Keltuvai yra skirti naudoti išimtinai asmenims su negalia.

8 Atsakymas: Skiltyje „Kita informacija“ nurodytas „Automatinis avarinis nusileidimas“ keičiamas į „Avarinis išlaisvinimas“.

9 Atsakymas: Pavara (pavaros tipas) – nenustatomas. Pažymime, kad tiekėjas atvykęs į vietą gali apžiūrėti ir įsivertinti kokio tipo keltuvo pavara tinkama.

10 Atsakymas: Keltuvo prie Mažosios salės šachtos konstrukcija - metalinė (aliuminio ar kt.) konstrukcija.

11 Atsakymas: Šachtos apdaila – Stiklas, plieninės plokštės, dažytos (spalva RAL 9006 arba analogiška).

Šachtos durys – Dažytas metalas (aliuminis ar kt., spalva RAL 9006 arba analogiška su stiklu).
Platforma – Dažyta (spalva RAL 9006 arba analogiška).

12 Atsakymas: Dėl ribotos erdvės šachtos matmenys negali būti daugiau nei 1500 x 1630 mm.

PRIDEDAMA:

1. Patikslintas pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“, 2 lapai;
2. Patikslintos 1 ir 2 pirkimo dalių pasiūlymų formos, 10 lapų.

Šis paaiškinimas yra neatskiriama pirkimo dalis.

Vedėja



Jovita Kontenė

Gabrielė Budžienė, tel. (0 443) 98 226, el.p. gabriele.budziene@mazeikiai.lt

ⁱ Tiekėjų klausimai neredaguoti