

IŠRAŠAS IŠ  
**VIEŠOJO PIRKIMO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ VAMZDŽIAMS BEI JŲ  
JUNGIAMOSIOMS DALIMS ĮSIGYTI KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO**

**DARBOTVARKĖ:** Dėl Tiekėjų pateikto siūlymo/pastabos rinkos konsultacijai.

**SVARSTYTA:** Tiekėjų pateikti siūlymo/pastabos rinkos konsultacijai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjo siūlymą/pastabą 2025-09-25 CVP IS skelbtai rinkos dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų vamzdžių bei jų jungiamųjų dalių pirkimo (Nr. 4672130)

1. Tiekėjas rašo:

*„<...>I dalis. Plastikiniai lituojami vamzdžiai ir jų jungiamosios dalys:*

*Poz. 73-77. Kad galėtume pasiūlyti reikalavimus atitinkančią prekę, prašome patikslinti, ką tiksliai reiškia techninėje specifikacijoje vartojama formuluotė „lituojama aklė (išorinė)“.*

*Terminą „išorinė“ galima interpretuoti keliais būdais, todėl kyla neaiškumų. Ar turėjote omenyje, kad tai yra lituojama aklė, skirta vamzdžio galo uždarymui, montuojama ant vamzdžio išorės?*

*Prašome pateikti tikslesnį apibrėžimą, siekiant užtikrinti tinkamą gaminio parinkimą.<...>“.*

Komisija atsakydama į tiekėjo paklausimą nurodo, kad lituojama aklė, skirta vamzdžio galo uždarymui, montuojama ant vamzdžio išorės.

2. Tiekėjas rašo:

*„<...>II dalis. Vidaus nuotekų tinklų vamzdžiai ir jų jungiamosios dalys:*

*Poz. 83. Kad galėtume pasiūlyti reikalavimus atitinkančią prekę, prašome patikslinti, ką tiksliai reiškia techninėje specifikacijoje nurodyta formuluotė „vidinė su gumine tarpine“, apibūdinant perėjimą – movą (redukciją) DN 110/50. Neaišku, ar terminas „vidinė“ nurodo jungties montavimo tipą, ar guminės tarpinės padėtį gaminyje.<...>“*

Komisija atsakydama į Tiekėjo paklausimą, nurodo, kad terminas "vidinė" nurodo jungties montavimo tipą.

3 Tiekėjas rašo:

*„<...>II dalis. Vidaus nuotekų tinklų vamzdžiai ir jų jungiamosios dalys:*

*Poz. 114-116. Pirkimo techninėje specifikacijoje numatytas reikalavimas WC pajungimo alkūnėms naudoti PVC (polivinilchlorido) medžiagą. Prašome leisti alternatyviai naudoti ir PP (polipropileno) medžiagos alkūnes, kurios yra funkciškai lygiavertės. PP alkūnės plačiai naudojamos būtent WC pajungimams (unitazo išvado sujungimui su 110 mm kanalizacijos sistema). PP WC alkūnės gaminamos su guminėmis tarpinėmis, užtikrinant sandarų sujungimą, dažnai turi geresnį elastingumą ir atsparumą smūgiams, kas yra svarbu montuojant alkūnes ribotoje erdvėje.<...>“*

Komisija sutinka atsižvelgti į Tiekėjo pastebėjimus ir koreguoti Techninės specifikacijos II pirkimo dalies. Vidaus nuotekų tinklų vamzdžiai ir jų jungiamosios dalys. 114, 115 ir 116 pozicijas išdėstant sekančiai:

114 poz. „<...>Jungtis [WC alkūnė pajungimui 45° su sandarinimo manžetu], kuri turi atitikti technines charakteristikas:

Spalva: balta.

Medžiaga: PVC arba PP

Nominalus skersmuo: DN 110 (mm).

115 poz. Jungtis [WC alkūnė pajungimui 90° su sandarinimo manžetu], kuri turi atitikti technines charakteristikas:

Spalva: balta.

Medžiaga: PVC arba PP

Nominalus skersmuo: DN 110 (mm).

116 poz. Jungtis [WC alkūnė pajungimui 90° su sandarinimo manžetu ir papildoma atšaka], kuri turi atitikti technines charakteristikas:

Spalva: balta.

Medžiaga: PVC arba PP

Nominalus skersmuo: DN 110 (mm)<...>.“

Aktualūs dokumentai pridedami. Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

**NUTARTA:**

1. Apie Komisijos sprendimą informuoti siūlymus/pastabas pateikusius Tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.