

IŠRAŠAS IŠ
**VIEŠOJO PIRKIMO VAISTINĖS KELTUVO SU ESAMO KELTUVO DEMONTAVIMU IR NAUJO
SUMONTAVIMO DARBAMS ĮSIGYTI
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO**

DARBOTVARKĖ: Dėl Tiekėjo pateikto paklausimo rinkos konsultacijai.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateikto paklausimo rinkos konsultacijai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjo paklausimą 2025-07-27 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl vaistinės keltuvo su esamo keltuvo demontavimu ir naujo sumontavimo darbų pirkimo (Nr. 3413360).

1. Tiekėjas rašo:

Reikia koreguoti 24 specifikacijos punktą, nes Krovininiai keltuvai neturi "valdymo gaisro atveju, pajungimo prie Kauno klinikų priešgaisrinės sistemos".

Komisija, atsakydama į Tiekėjo paklausimą nurodo kad, Techninėje specifikacijoje pateiktas 1.1. lentelės. Keltuvo charakteristikos ir reikalavimai 24. punktas išdėstytas teisingai ir komisija nesutinka koreguoti techninės specifikacijos projekto. Perkamas keltuvas bus su lydinčiu asmeniu, dėl žmonių saugumo, todėl tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi vadovautis technine specifikacija ir nurodo, kad krovininio keltuvo valdymas gaisro atveju yra pageidaujamas.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos sprendimą informuoti siūlymus/pastabas pateikusius Tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.