

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
INFRASTRUKTŪROS GRUPĖ**

Pirkimo ID 4607938 tiekėjams

2025-

Nr. A39-

**DĖL „OZO G., UKMERGĖS G. IR SIESIKŲ G. REKONSTRAVIMAS“ TARPTAUTINIO  
PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS****1 klausimas:**

Esama situacija. Techninio projekto, susisiekimo dalies (SK-03), techninių specifikacijų 11.3 punkte yra pateiktos techninės specifikacijos vandens nuvedimo vamzdžiams, tačiau reikalavimai yra pateikti tik PVC vamzdžiams ir nėra nurodyta ar galima naudoti ne prastesnių parametrų PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius pagal LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. Šiuo metu rinkoje yra gaminami polipropileno vamzdžiai su tokių pat ar geresnių savybių negu projekte nurodyta.

Klausimas. Prašome patvirtinti, kad vandens nuvedimo vamzdžiams galima naudoti plastikinius PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius, kurie yra neprastesnių savybių negu projekte nurodyta ir atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus.

**1 atsakymas:**

Perkančioji organizacija atsako, kad automobilių viaduko išorėje kabinami vamzdžiai turi būti iš išorės lygūs. Gofruotų išorėje vamzdžių naudojimas yra nestandartinis sprendinys, turintis įtakos vizualiniams viaduko sprendimams. Prašome tiekėjų vadovautis pateikto techninio projekto sprendiniais.

**2 klausimas:**

Esama situacija. Projekto, vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies, sąnaudų kiekių žiniaraštyje, eil.nr.1 Savitakiniai paviršių nuotekų tinklai, vamzdynai tiesiami atviru butu, pateiktos pozicijos „PVC SN4 DN/OD ... beslėgiai moviniai nuotekų vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis“. Tačiau techninių specifikacijų 2.1.7 ir 2.1.8 punkte yra pateiktos specifikacijos beslėgiams vamzdžiams, 2.1.7 punkte pateiktos specifikacijos PVC vamzdžiams pagal EN 1401, EN 13476-2, EN 4435, o 2.1.8 punkte pateiktos specifikacijos PP vamzdžiams pagal EN 13476-3 standartą. Šitie dviejų tipų žaliavos vamzdžiai yra lygiaverčiai. Prašome leisti naudoti sąnaudų kiekų žiniaraštyje eil.nr 1 nurodytose pozicijose PVC vamzdžiams naudoti PP vamzdžius pagal 13476-3 standartą. Leidus naudoti PP vamzdžius pagal standartą EN 13476-3 iš išorės gofruotus iš vidaus lygius bus nevaržoma konkurencija tarp galimų tiekėjų išlaikant tokią pat ar geresnę vamzdžių kokybę.

Klausimas. Prašome patikslinti ar galima naudoti sąnaudų kiekų žiniaraštyje eil.nr. 1 savitakiniai paviršių nuotekų tinklai vietoj PVC vamzdžių naudoti plastikinius PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius, kurie atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus ir yra neprastesnių savybių kaip nurodyta projekto reikalavimuose.

**2 atsakymas:**

Perkančioji organizacija atsako, kad šiuo atveju tiekėjams galima vadovautis vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies techninių specifikacijų 1.2 poskyrio reikalavimais. Galimus pakeitimus tiekėjas turės prieš tai susiderinti su perkančiosios organizacijos specialistais ir lietaus nuotekų tinklus administruojančia įmone UAB „Grinda“.

Grupės vadovas

Ilja Karužis

Rengėjas: Reda Pileckaitė, tel. +370 601 05306, el. p. [reda.pileckaitė@vilnius.lt](mailto:reda.pileckaitė@vilnius.lt)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL „OZO G., UKMERGĖS G. IR SIESIKŲ G. REKONSTRAVIMAS“ TARPTAUTINIO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-10-03 Nr. A39-1628/25
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Ilja Karužis, Infrastruktūros grupės vadovas, Infrastruktūros grupė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ILJA KARUŽIS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-10-03 11:07:57 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-10-03 11:08:10 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2025-01-21 18:38:16 – 2030-01-21 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.84.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-10-03 11:14:45)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-10-03 11:14:45 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“