

## ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS

### PIRKIMAS „GERIAMOJO VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS GEISTERIŠKIŲ KAIME“ CVP IS NR. 4698463

UAB „Vilkaviškio vandenys“ vykdant pirkimą „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių įrengimas Geisteriškių kaime“ CVP IS Nr. 4698463 buvo gauti klausimai. Pateikiame gautus klausimus ir atsakymus į juos.

1. **Klausimas:** Užsakovo techninėse specifikacijos 9 punkte yra minimas tepalinis oro kompresorius, bei turi būti numatyta tepalo gaudyklė. Atsižvelgiant į turimą patirtį Konkurso dalyvis siūlo naudoti betepalinį oro kompresorių su grubaus valymo oro filtru. Siūlomas sprendinys prevenciškai užtikrins tepalo nepatekimą į vandens valymo sistemą. Prašome patikslinti ar tiekėjas gali naudoti betepalinį kompresorių.

1. **Atsakymas:** Tiekėjas gali naudoti betepalinį oro kompresorių. Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija ir sutarties vykdymo sąlygos“ 9 punktas atitinkamai patikslinamas.

2. **Klausimas:** Užsakovo techninės specifikacijos 16 punkte yra nurodyti maksimalūs paros (30m<sup>3</sup>) bei valandos (10m<sup>3</sup>) suvartojimas. Atsižvelgiant į turimą patirtį Konkurso dalyvis atkreipia dėmesį, jog esant 30 m<sup>3</sup> paros našumui, valandinis našumas turėtų būti apie 5 m<sup>3</sup>/h, ir to pilnai užtenka gyvenvietei. Atsižvelgiant į gyventojų skaičių, paros suvartojimas turėtų būti 18-20 m<sup>3</sup>/d, o tai reiškia, kad valandinis suvartojimas būtų dar mažesnis. Todėl siūlome įrengti įrangą kurios našumas būtų 4-5 m<sup>3</sup>/h. Prašome patikslinimo, kokio valandinio našumo įrangą vertintis Konkurso dalyviui, kad dalyvis galėtų tinkamai pateikti pasiūlymą.

2. **Atsakymas:** Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija ir sutarties vykdymo sąlygos“ 16 punkte nurodyti maksimalūs paros (30 m<sup>3</sup>) bei valandos (10 m<sup>3</sup>) suvartojimai nurodyti įvertinus faktiškai fiksuotus gyvenvietės vandens apskaitos duomenimis. Šie dydžiai vykdant pirkimą nebus keičiami. Konkurso dalyvis turėtų pasiūlyti įrangą, kurios valandinis našumas būtų ne mažesnis kaip 10 m<sup>3</sup>/h.

3. **Klausimas:** Užsakovo techninėje specifikacijoje minima, kad yra esamas pastatas kurio išmatavimai (neaišku vidaus ar išorės) yra 2500x5000 mm. Atsižvelgiant į tai, kad gerinimo įranga turi būti numatyta 10 m<sup>3</sup>/h našumo, vandens kokybė prasta (amonio yra 1,46 mg/l) planuojama įranga tiesiog netilps į esamą pastatą. Todėl dar kartą prašome patikslinti vandens valandinius poreikius (filtrų našumą).

3. **Atsakymas:** Patvirtiname, kad Geisteriškių k. vidutiniškai suvartojama 30 m<sup>3</sup> per parą, maksimalus vandens debitas 10 m<sup>3</sup>/h. Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija ir sutarties vykdymo sąlygos“ 13 punkte yra nurodyti modulinio pastato vidaus išmatavimai. Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija ir sutarties vykdymo sąlygos“ 13 punktas atitinkamai patikslinama. Tiekėjo siūloma įranga turi būti sumontuojama esamame moduliniame pastate.